

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

k podlimitní zakázce na stavební práce
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

s názvem

„Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady – opakované řízení“

Dotaz číslo 12 ze dne 29.5.2018

Ve VV je položka:

27245142R	Pryžová podlahovina (zátěžová)	m2	149,32
	1.NP - dle legendy místností		-
	24,73; čm 1.13		24,73
	24,73; čm 1.31		24,73
	2.NP - dle legendy místností		-
	99,86; čm 2.19		99,86

Uchazeč nikde nenašel započítanou pryžovou zátěžovou podlahovinu místnosti 1.44 – tribuna. Může zadavatel překontrolovat VV a upravit výměru pryžové zátěžové podlahoviny? Může dále zadavatel uvést požadované technické vlastnosti této podlahoviny?

Odpověď:

Bylo opraveno ve výkresové části, půdorys 1. NP revize 1 a řez A revize 2. V technické zprávě D., ve výpisu podlah je skladba P 05 správně. Ve VV je položka správně.

Dotaz číslo 13 ze dne 29.5.2018

V dodatečných informacích ze dne 28.5.2018 zadavatel na dotaz číslo 8 téměř neodpověděl.

Dotaz číslo 8 ze dne 17.5.2018

Prosím o bližší specifikaci podhledů v objektu. Potřebovali bychom znát hodnoty zvukového útlumu a mechanické odolnosti. Naši dodavatelé rovněž zpochybňují možnost provést kazetový podhled s požární odolností EI 15.

Odpověď:

V projektové dokumentaci nejsou uvedeny přímo druhy výrobků. Ve VV byl odstraněn zavádějící označení minerální v prostoru tělocvičny vzhledem k tomu, že lze podhledy nahradit jinými prvky splňujícími požadovanou mrazuvzdornost, akustiku a požární odolnost.

Může zadavatel tedy poskytnout uchazečům technické vlastnosti, které požaduje u akustických podhledů? Může zadavatel uchazečům poskytnout akustickou studii?

Odpověď:

Ve VV bylo odstraněno zavádějící označení minerální v prostoru tělocvičny. V opravené technické zprávě D. revize 1, je nově popsán podhled v tělocvičně, tzn. Dřevovláknité desky pojené cementem, nárazuvzdorná (v původní odpovědi omylem uvedeno jako mrazuvzdorná), akustické, s pož. odolností. Uvedený druh podhledů je určen mimo jiné pro sportovní haly. Akustická studie v rámci této PD nebyla zpracována.

Zadavatel současně zveřejňuje **upravený půdorys 1. NP revize 1 a řez A revize 2 a technickou zprávu D.**

V Poděbradech dne 1. 6. 2018

.....
Město Poděbrady
zastoupeno JUDr. Tatianou Jiráskovou
advokátkou AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol.