

Vysvětlení č.1 Zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Název programu: Modernizační fond - ModF – RES+ č. 3/2022
Pořadové číslo žádosti: 7221301052
Název projektu: Pořízení FVE vč. akumulace, Radějovice - obecní úřad, ČOV
Název zakázky: Pořízení FVE vč. akumulace, Radějovice - obecní úřad, ČOV
Předmět zakázky: Dodávky

Tato zakázka je realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu i jako ZZVZ). Zakázka je realizována v podlimitním režimu na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení § 53.

Tento projekt je/byl spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Identifikace zadavatele

Název zadavatele: Obec Radějovice
IČ zadavatele: 00240672
Sídlo zadavatele: Obec Radějovice, Radějovice 10, 25168 Radějovice
Profil Zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/75814d98-7128-442f-b367-eda9682dc105>
Adresa pro el. podání: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/75814d98-7128-442f-b367-eda9682dc105>

Statutární zástupce zadavatele: Petr Švehla, starosta obce

Kontaktní osoba zadavatele: Martin Lapeš, TNT Consulting s. r. o.

Osoba zmocněná k výkonu zadavatelských činností:

TNT Consulting s. r. o.
Kpt. Stránského 978/13
198 00 Praha 14 – Černý Most
IČO: 255 28 114, DIČ: CZ25528114

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:
tel: 776 637 077, e-mail: lapes@tntconsulting.cz

Datum vyhlášení zakázky: 16.2.2025

Dne 24.2.2025 obdržel Zadavatel dotaz dodavatele prostřednictvím el. nástroje. Dotaz zněl:

Dotaz:

Dobrý den, chci se zeptat proč je v položkovém rozpočtu Obecního úřadu požadavek na 3ks nabíječů/hybridních střídačů a k tomu ještě položka na 1ks 3f solárního měniče... V PD se píše pouze o jednom kusu solárního měniče o jmenovitém výkonu 10kW. baterie a měnič budou umístěny v technické místnosti. Dále je rozpor v kapacitě baterií. PD hovoří o celkové kapacitě 7,5kWh a

položkový rozpočet 8,64kWh. Jaká kapacita na Obecní úřad je správná? Ohledně ČOV jsou také nesrovnalosti. PD hovoří o 22kWp instalovaný výkon (40ks panelu 550Wp), Výkaz výměr má položku na 48ks panelů = 26,4kWp. baterie opět v nesouladu. PD hovoří o celkové kapacitě 17,5kWh, výkaz výměr má položku na 25,6kWh. Prosím uveďte na pravou míru, co se týká jednotlivých výkonů FVE na obě nemovitosti a co se týká celkové kapacity úložiště. Navíc v příloze č.6. píšete o využitelné kapacitě baterií. ta je většinou na 90% celkové kapacity. tak prosím tuto záležitost také objasnit ať to je pro všechny účastníky jednoznačné, co je pro zadavatele důležité a na co si máme dát pozor. A bude zveřejněna smlouva o připojení? na obě nemovitosti? A pokud je umožněno použití hybridního měniče, není důvod pro zachování v položkovém rozpočtu na tři jednofázové nabíječe...

Zadavatel odpovídá dotaz následovně:

V Projektové dokumentaci byly chybně uvedeny počty měničů a kapacity baterií. Správná hodnota je ta, která je uvedena v příloze č.2 - Výkaz výměr k nacenění a také je uvedena v Zadávací dokumentaci (bod 1). Tedy:

1. FVE umístěná na budově obecního úřadu o předpokládaném výkonu 9,9 kWp s bateriovým úložištěm o využitelné kapacitě 8,64 kWh
-
2. FVE na ČOV Radějovice o předpokládaném výkonu 26,4 kWp s bateriovým úložištěm o využitelné kapacitě 25,6 kWh

Zadavatel požaduje, aby baterie měly minimálně požadovanou využitelnou kapacitu. Tedy jde o kapacitu uváděnou v technických listech výrobků jako využitelná a nikoli instalovaná kapacita. Konkrétně tedy může být např. instalovaná kapacita baterie pro FVE na budově OÚ 10kWh s tím, že využitelná kapacita nesmí být nižší než 8,64kWh. Jak je uvedeno v dotazu, je využitelná kapacita baterie obvykle 90% kapacity instalované, ale podstatné je to co je uvedeno v technických listech konkrétního výrobku.

Smlouva o připojení bude zajištěna vybraným dodavatelem. V rozpočtu se jedná o položku 5.1.2. S ohledem na pochybnosti potřebnosti solárních měničů, naceňte všechny položky ve výkazu výměr s tím, že pokud by nebylo některé položky nutné realizovat, bude toto řešeno s vybraným dodavatelem jako méně práce.

Dále Zadavatel opravuje přepis ve Výzvě a Zadávací dokumentaci, kdy je zde omylem uvedeno, že zakázka je rozdělena na části, což není a jde o zakázku pouze na dodávky proto Zadavatel ruší text ve Výzvě i Zadávací dokumentaci:

Předmět zakázky: 1. část zakázky **Dodávky**, 2. část zakázky **stavební práce**

a nahrazuje ho:

Předmět zakázky: **Dodávky**

Dále zadavatel v souladu s §98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nově je stanovena lhůta pro podání nabídek do 11.3.2025 do 10:00:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení ZD: P4 Projektová dokumentace DI1.zip

4.3.2025

Petr Švehla, starosta obce