



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná podle ustanovení § 85 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávaná podle ustanovení § 8, § 12 odstavec (2), § 14, § 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících Zákona s názvem:

„Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti soustavy VO Pelhřimov“

Ve vztahu k Zákonu se jedná se o veřejnou zakázku podlimitní zadávanou v otevřeném řízení.

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě.

1.1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu Zákona:	podle § 2 odstavec (2) písmeno b) Zákona
Právní forma:	příspěvková organizace, kód 331
Název zadavatele:	Technické služby města Pelhřimov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Myslotínská 1740, 393 88 PELHŘIMOV
IČ:	490 56 689
DIČ:	CZ49056689
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Pavla LICEHAMEROVÁ, ředitelka
Kontaktní osoba:	Ing. Miloslav Zábaj, správce informačních a komunikačních technologií, investiční referent
e-mail:	zabaj@tspe.cz
telefon:	+420 565 323 138

1.2. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je demontáž a předání zadavateli 413 kusů stávajících svítidel a komplexní dodávka a montáž 413 kusů nových nepoužitých svítidel.

Všechny výkony budoucího dodavatele musí v plném rozsahu vyhovovat požadavkům všech dotčených norem a předpisů, včetně splnění všech požadavků na osvětlení podle platných norem v souladu se zařazením komunikací do tříd osvětlení podle generelu města (podle souboru technických norem řady 13201). Dodaná svítidla musí splnit také požadavky na maximální možnou úsporu elektrické energie a být v odpovídající míře ohleduplné k životnímu prostředí (podle ČSN EN 13201-2).

Zadavatel připouští pro plnění předmětu této veřejné zakázky maximálně dvě typové řady dodávaných svítidel.

Podmínkou zadavatele pro účast v zadávacím řízení je dosažení celkové úspory energie v minimálním rozsahu 406 GJ/rok nebo 112,8 MWh/rok.

Příkon původních svítidel je 75 590 W, doba svícení je 4 100 h/rok. Příkon původních svítidel je uveden bez předřadníků.

1.2.1. Specifikace předmětu veřejné zakázky:

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky - technických parametrů dodávaných svítidel požadovaných zadavatelem - je uvedena v tabulce číslo 3 s názvem „Minimální zadavatelem požadované technické parametry nabízených svítidel“, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem požadovaných technických parametrů, uvedených v tabulce číslo 3 s názvem „Minimální zadavatelem požadované technické parametry nabízených svítidel“, je podmínkou účasti v tomto zadávacím řízení.

Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací a zahrnuje:

1.2.1.1. Demontáž 413 kusů stávajících svítidel a jejich předání zadavateli. Popis a umístění demontovaných svítidel je uveden v tabulce číslo 2 s názvem „Seznam a popis stávajících svítidel, určených k výměně“, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Demontovaná svítidla budou vybraným dodavatelem dopravována a ukládána v objektech zadavatele denně v pracovních dnech v době od 6⁰⁰ do 14⁰⁰ hodin.

1.2.1.2. Dodávku a montáž 413 kusů nových nepoužitých svítidel na stávající stožáry bezvýhradně splňujících zadavatelem požadované technické parametry včetně montáže připojovacích vodičů (zadavatel požaduje Cu) do připojovací svorkovnice každého z dodaných svítidel.

1.2.1.3. Nastavení optimální vyzařovací charakteristiky každého z dodaných svítidel, předem odsouhlasené zadavatelem nebo jím pověřeným odborným pracovníkem.



1.2.1.4. Průkaz volby svítidla a světelného zdroje pro každou jednotlivou komunikaci výpočtem. Výpočty budou provedeny výpočetním programem, který je v souladu s ČSN EN 13201-3, zadavatel upřednostňuje programy Relux a Dialux. Zadavatel si, v případě pochybností o správnosti doložených výpočtu vyhrazuje právo kontroly při využití dodaných fotometrických dat. Výpočty musí prokázat, že budou zajištěny všechny požadavky kladené normou ČSN EN 13201-2 pro třídu osvětlení určenou pro danou komunikaci generelem zadavatele. Osvětlení musí splňovat požadavky norem řady 13201, a zařídění podle zadání a kvalitativní a kvantitativní požadavky dle ČSN EN 13201-2. Výpočet uchazeč provede v souladu s ČSN EN 13201-3. Po instalaci bude vybraným dodavatelem provedeno kontrolní měření dle ČSN EN 13201-4.

1.2.1.5. Provedení individuálního vyzkoušení každého z dodaných svítidel tvořících předmět plnění podle SMLOUVY včetně vyhotovení protokolu o individuálním vyzkoušení v českém jazyce.

Každé z dodaných svítidel bude individuálně vyzkoušeno po ukončení jeho montáže a jeho zapojení. O provedení individuálního vyzkoušení bude dodavatelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně objednateli, nejpozději však k termínu zahájení předávání díla.

1.2.1.6. Zprovoznění celé soustavy VO - provedení komplexního vyzkoušení všech dodaných svítidel tvořících předmět plnění podle SMLOUVY včetně stanovení podmínek, za kterých se bude provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu o komplexním vyzkoušení celé soustavy VO v českém jazyce ve 3 vyhotoveních.

Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede dodavatel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky (harmonogram) provedení komplexního vyzkoušení zpracuje dodavatel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je objednateli. Objednatel bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni zahájení předání a převzetí díla, zpracuje dodavatel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit objednatel. Součástí protokol o komplexním vyzkoušení díla budou doklady ke všem provedeným zkouškám, doklady o provedení elektrovizí, prohlášení o shodě k jednotlivým svítidlům a doklady o výsledcích provedených měření osvětlení.

Zadavatel si vyhrazuje právo namátkových kontrol splnění požadavků na osvětlení komunikace měřením podle ČSN EN 13201-4.

1.2.1.7. Vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování dodaných svítidel tvořících předmět plnění podle SMLOUVY, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu dodaných svítidel tvořících předmět plnění podle SMLOUVY a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM nebo flash disku).

Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu dodaných svítidel tvořících předmět plnění podle SMLOUVY, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení budou dodaná svítidla tvořící předmět plnění podle SMLOUVY uživatelem správně užívána.

1.2.1.8. Celkový úklid pracoviště před předáním a převzetím díla.

Celkový úklid před předáním dodaných svítidel tvořících předmět plnění podle SMLOUVY, případně před předáním jednotlivě předávaných částí dodaných svítidel tvořících předmět plnění podle SMLOUVY, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění pracoviště a jeho okolí a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i uvedení okolí pracoviště do stavu před zahájením realizace.

1.2.1.9. Provedení zaškolení obsluh u všech dodaných svítidel tvořících předmět plnění podle SMLOUVY, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím uživatelem).

Objednatel na vyžádání dodavatele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro dodaná svítidla tvořící předmět plnění podle SMLOUVY. Dodavatel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí dodaných svítidel tvořících předmět plnění podle SMLOUVY a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu dodaných svítidel tvořících předmět plnění podle SMLOUVY. O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží dodavatel při předání a převzetí dodaných svítidel tvořících předmět plnění podle SMLOUVY protokoly o zaškolení osob.



2. Zvolený druh zadávacího řízení.

otevřené podlimitní řízení

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky.

Nabídka číslo 2:

Obchodní firma (název): Siemens, s.r.o.
Sídlo: Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 00268577

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Nabídka číslo 2 uchazeče Siemens, s.r.o. je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou. Postupem stanoveným v ustanovení § 79 odstavec (4) Zákona se nabídka tohoto uchazeče umístila 1. v pořadí.

4. Identifikační údaje subdodavatele(ů), který se podílet na plnění veřejné zakázky

Vítězný uchazeč ve své nabídce nespecifikoval žádné subdodavatele.

5. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučení z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení.

Nabídka číslo 1:

Obchodní firma (název): SETERM CB a.s.
Sídlo: Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice
Právní forma: akciová společnost
IČ: 26031949

Nabídka tohoto uchazeče je nabídkou nepřijatelnou podle ustanovení § 22 odstavec (1) písmeno c) Zákona, neboť je nabídkou u které uchazeč neprokázal splnění kvalifikace.

6. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Nabídka číslo 1:

Obchodní firma (název): SETERM CB a.s.
Sídlo: Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice
Právní forma: akciová společnost
IČ: 26031949

Celková výše nabídkové ceny bez DPH 3 044 600,00 Kč

Nabídka číslo 2:

Obchodní firma (název): Siemens, s.r.o.
Sídlo: Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 00268577

Celková výše nabídkové ceny bez DPH 3 398 737,00 Kč

7. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Žádná z nabídek neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

V Pelhřimově dne 3. června 2015

Ing. Pavla Licehammerová, ředitelka