

Zadavatel	Obec Smetanova Lhota
Sídlo:	Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice
IČ:	00250121
DIČ:	obec není plátcem DPH
statutární zástupce:	Slavomír Harbáček, starosta obce

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Ing. Eva Horecká, e-mail: horecka@gplinvest.cz, tel.: +420 702 186 896

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel Vám v souladu s § 98 s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle zákona.

„Rozšíření splaškové gravitační kanalizace v obci Smetanova Lhota“

Dotaz účastníka ze dne 17.07.2020

Dotaz č. 1

Soupis prací STOKA – pol.č.32 - trubka žebrovaná PP DN 250 dl 2m s plným žebrem v řezu – m 20,3

Soupis prací STOKA – pol.č.33 - trubka žebrovaná PP DN 250 dl 3m s plným žebrem v řezu – m 30,45

Soupis prací STOKA – pol.č.34 - trubka žebrovaná PP DN 250 dl 5m s plným žebrem v řezu – m 50,75

Soupis prací STOKA – pol.č.34 - trubka žebrovaná PP DN 250 dl 6m s plným žebrem v řezu – m 438,48

Soupis prací STOKA – pol.č.37 - odbočka kanalizační PP SN12 45° DN 250/160 pro hladké potrubí – ks 24

Soupis prací STOKA – pol.č.39 - spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 250 – ks 41

- Všechny výše uvedené položky se týkají dodávky potrubí UR2 a jeho tvarovek. V soupisu prací není uvedeno, že by se mělo jednat o potrubí a tvarovky těsněné svařovacím kroužkem. Proti tomu technická zpráva uvádí, že by mělo být použito potrubí s hrdly těsněnými svařovacím kroužkem. Těsnění svařovacími kroužky se standardně nepoužívá, protože je oproti normálním těsnícím kroužkům o mnoho dražší. V tomto případě se jedná o cca 320.000,- Kč.

Dotaz: Prosíme o jasné určení, jestli pro výše uvedené položky platí vydaný soupis prací a to potrubí a tvarovky těsněné standardními kroužky nebo máme ocenit svařovací kroužky, jak uvádí technická zpráva.

Odpověď:

Potrubí bude prováděno bez svařovacích kroužků, platí vydaný soupis prací a to potrubí a tvarovky těsněné standardními kroužky.

Dotaz účastníka ze dne 20.07.2020

Dotaz č. 2

Dle informace dodavatele materiálu je uvedené potrubí hlavní stoky velmi špatně dostupné, lze nahradit potrubím z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny dle ČSN EN 1401 (jednovrstvé bez příměsí a plniv)?

Případně jiným potrubím SN 12? Navíc je v technické zprávě uvedeno, že bude těsněno svařovacím kroužkem, což značně prodraží stavbu a běžně se to při výstavbě kanalizace nepoužívá.

Odpověď:

Prosíme o zachování navrženého potrubí UR-2, potrubí bude prováděno bez svařovacích kroužků – viz výše uvedená odpověď.

Vzhledem k doupřesnění informací v zadávací dokumentaci, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.07.2020 v 10.00 hodin.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 21.07.2020

Ing. Eva Horecká
GPL-INVEST s.r.o.