

Veřejná zakázka:

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájeném dne 29.12.2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a TED, ev. č. Z2020-046502
zadavatelem:

Město Lysá nad Labem
se sídlem Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČO: 00239402

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7
ze dne 12. 2. 2021**

ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

K uveřejnění na profil zadavatele

Město Lysá nad Labem, se sídlem Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402 (dále jen „**zadavatel**“), jakožto zadavatel podlimitní veřejné zakázky vedené pod názvem „Sportovní hala Lysá nad Labem“, zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), zahájeném dne 29.12.2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a TED, evidenční číslo veřejné zakázky Z2020-046502 (dále jen „**Veřejná zakázka**“), tímto poskytuje a uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky na základě předchozí písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V soupise stavebních prací v části SO 01 jsou uvedeny položky č. 46-49:

46	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m ²	m ²	440,000
VV		0,4*4*8,0*13+(0,4+0,5)*2*8,0*19			440,000
47	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m ²	m ²	440,000

48	K	331351325	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,36 m ²	m ²	440,000
49	K	331351326	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,36 m ²	m ²	440,000

Dle našeho názoru je jedna dvojice položek navíc, mají být použity pouze položky buď 46 a 47 nebo 48 a 49. Prosíme o prověření, zda se náhodou nejedná o duplicitní položky.

Odpověď na dotaz č. 1:

V názvu položek jsou uvedené rozdílné výšky provedení do 4 do 6 m a s tím spojené rozdílné náklady na provedení. Položky zůstávají součástí rozpočtu.

Dotaz č. 2:

V technické zprávě PBŘ je uvedena pro požární roletu minimální požární odolnost **EI 15DP1 C**.

Ve 2NP bude instalována požární roleta s minimální požární odolností EI 15DP1,C (poslední nadzemní podlaží) – bude ovládána pomocí autonomního systému, které budou součástí celkového výrobku. Uzávěr bude přidržen elektromagnetem, který v případě výpadku elektrické energie automaticky uzavře požární uzavěr – i při stisknutí tlačítka TOTAL STOP. Požární odolnost bude doložena certifikátem, který prokáže správnost instalace.

Tomuto požadavku na požární odolnost rolety neodpovídá požadavek uvedený v popisu u pozice OV 03 ve Výpisu ostatních výrobků a v popisu položky 281 v soupisu prací, kde je požadována požární odolnost pouze **EW 15DP3 C**.

Vzhledem k tomu, že požární odolnost má vliv na celkovou cenu rolety, žádáme o sdělení, jaká je správná požární odolnost rolety, která má být uvažována v ocenění.

OV03	Požární roleta	Protipožární textilní roleta s krytem (kastlíkem) umístěným v podhledu. Možnost zavěšení do stropní nosné konstrukce. Napojeno na elektromotor s integrovanou baterií. Dodáváno včetně veškerého funkčního příslušenství - lišty, zárubně, těsnění, kabeláž, detektory, ovládací tlačítka apod. Ovládání a čidla budou umístěna na obou stranách - snímání tepla a kouře. Směr uzavírání z vrchu dolů. Ovládání trubkovým motorem (230 V) se systémem bezpečného gravitačního uzavření. Vybavení identifikačním štítkem. Doklad o splnění požárních vlastností bude součástí výrobku; schválení dodávaného výrobku musí odsouhlasit projektant. požární odolnost EW 15DP3 samozavírací
------	----------------	---

281	K	767010	D+M protipožární textilní roleta vč. kastlíku s PO EW 15 DP3 s elektr. pohonem 4300/2100mm	ks	1,000
VV		"schema OV03" 1			1,000

Odpověď na dotaz č. 2:

Specialista PBŘ na tento dotaz uvedl, že pokud má daný otvor rozměr do 10 m², pak je přípustná požární odolnost EW 15DP3 C. Pokud má otvor rozměr nad 10 m², je nutné aplikovat EI 15DP1C. Vzhledem k tomu, že tento požadavek je obsažen v odsouhlaseném řešení HZS a rozměr se blíží mezní hodnotě, je sjednocen popis na EI 15DP1C.

Zadavatel dále informuje, že z důvodu doplnění zadávací dokumentace a výkazu výměr prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 3. 2021, 10:00.

Zadavatel dále uvádí, že souběžně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace odesílá zadavatel k uveřejnění opravný formulář oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie (TED), ve kterém bude uvedeno prodloužení lhůty pro podání nabídky uvedené výše.

Zadavatel současně uvádí, že nová lhůta pro podání nabídek bude uvedena rovněž na profilu zadavatele.