

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)
201	CHODBA	31,62
202	UČEBNA	42,64
203	UČEBNA	42,64
204	VÝTĚH	4,08
205	SCHODIŠTĚ	9,85
206	TECHNICKÁ MÍSTNOST - FVE	3,72
207	TECHNICKÁ MÍSTNOST - VZT	3,62
208	ŠKOLNÍ DRUŽINA	37,66
209	KABINET	9,33
		185,16 m ²

LEGENDA ELEKTROINSTALACE:



LEGENDA SVÍTIDEL:

- 1 KX 3000 M KO (2600 lm; 18.0 W; 1xLED)+PR čídlo
- 2 KX 4000 M KO (3600 lm; 25.0 W; 1xLED)+PR čídlo
- 3 PL 2500 M1 N (2700 lm; 20.0 W; 1xLED)
- 4 ESO 3000 RM KN (3501 lm; 26.0 W; 1xLED)
- 5 ESO 3000 SS KN (3051 lm; 24.0 W; 1xLED)
- 6 ESO 5000 RL KN (5302 lm; 44.0 W; 1xLED)
- 7 KX 4000 S KO (4200 lm; 34.0 W; 1xLED)+PR čídlo
- 8 KX 8000 L KO (8203 lm; 58.0 W; 1xLED)+PR čídlo
- 9a BRSB KO 375 V2 (2400 lm; 27.0 W; 1xLED)+PR čídlo
- 9b BRSB KO 375 V2 (2400 lm; 27.0 W; 1xLED)
- 10 INFINITY II BW piketogram s přisvěcením, 3W LED 80 lm PREMIUM IP40 14°

POZNÁMKA:

- Napětová ochrana: 3x230/400V AC, TN-S,
- Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41:1a.3; automatickým odpojením od zdroje a doplňkovým pospojováním, doplňková ochrana: proudovými chrániči,
- elektroinstalace: osvětlení CYKY 2x5x5, osádky 3Ck2x2, 5Ck2x5,
- zásuvky ve výšce 30cm, u spín. přísl. ve shodě výšce 110cm
- spín. přístroje ve spod. rámečcích,
- bude instalováno nouz. osvětlení 110d.

S-B-E|ektro



S-B-Elektro		Ing. V. Sladkovský, J. Bonk		č.přání:	
projekce: Plovcova 55, 261 01 Příbram II					
tel.: 725 716 188, 601 182 881					
projekční	J. Bonk	název	stavebnic	výkres	
ved. proj.	Ing. Sladkovský	zadávčí	Obec Bohutín, Vysoká Pec 140, 26241 Bohutín - Vysoká Pec	č.:	4
komunikát:	Ing. Sladkovský	PŘÍSTAVBA A STAVĚNÍ ÚPRAVY ZŠ BOHUTÍN VČ. ZPĚVNĚNÝCH PLOCH, OPLOČENÍ A ŽELEZNÉ SO.-01: PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZŠ SO.-02: STAVĚNÍ ÚPRAVY STAV. OBJEKTU ZŠ D 1.4. Silnoproudá elektrotechnika			
služeb:	DSP	řádek	Elektroinstalace 2.NP		
	změna: -	plnost výkresu	metřící:		1:80
	číslo: 2024-12				