

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **11.04.2025**
Naše značka: **1SCVZAD25863**
Vyřizuje: **Libuše Máchová**
technický úsek
Telefon: **606 740 156**
E-mail: **lmachova@1scv.cz**
Datum: **09.05.2025**

Adresa žadatele:
Obec Bohutín
Vysoká Pec 140
26241 Bohutín

Vyjádření společnosti 1. SčV, a.s.

Naše značka předchozího vyjádření:	1SCVZAD25525		
Účel vyjádření:	K projektové dokumentaci pro povolení staveb se stávajícím či novým připojením na vodohospodářská zařízení		
Důvod žádosti:	Nová vodovodní nebo kanalizační přípojka (vyberte Typ nové přípojky)		
Typ nové přípojky:	Vodovodní přípojka		
Lokalizační údaje:	Okres:	Příbram	
	Obec:	Bohutín	
	Katastrální území, parcelní číslo:	Bohutín, 36/1 stavební	
Kontaktní osoba:	Ivana Němcová		
Kontakt. údaje: tel., e-mail	724756899, nemcova.pribram@seznam.cz		
Stavebník – Jméno a příjmení/Název obchodní firmy/Spoluvlastníci nemovitostí:	Totožný s žadatelem.		
Stavebník – Adresa:	Totožná s žadatelem.		
Název akce:	Stavební úpravy a přístavba ZŠ Bohutín		
Projekční společnost / Projektant:	ASPIRA projekční kancelář, Ing. arch. Antonín Dolejší		
Datum vyhotovení PD:	12/ 2024		
Typ řízení dle stavebního zákona:	Společné územní a stavební řízení		
Upřesnění typu řízení:			
Vlastník dotčené IS:	Obec Bohutín		
Provozovatel dotčené IS:	1.SčV, a.s.		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení*		

* Vyjádření pozbývá platnost po vypršení jeho lhůty. Nebude-li ve lhůtě platnosti vydaného vyjádření stavba příslušným stavebním úřadem povolena, požádejte o vydání nového vyjádření před vypršením lhůty platnosti. V případě vypršení platnosti vydaného vyjádření zaniká nárok na povolenou kapacitu. Je-li ve lhůtě platnosti vyjádření stavba příslušným stavebním úřadem povolena, vyjádření má platnost po dobu povolení stavby.

Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně bude vydáno nové písemné vyjádření.

Při dodržení našich níže uvedených podmínek pro provedení stavby nemáme k předložené projektové dokumentaci připomínky.

1. Při stavbě sítí dojde ke styku s podzemními sítěmi ve správě 1.SČV, a.s., které musí být vytyčeny provozovatelem v případě, že veřejná část přípojky není prodloužena na pozemek.

2. **Budou dodrženy schválené Technické standardy pro vodohospodářský majetek v provozování společnosti 1. SČV, a.s. (k dispozici na webových stránkách společnosti).**

3. Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, § 11, odstavec (2): Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.

4. U přípojek, které jsou investorem prováděny od připojení na hlavní řad až po vodoměrnou sestavu, musí být vlastní napojení provedeno provozovatelem 1. SČV, a.s., popřípadě ho investor může provést na základě souhlasu od vedoucího provozu Příbram.

5. V případě již provedeného prodloužení vodovodní přípojky na pozemek investora není třeba kontrola, ale požadujeme u vodovodní přípojky spoj provést nerozebíratelnou spojkou HAWLE typ číslo 6300 a Pro případnou kontrolu je třeba provést fotodokumentaci provedeného spoje.

6. **Maximální množství dodané vody pro objekt základní školy Bohutín st. parc. č. 36/1 s č.p. 37 bude 1400 m3/rok (280 osob x 5 m3/rok dle projektu).**

7. Po ukončení stavby požadujeme předat zaměření skutečného provedení stavby ve formátu „JTSK“ (jednotné trigonometrické síti katastrální) - dgn, dxf, dwg.

8. **Před zahájením trvalého užívání přípojky je investor povinen sepsat smlouvu o odběru vody. Učiní tak na zákaznickém kontaktním místě 1. SČV, a.s., Zákaznické centrum - provoz Příbram - Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX, v úřední dny s možností využití rezervačního systému společnosti 1scv.cz nebo po předchozí telefonické dohodě tel. č. 318 633 053, zákaznická linka 840 111 322, 601 275 275, email info@1scv.cz. Podmínkou uzavření odběratelské smlouvy je splnění všech podmínek vydaných ve vyjádřeních provozovatele k předmětné stavbě přípojky.**

9. **Budou splněny podmínky k provádění stavby – Příloha č. 1.**

10. Přehled kroků pro realizaci přípojky je k dispozici na webu společnosti 1. SČV, a.s.

11. Dle § 162 Zákona 283/2021 Sb. (stavební zákon) v platném znění je projektant při projektové činnosti povinen respektovat veřejné zájmy chráněné na základě tohoto nebo jiného právního předpisu, požadavky vyplývající z cílů a úkolů územního plánování a požadavky na výstavbu a jednat v součinnosti s dotčenými orgány. Dále je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy; statické a jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly přezkoumatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh.

Toto vyjádření je vydáno bez vazby na budoucí souhlas vlastníků pozemků dotčených předmětnou stavbou a bez vazby na budoucí souhlas vlastníků ostatních inženýrských sítí, technické a dopravní infrastruktury, pozemních staveb a veřejné zeleně dotčených předmětnou stavbou, který je ze zákona povinen zajistit stavebník.

Příloha: 1x Příloha č. 1 - Doplnující podmínky k provádění stavby
1x Situace z předložené PD orazítovaná 1. SČV, a.s.

S pozdravem



1.SčV, a.s.

Ke Kable 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793

Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA
technický ředitel

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k prodloužení platnosti vyjádření k této žádosti vytvoříte [zde](#).