

Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané – etapa 1 zadávací řízení na dodavatele

Dodatečné informace, doplnění odpovědi na zaslaný dotaz č.6:

Dotaz č. 6, ze dne 4.11.2025

Odpověď Zadavatele:

Dobrý den,

na základě dotazu uchazeče o účast v zadávacím řízení k zakázce „Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané – etapa 1“, podáváme dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

Dotazy ohledně SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady V soupisu prací na listu „SO 001 - Vedlejší rozpočt...“ požaduje ocenit 58 položek Vedlejších rozpočtových nákladů Podrobnost popisu jednotlivých položek soupisu vedlejších a ostatních nákladů však neumožňuje stanovení ceny dané práce nebo činnosti, tak jak stanovuje Vyhláška č. 169/2016 Sb.

Text dotazu č.11: Položky č.1, 2, 3, 4, 40, 41,42, 44, 45, 46, 48 – se týkající zařízení staveniště Žádáme zadavatele o specifikaci svých požadavků na zařízení staveniště. Požaduje Zadavatel nějaké specifické zařízení pro osoby objednatele?

Zadavatel nepožaduje žádné specifické zařízení pro objednatele.

Text dotazu č.12: Položka č. 43 – Provizorní komunikace Žádáme zadavatele o specifikaci svých požadavků na provizorní komunikace. Požaduje Zadavatel konkrétní provizorní komunikace?

Zadavatel nepožaduje konkrétní provizorní komunikace. Uchazeč zde může ocenit zřízení provizorní komunikace potřebné pro jeho způsob provádění stavby.

Text dotazu č.13: Položka č. 47 – Informační cedule na staveništi Žádáme zadavatele o specifikaci svých požadavků na informační ceduli, tj. obsah a rozměr cedule.

Rozměr informační cedule není specifikován, musí být dostatečně velký tak, aby bylo možno viditelně umístit a prezentovat následující informace:

a) označením stavby, které obsahují údaje o stavebníkovi a stavebním úřadu

b) údaje o investorovi

c) bezpečnostní značení vyplývající z BOZP jako "zákaz vstupu", "pozor na rizika" (např. jámy, pády předmětů, elektrické vedení),

d) kontakt na stavbyvedoucího a případně další odpovědnou osobu

c) místo pro štítek "stavba povolena" s příslušnými údaji.

Text dotazu č.14: Položka č. 12 – Náklady spojené se zádlažbou poklopů ve volném terénu Žádáme zadavatele o specifikaci svých požadavků, tj. počet poklopů ve volném terénu, kterých se týká zádlažba, a specifikaci materiálu dlažby.

Odpověď lze nalézt ve výkresu 301.8 dále 302.11 - VZOROVÝ VÝKRES PREFA ŠACHTY, kde je ve volném terénu (nezpevněné ploše) určeno obetonování rámu šachty betonem C12/15. Počet šachet

ve volném terénu lze vyčistit ze situace. Jedná se 13 šachet na splaškové kanalizaci a 6 ks na dešťové kanalizaci.

Text dotazu č.15: Položka č. 13 – Náklady spojené s uvedením nezpevněných ploch do původního stavu včetně osetí a následné péče Žádáme zadavatele o specifikaci svých požadavků, tj. jakou plochu bude zadavatel požadovat uvést do původního stavu, a jaký má požadavek na následnou péči.

Zadavatel požaduje uvést nezpevněné plochy po dokončení stavebních prací do původního stavu, tzn. skřívku ornice umístit do finální úpravy povrchu na původní místo. Následná péče není vyžadována.

Text žádosti č.16: Položka č. 17 – Užívání veřejných prostranství a ploch, poplatky spojené se zábořem komunikací místních a komunikací II a III třídy, či tříd vyšších Žádáme zadavatele o informaci, jakou cenu bude Město Planá účtovat za zábor místních komunikací.

Zábor bude dle Obecně závazné vyhlášky města Planá č. 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Jedná se plochy, pokud bude zhotovitel potřebovat skládky či zábor veřejného prostranství mimo obvod staveniště.

Text žádosti č.17: Položka č. 27 – Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, koordinátor BOZP na staveništi (Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi vždy zajišťuje zadavatel stavby (investor). Tato povinnost je zakotvena v zákoně č. 309/2006 Sb.) Žádáme zadavatele o informaci, jakou cenu má dodavatel ocenit jako náklady na „koordinátor BOZP na staveništi“.

Zadavatel, jakožto investor bude zajišťovat koordinátora BOZP na staveništi na své náklady a dle vlastního výběru. Oceňte tuto položku s nulovým nákladem. Stejně oceňte nulovým nákladem položku 34) Archeologický dohled.

Text žádosti č.18: Zadavatel v odpovědi na zaslané dotazy „Dotaz č. 3 ze dne 24.10.2025“ u položek č. 22, 15 dílčího soupisu prací OVN uvádí „V dílčím soupisu prací byl upraven popis položky.“ Dodavatel žádné úpravy u položek č. 22, 15 dílčího soupisu prací OVN nezaznamenal.

Je pravda, že text položky 15 a 22 nebyl doplněn, ale upřesnění položky vyplývá z textu odpovědi na dotaz č.3. Proto vysvětlení položky č. 15 OVN nyní zní:

Kompletační a koordinační a inženýrská činnost - Účast firmy GasNet.s.r.o.. při propojích, koordinace a umožnění přiloží sdělovacího vedení firmou ČEZNETs.r.o. apod.

Text položky č. 22 nebyl doplněn, ale vyplývá z odpovědi na dotaz č. 3, zveřejněný 30. 10. 2025.

Na základě zodpovězení dotazu č. 6) v delším termínu než ukládá zákon o zadávání veřejných zakázek prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek o 7 dní tj. do 1.12.2025.

S pozdravem

Za město Planá

Jiří Janda
vedoucí odboru investic a správy majetku