

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce a přístavba Městské knihovny Velké Meziříčí – vybavení interiéru
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Velké Meziříčí
Sídlo:	Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
IČO:	002 95 671
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

U nábytku z dřevotřísky je v dokumentaci uvedeno že bude s laminátem tl.0,8 mm. Trvá uživatel na tomto provedení? Jedná se o odolnější povrch než lamino, ale např. půdy, boky nebo záda skříní jsou plochy, které nebudou nijak namáhány. Navržené provedení je dražší než kdyby se použila kombinace s laminem.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel umožní na méně exponované plochy, jako jsou záda, půdy a boky, použít nižší kvalitu povrchové úpravy, tzn. pouze lamino.

DOTAZ 2

U pol.30 a 31 je v popise uvedeno provedení DTD + HPL bříza, ale vzor povrchu je březová překližka. Co tedy platí?

ODPOVĚĎ 2

Jedná se o dekor ve vzoru břízy, tak aby se sjednotilo se vzhledem překližky.

DOTAZ 3

Pol.35 je vyobrazena skříně délky 4100 mm, v popise uvedena délka 2050mm, což je polovina sestavy. Domníváme se, že v položkovém rozpočtu měly být uvedeny 2 ks.

ODPOVĚĎ 3

Soupis uvádí kus jako celek za sestavu, která je složená ze 2 stejných dílů. Dodavatelé tedy nacení celou sestavu v délce 4050 mm, jak je uvedeno v nákrese pod položkou č. 35.

DOTAZ 4

U položky 47 šatní skříně je uvedeno vybavení šatní tyčí. U rozměru skříně š. 270 mm a hl. 450 mm nebude použito šatní tyče funkční z důvodu malého prostoru – nepověsíte šatní ramínko.

ODPOVĚĎ 4

Oprava rozměru - dodavatelé nacení hloubku šatní skříně č. 47 na 550 mm.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Do podání nabídek zbývá stále dostatek času pro řádné zohlednění poskytnutých informací při přípravě nabídky.