

Číslo vyjádření: 2016-307
Číslo jednací: VAKJES/0241/2017
Vyřizuje: Soukup Petr
Datum: 25.1.2017
Vypravení: e-mail

Ing. Lukáš Pražák
lukas.prazak@gmail.com

VĚC:

1. Vyjádření k uložení sítí vodohospodářské infrastruktury

2. Vyjádření k předložené PD

Účel vyjádření: územní a stavební, provedení stavby (platnost 2 roky)
Stavba: Technické zázemí obce Hradec-Nová Ves, p. č. 44/1, k. ú. Nová Ves u Jeseníka
Místo stavby: Hradec-Nová Ves
Stavebník: **Obec Hradec-Nová Ves**
Projektant: Ing. Lukáš Pražák

1. Vyjádření k uložení sítí vodohospodářské infrastruktury

V obvodu staveniště se nachází sítě vodohospodářské infrastruktury pro veřejnou potřebu, které jsou v majetku společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.
Informace o uložení sítí poskytujeme v digitální podobě zasláním na adresu projektanta.

Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je vymezeno podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů:

§ 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen „ochranná pásma“).

(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok, určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona²⁶⁾ tímto nejsou dotčena.

(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

(4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.

(5) V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoky nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

b) vysazovat trvalé porosty,

c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,

d) provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2.

(6) Nezíská-li osoba, která hodlá provádět činnosti uvedené v odstavci 5, souhlas podle odstavce 5, může požádat vodoprávní úřad o povolení k těmto činnostem. Vodoprávní úřad může v těchto případech tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a současně stanovit podmínky pro jejich provedení.

(7) Při porušení povinnosti stanovené v odstavci 5 nařídí obnovit předešlý stav příslušný vodoprávní úřad u činnosti uvedené pod písmenem b) a příslušný úřad podle zvláštních právních předpisů²⁷⁾ u činností uvedených pod písmeny a), c) a d).

(8) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2, je povinen na žádost poskytnout informaci žadateli o možném střetu jeho záměru s ochranným pásmem vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a další údaje podle zvláštního zákona²⁸⁾. Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2.

²⁶⁾ § 30 zákona č. 254/2001 Sb.

²⁷⁾ Například zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb.

²⁸⁾ § 103 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Text paragrafu je přístupný ve formátu PDF na [http:// www.vakjes.cz/ke-stazeni/](http://www.vakjes.cz/ke-stazeni/)

2. Vyjádření k předložené PD

Provedením stavby vznikne nové odběrné místo.

Souhlasíme se stavbou a s napojením vodovodní a kanalizační přípojky na síť VHI v majetku společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. přípojky při splnění následujících podmínek:

Vodovodní přípojka

Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů je definována vodovodní přípojka takto:

§ 3 Přípojky

(1) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Vodovodní přípojka - technická specifikace

materiál potrubí	PE 100 RC SDR 11 D 32 x 3,0 mm
uložení potrubí	pískové lože, pískový obsyp
hloubka uložení	podle ČSN 73 6005 (1,5 m)
	nad potrubím bude uložen měděný vytyčovací vodič o průřezu min. 6 mm ² a výstražná fólie
provedení přípojky	bez spojů, z jednoho kusu materiálu
napojení na zásobovací řad	PVC D 110
způsob napojení přípojky	navrtání potrubí
zřízení bodu napojení	provede vlastník VHI
umístění vodoměru	v objektu za obvodovou zdí
potřeba vody	0,275 m ³ /den, 100 m ³ /rok

Zařízení vnitřního vodovodu, který je napojený na veřejný vodovod musí trvale odpovídat zákonu č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o vodovodech a kanalizacích a ČSN EN 806-1,2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.

Upozorňujeme stavebníka na znění § 3, odst. 4, a § 11, odst. 2, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů:

§ 3 Přípojky

(4) Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

§ 11 Vodovody

(2) Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.

Kanalizační přípojka

Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů je definována kanalizační přípojka takto:

§ 3 Přípojky

(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Kanalizační přípojka - technická specifikace

materiál potrubí	PVC DN 150 SN 8
uložení potrubí	pískové lože min. tl. 10 cm pískový obsyp min. tl. 30 cm (nad horní líc potrubí a do stran)
revizní šachty	PP DN 400/150 (s teleskopem)
napojení na stoku	PVC DN 250
způsob napojení přípojky	vložení odbočného kusu zprava po toku pod $\angle 45^\circ$
zřízení bodu napojení	provede vlastník VHI
účel kanalizační přípojky	odvedení splaškových vod
způsob měření odpadních vod	vodoměrem odběrného místa osazeným na vodovodní přípojce

Do kanalizační přípojky se se nesmí napojit srážkové vody.

Při provádění stavby nesmí být do kanalizace vypouštěny technologické vody, oplachy, atd...

Znečišťující látky a jejich obsah v odváděné odpadní vodě musí vyhovovat kanalizačnímu řádu. Kanalizační řád je přístupný ve formátu PDF na <http://www.vakjes.cz/ke-stazeni/>.

Kanalizační přípojka bude provedena dle ČSN 75 6101, ČSN EN 1610 včetně dalších souvisejících norem.

Upozorňujeme stavebníka na znění § 3, odst. 5, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů:

§ 3 Přípojky

(5) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

Oplocení

Nad kanalizační a vodovodní přípojkou v šířce 0,75m od osy potrubí na obě strany nesmí být území zastavěné ani osazené stromy, aby bylo možné přípojku opravit.

Patky sloupků oplocení budou osazeny mimo trasu domovních přípojek.

Podmínky pro provedení přípojek

- Před zahájením stavby přípojky podá stavebník u společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., na adrese Tyršova ul. 248 v Jeseníku žádost o povolení k napojení vodovodní a kanalizační přípojky.

- Před zahájením stavebních prací, nejméně pět (5) pracovních dnů předem, požádá stavebník o vytyčení podzemních vedení VHI včetně jejich ochranného pásma a bodu napojení přípojek. Dříve nesmí být započaty zemní práce.

Vodovod vytyčí mistr vodovodu Václav Heralť, tel. 734111893.

Kanalizaci vytyčí mistr kanalizace Petr Hošek, tel. 734113895.

- Veškeré manipulace na vodovodní a kanalizační síti pro veřejnou potřebu, provádí výhradně společnost VAK – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. která je zodpovědná za dodávku a kvalitu pitné vody, a za čištění odpadních vod.
 - Zhotovení přípojky - musí provádět odborně způsobilá osoba.
 - Montážní práce na přípojce (zhotovení přípojky bez zemních prací), včetně dodávky materiálu může realizovat na základě objednávky stavebníka společnost VAK – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.
 - Zemní práce pro přístup k potrubí a jeho obnažení za účelem zřízení bodu napojení provede stavebník.
 - Zabezpečení pracovního prostoru ve výkopu zajišťuje stavebník. Jde o roubení stěn výkopu nebo svahování stěn výkopu, které bude provedeno podle geologického profilu zeminy a místních podmínek na staveništi.
- Zabezpečení pracovního prostoru pro zřízení napojení přípojky na síť VHI posoudí na místě samém před zahájení montážních prací zástupce společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., který je za napojení přípojky odpovědný (mistr kanalizace Petr Hošek a mistr vodovodu síť Václav Heralt).
- Pokud nebude pracovní prostor pro montážní práce z hlediska bezpečnosti práce řádně zajištěn, napojení přípojek nebude provedeno.
- Vodovodní armatury a kanalizační poklopy vstupních šachet v blízkosti staveniště nesmí být stavbou dotčeny - musí být po celou dobu výstavby přístupné pro provozní manipulaci.
 - V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace lze zřídit krátkodobé skládky stavebního materiálu pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka VHI.
 - Uložení sítí technického vybavení musí bez výjimky odpovídat normě ČSN 736005, Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 - Před uvedením stavby do provozu bude provedena na vodovodní přípojce tlaková zkouška podle ČSN 755911, na kanalizační přípojce zkouška vodotěsnosti podle ČSN 756909 za přítomnosti zástupce společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.
- Po uložení potrubí, před jeho zásypem bude provedená přípojka zaměřena.**
- Stavebník předá po dokončení stavby geodetické zaměření provedené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem podle „Technických podmínek pro geodety“ přístupných na <http://www.vakjes.cz/ke-stazeni/>.
- Předání geodetického zaměření se provádí v digitální a v papírové podobě.
- Jakékoliv změny rozsahu stavby, musí být předem projednány a písemně odsouhlaseny.

Při dalším jednání v této věci používejte naše číslo vyjádření.

S pozdravem

Petr Soukup
technik dokumentace



Příloha: soubor C2_3 - Koordinační situace-signed.pdf