

Přívod: CYKY-j 5x10 z rozvaděče RZS2

Rozvodná soustava 3/PEN, 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / SÍŤ: TN-C-S

Místo instalace vnitřní prostředí chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty
rozdávěč je z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) dle ČSN EN 61439-1 ed. 2, kapitola J.9.4.1, určen pro prostředí B

Provedení rozvaděče rozvodnice na omítku pro min. 3x12 TE modulů
min. krytí IP 2XC dle požadavku ČSN EN 61439-3, čl. 8.2.2

ČSN EN 61439-1 ed. 2 Rozvaděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN EN 61439-3 Rozvaděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

Ochrana před úrazem
ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Před zadáním do výroby NUTNO ověřit jištění jednotlivých přístrojů a provedení jejich vývodů podle skutečně vybraných a dodávaných na stavbu.

		STABIL		s. r. o., 603 00 BRNO, HLINKY 142 c		
Vypracoval:		ing. Lukáš Rotrekl		 ROTREKL s. r. o. www.rotrekl-sro.cz		
Kontroloval:		ing. František Kocián				
Vedoucí projektant:		ing. Petr Daniel				
Investor:		Římskokatolická farost Doubravník			Fomát:	A4
					Datum:	12/2016
Akce:		REVITALIZACE KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V DOUBRAVNÍKU D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Účel:	DSP
					Zakázka č:	16142
					Archiv. č:	
Obsah:		Rozvaděč RZS2.1			Měřítko	Číslo přílohy
					—	10

