



E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Doporučeně !

Městys Želetava
Náměstí Míru 1
675 26 Želetava

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa Jihlava
Havlíčková 62
586 01 Jihlava
www.eon.cz

Zdeněk Jelínek
T +420-568-60 44 68
F +420-568-60 44 94
Zdenek.jelinek@eon.cz

V Třebíči, dne 31.05.2016

**Věc: Umístění hlásičů protipovodňových opatření městysu Želetava
v Želetavě, Šašovicích a Horkách.**

Obdrželi jsme od Vás žádost o povolení umístění hlásičů protipovodňových opatření městysu Želetava (dále jen zařízení) na sloupy nízkého napětí (dále jen NN) v Želetavě, Šašovicích a Horkách.

Souhlasíme s umístěním zařízení a Vaší údržbou po dobu 5 let od ukončení projektu.

Zmiňované zařízení lze umístit na podpěrné body NN ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) provozovaného E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) za následujících podmínek.

1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Do distribučního zařízení ECD nelze umístit zařízení, které by mohlo v budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat opravy nebo rozšíření distribučního zařízení.

Podpěrných bodů distribuční sítě bude využito pouze v případě, není-li dostatečně možné připevnit zařízení jinak. Pro posouzení byla již uskutečněna prohlídka jednotlivých míst. Dále je nutno sjednat postup prací a upřesnit technické podmínky, za nichž lze provést montáž zařízení. Za účelem dojednání termínu k případným konzultacím se prosím obraťte na Regionální správu Jihlava (dále jen RS), technika rozvoje jelínka Zdeňka, tel. 724 118 150.

Jednatelé:
Michael Fehn
Radek Lucký
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti: České Budějovice
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 15066.
IČ: 25733591
DIČ: CZ25733591

Zařízení lze umístit v Želetavě na tyto p.b.č.: 72, 76 a 150, v Šašovicích na sloupy čísla: 1, 9, 14, 18, 22, 27, 35, 38, 39, 44 a na Horkách na sloupě číslo 83.

Technické podmínky budou obsahovat popis konkrétního zařízení s jednoznačným určením místa montáže. Zařízení bude přednostně umístěno na betonové sloupy, kde je venkovní síť upevněna na podpěrných izolátorech (není zde rozpojení nebo ukončení sítě a s tím související proudové spoje) a kde nejsou umístěny svody a rozpojovací skříně.

Upevnění ke sloupům bude provedeno přednostně nerezovou ocelovou upínací páskou. Pokud bude cizí zařízení umístěno na dřevěné sloupy, bude pro případ seschnutí sloupu upínací páska zajištěna proti posuvu.

Upevnění bude provedeno pod vedením v minimální vzdálenosti 1,2 m od vodičů NN. Předpokládáme, že umístění zařízení nevyvolá zásah do distribuční sítě v provozování ECZR a nebude podstatně omezovat plnění povinností ECZR.

Montáž zařízení si zajišťuje žadatel. Zahájení, termín a rozsah vlastních montážních prací bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na RS Jihlava. V případě potřeby zajištění bezproudí bude zahájení prací oznámeno nejpozději 20 dnů předem.

Před uvedením zařízení do provozu musí být uvedenému zástupci RS Jihlava předána situace skutečného provedení a výchozí revizní zpráva na silnoproudou část elektrického zařízení souvisejícího s připojením zařízení na distribuční síť.

V případě zrušení distribuční sítě v provozování ECZR bude žadatel vyzván k odstranění zařízení. Bude-li požadovat ponechání zařízení na podpěrných bodech distribuční sítě, zajistí RS Jihlava a žadatel dle platných právních předpisů a nařízení ECZR prodej příslušných podpěrných bodů vlastníkově zařízení.

Budoucí majetkoprávní vztah k podpěrným bodům distribuční sítě bude mezi vlastníkem zařízení a RS Jihlava vyřešen před podáním návrhu na vydání povolení o odstranění stavby distribuční sítě (demoliční výměr) na příslušný stavební úřad.

Zrušením elektrických vedení zaniká majetkoprávní vztah mezi ECD a vlastníky nemovitostí, na kterých jsou podpěrné body umístěny. Zřízení věcného břemene nebo jiný smluvní vztah je předmětem jednání budoucího majitele podpěrných bodů s vlastníky dotčených nemovitostí.

V případě, že bude distribuční síť pouze přemístěna, budou s vlastníkem zařízení dojednány podmínky demontáže a možnosti opětovného nainstalování.

2. ODPOVĚDNOST

ECZR ani ECD neodpovídají za škody vzniklé bez jejich zavinění na zařízení umístěném na podpěrných bodech distribučního zařízení ECD.

Vlastník systému odpovídá za případné škody způsobené instalací, provozováním nebo demontáží systému na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECZR.

Umístování a připojování cizích zařízení na distribuční síť se řídí vnitřními předpisy ECZR. Vlastník zařízení musí ve vztahu k distribučnímu zařízení respektovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN, Podnikových norem energetiky (PNE), Technických norem společnosti ECZR (TNS) a schválených technologií pro distribuční zařízení.

Vlastník zařízení nesmí bez písemného pověření ECZR provádět manipulace, zajišťování pracoviště či jakékoliv jiné práce na zařízení ve vlastnictví ECD.

3. FAKTURACE

Umístění zařízení na distribuční síť NN v provozování ECZR je umožněno bezúplatně.

V případě porušení podmínek umístění vlastníkem zařízení budou vlastníkově fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním zařízení a uvedení distribuční sítě do původního stavu.

S přátelským pozdravem
Zdeněk Jelínek
Regionální správa Jihlava
E.ON Česká republika, s.r.o.



E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Jihlava