



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Příspěvková organizace zapsaná v OR
U Krajského soudu v Hradci Králové,
Oddíl Pr vložka 52
Na Brně 362
500 06 Hradec Králové 6
Tel.: 495 402 654 – ústředna
e-mail: info@tshk.cz
www.tshk.cz

naše značka
125043

vyřizuje / linka
Jindrová /66

Hradec Králové
30. 5. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na stavební práce č. 125043 zadávané v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) s názvem:

„Oprava komunikace v ulici Veverkova v Hradci Králové“

1. Identifikační údaje zadavatele:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
(příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52)
Sídlo: Hradec Králové 6, Na Brně 362, PSČ 500 06
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
bankovní spojení: 636270217/0100
Kontaktní osoba: Jiří Nosek, 725 346 284, nosek@tshk.cz
Zbyněk Novotný, 495 402 673, novotny@tshk.cz

(dále jen „TSHK“ nebo „zadavatel“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

2. Úplné znění dotazu potenciálního účastníka ze dne 29. 5. 2025:

Dobrý den,
v souvislosti s veřejnou zakázkou č. 125043 s názvem:
„Oprava komunikace v ulici Veverkova v Hradci Králové“ žádáme o dodatečnou informaci:

1. V zadávací dokumentaci v soupise prací „125043 - příloha č. 2 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ je uvedena položka:

19	M	102	zemina vhodná do podloží	m3	991,645
----	---	-----	--------------------------	----	---------

VV 991,645

991,645

Jedná se o dodávku vhodné zeminy, pravděpodobně do neúnosného podloží, jejíž odkop je uveden v položce č. 11 odkopávek. Nenašli jsme, však údaje jak bude s touto zeminou nakládáno (násyp, sanace aktivní zóny, apod.)

Pro odstranění pochybností, žádáme zadavatele o vysvětlení a případné doplnění.

2.

V zadávací dokumentaci v soupise prací „125043 - příloha č. 2 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ jsou uvedeny položky:

56	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	7,000
VV			"snížení"5		5,000
VV			"zvýšení"2		2,000
VV			Součet		7,000
57	K	899132211	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	9,000
VV			"snížení"6		6,000
VV			"zvýšení"3		3,000
VV			Součet		9,000
58	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	1,000
VV			"snížení"1		1,000
59	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	12,000
VV			"snížení"6		6,000
VV			"zvýšení"3		3,000
VV			3		3,000
VV			Součet		12,000

V technické zprávě je uvedeno: „Součástí opravy budou výškové úpravy poklopů šachet a vpustí (mříže včetně rámů budou nové)“

Ve výzvě „Výzva k podání nabídek – zadávací dokumentace“ je uvedeno:

V rámci zakázky budou provedeny zejména následující práce:

-
- výškové úpravy poklopů, vpustí, uzávěrů apod.;
-

Dotaz: Jedné se v položkách 56 -59 o výměnu nebo o výškovou úpravu?

Pokud se jedná o výměnu, v soupisu prací jsme nenalezli požadovaný typ kanalizačních poklopů, hydrantových a ventilových poklopů ani vtokových mříží (rozměry, třídy zatížení, apod.)

Pro odstranění pochybností, žádáme zadavatele o vysvětlení a případné doplnění.

3.

V zadávací dokumentaci v soupise prací „125043 - příloha č. 2 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ jsme nenalezli položky pro projektové a geodetické práce (vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení, zpracování DIO apod.)

Ve výzvě „Výzva k podání nabídek – zadávací dokumentace“ je uvedeno:

V rámci zakázky budou provedeny zejména následující práce:

-
- provedení prostorového a výškového vytýčení stavby;
-

Dotaz: Znamená to, že zadavatel tyto práce, např. dokumentaci skutečného provedení vč. zaměření, nepožaduje?

Pro odstranění pochybností, žádáme zadavatele o vysvětlení a případné doplnění.

Předem děkujeme za dodatečnou informaci.

3. Odpověď zadavatele:

Ad 1) Práce příslušející k položce č. 19 „Zemina vhodná do podloží včetně dopravy“ jsou myšleny s cílem vyměnit zeminu v podloží komunikace v případě, že kontrolními zkouškami nebude prokázána její dostatečná únosnost předepsaná na povrchu po odtěžení stávající vrstvy štěrkopísku. Při sestavování rozpočtových položek nebyla zapracována její pokládka se zhutněním. Toto opomenutí je odstraněno zvýšením množstvím v položce č. 20 (viz soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Ad 2) Položky č. 56, 57, 58 a 59 se týkají primárně výškové úpravy poklopů a krycích hrnců na šachtách a ventilech podzemního vedení. V případě jejich výměny má stavebník zajištěnu dodávku poklopů a krycích hrnců ze strany vlastníků těchto vedení. Poněkud odlišný případ je u uličních vpustí. Dvě z nich jsou navrženy nově, zatímco na zbývajících deseti bude vyměněna mříž s rámem včetně podkladního prstence. To se projeví v množství u položek 54, 60, 61 a zrušením položky 59.

Ad 3) Náklady zhotovitele spojené s dočasným dopravním značením jsou částečně zahrnuty v položkách č. 63, 64 a 65. Náklady spojené s vytýčením, dokumentací skutečného provedení a zpracováním dopravně inženýrských opatření jsou doplněny ve vedlejších rozpočtových nákladech (včetně informační tabule a provozu k přilehlým pozemkům po dobu stavby).

Do rozpočtu byly ještě doplněny položky (č. 107 a 108) spojené s montáží 2 nových baliset poblíž začátku opravy (na východní straně vozovky), které jsou vykázány v oddíle 9 „Ostatní konstrukce, práce a bourání“.

4. Změna zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 99 zákona:

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi zadavatel vydává nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5. Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Vzhledem k vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: **do 17. 6. 2025 do 9,00 hodin.**

6. Seznam příloh vysvětlení zadávací dokumentace:

Příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ