



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Komunitní centrum a prodejna potravin Grygov
výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **11.11.2025**
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Obec Grygov
IČO: 00298875
se sídlem: Šrámkova 19, 783 73 Grygov
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Advokátní kancelář PERNICA
IČO: 04195141
se sídlem: Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno
tel.: +420 728 783 904
e-mail: advokat@petrpernica.cz
ID datové schránky: qpa7a7c
(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **Advokátní kancelář PERNICA**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

1) V zadávací dokumentaci – v Zadávacím slepém rozpočtu Komunitní centrum 2023006-005/Vytápění je požadována dodávka a montáž:

	VČETNĚ REGULÁTORU 230V AC, PŘÍČNÉ MŘÍŽKY AL NATUR, HLINÍKOVÉHO RÁMU AL NATUR, OBVODOVÁ PŘEKRYVACÍ LIŠTA AL NATUR, 2x FLEX. PŘÍPOJ. HA DICE Z UŠLECHTILÉ OCELI (VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ZÁVIT) DN15 DÉLKA 0,2m				
Pol__0088	MONTÁŽ PÁNELOVÝCH TĚLES RADIK PODLAHOVÝ KONVEKTOR S TŘÍOTÁČKOVÝM VENTILÁTOREM, DVOUTRUBKOVÝ PRO, VYTÁPĚNÍ COIL- T88/243/1750, délka 1750mm	ks	2,00000		0,00

Ve výkresové části je uvedeno:



PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOREM
PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ, NAPOJENÍ S
VENTILEM S ELEKTROTERMICKOU HLAVICÍ A
REGULAČNÍM ŠROUBENÍM
(TYP / DÉLKA, n= NASTAVENÍ OTÁČEK)

*Tzn. , že oproti standardnímu provedení požadovaném v Zadávacím slepém rozpočtu, je ve výkresové části požadován konvektor **pro mokré provedení**.*

Dotaz zní:

Žádáme Zadavatele o upřesnění, zda požaduje podlahový konvektor standardní, nebo pro mokré prostředí.

Odpověď

Zadavatel sděluje, že při realizaci lze použít podlahový konvektor standardního typu, bez požadavku na mokré provedení, tak jak je uvedeno ve slepém rozpočtu, a na který odkazuje i popis podlahového konvektoru v jednotlivých půdorysech (COIL-T80/243/1750, n=2). Výše uvedený popis z výkresové části je převzatý z LEGENDY OTOPNÝCH TĚLES, který je chybný.

V Brně dne 25.11.2025

Pernica

Obec Grygov

v.z. Advokátní kancelář PERNICA

Mgr. Petr Pernica, advokát