

Ze dne: 15.05.2025
Číslo jednací: 025070258226
Vyřizuje: Olga Krčmářová
Tel.: 607 301 906
Datová schránka: 7tdtvt
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz
Datum: 10.06.2025

Ing. Michaela Pecinová
č.p. 64
281 44 Podousy

Kořenice parc. č. 1163, 210, 4, 45, 46/1, 47/1, 47/3, 48, 49/2, 521/6, 535/28, 535/3, 535/33, 535/37, 535/5, 560, 570, 6 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Stavební úpravy čp.85, Kořenice (povolení záměru - s návrhem napojení domu na vodohospodářské sítě)

Investor: Obec Kořenice, Kořenice , č.p. 78, 28002

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod a oddílnou splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme při splnění následujících podmínek:

- Přeložená vodovodní přípojka bude provedena z potrubí rPE DN 25 (32x4,4 mm), a to navrtávkou s kulovým uzávěrem na stávající vodovodní řad s osazením litinového šoupěte a zemní soupravy s teleskopickou tyčí. Přípojka bude ukončena kompletní vodoměrnou sestavou (ventil před a za, zpětná klapka, vodoměr), která bude umístěna ve venkovní šachtě umístěné na pozemku investora parc. č. 1163. Minimální vnitřní rozměr šachty musí být 900 x 1200 mm, hloubka 1600 mm nebo plastová kruhová o průměru 1200 mm, hloubka 1600 mm.
- Šachta bude provedena jako plastová (vyztužená nebo obetonovaná) a nepropustná. Vstupní otvor musí být nejméně 600 x 600 mm, krytý patřičným poklopem (hmotnost poklopu max. 15 kg). V prostoru vstupního komínu budou použita stupadla kapsová, v manipulačním prostoru šachty oplastovaná stupadla kramlová nebo ocelový žebřík. Vodoměrná sestava nesmí v žádném případě zasahovat do prostoru vstupu.
- Stávající vodoměrná sestava bude přesunuta do nové vodoměrné šachty na pozemku investora. Velikost fakturačního vodoměru se nemění. Je osazen vodoměr SENSUS iPERL DN 20 Q₃ 4. Stávající potrubí vodovodní přípojky bude zrušeno.
- Samotnou realizaci přípojky, montáž a demontáž vodoměru je nutno dohodnout s vedoucím provozu vodovodů Lukáš Vokrál, tel: 607 181 080, lukas.vokral@energiekolin.cz. Přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 5411, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005.
- Kanalizační přípojka bude provedena z potrubí PVC min. DN 150, min. SN 12 a to navrtáním nebo odbočkou na stávající uliční stoku s osazením ve směru toku pod úhlem 45°, v horní polovině potrubí stoky. Přípojka bude ukončena kontrolní šachticí s teleskopickým komínkem o min. rozměrech DN 415/150 (jednotoková nebo třítoková), a hloubce 1,0 – 2,0 m. Šachtu je třeba umístit na veřejném prostranství. Spoj bude proveden vodotěsný, stejně jako trasa potrubí a kontrolní šachtice. Min. spád kanalizační přípojky bude 2% (u DN 200 a více min. 1%). Kontrolní šachta bude opatřena patřičným poklopem dle polohy umístění (zpevněný D400, nezpevněný B125).
- Samotnou realizaci nové kanalizační přípojky je nutno dohodnout s vedoucím provozu kanalizací Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz.

Obecná ustanovení:

- Toto vyjádření v žádném případě nenahrazuje souhlas vlastníka sítí s napojením ve věcech majetkových.

Činnosti před realizací:

- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese www.energiekolin.cz nebo na technickém úseku společnosti Energie AG Kolín a.s. včetně příslušných zákonů a technických norem.

- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřípustné.

Činnosti v průběhu realizace:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí provede Energie AG Kolín a.s. – pro vodovodní řad Lukáš Vokřál, tel: 607 181 080, lukas.vokral@energiekolin.cz, pro kanalizační stoku Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu (montážní práce) včetně osazení vodoměru provede společnost Energie AG Kolín a.s. – Lukáš Vokřál, tel: 607 181 080, lukas.vokral@energiekolin.cz. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor.
- Vodoměrná sestava bude umístěna dle „Technické požadavky na umístění vodoměru“.
- Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem pracovníka provozu Energie AG Kolín a.s. – Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem Energie AG Kolín a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společnosti Energie AG Kolín a.s. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídkou kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem Energie AG Kolín a.s. řádné provedení napojení.
- Před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce bude společnosti Energie AG Kolín a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení vodovodní a kanalizační přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat).

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem



Olga Krčmářová
technický pracovník dokumentace

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Kořenice parc. č. 1163, 210, 4, 45, 46/1, 47/1, 47/3, 48, 49/2, 521/6, 535/28, 535/3, 535/33, 535/37, 535/5, 560, 570, 6/1, 6/2, 7, 8

Přílohy: Mapa_O25070258226.pdf