

KANALIZACE A ČOV OKAREC

DODATEK č.1 K DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Specifikace potrubí kanalizace a přípojek, revizní šachta.

Trubní materiál

Hladké plnostěnné kanalizační potrubí z polypropylénu podle ONR 20513 s integrovaným hrdlem a nebo násuvným hrdlem pevně fixovaným těsněním už z výroby, s kruhovou tuhostí min. SN 10 podle ČSN EN ISO 9969, Alternativně potrubí z polypropylénu - žebrované (plné žebro v řezu stěny) dle ČSN EN 13476, kruhová tuhost min. SN 10 dle ČSN EN ISO 9969

Těsnění v hrdlech bude pomocí pryžového těsnícího kroužku zajišťující vodotěsnost spoje.

Pro odbočky pro domovní přípojky budou použity trouby DN 150 plnostěnné kanalizační potrubí z PP, min. SN 10 dle ONR 20513, spoj trub integrovaným hrdlem nebo násuvným hrdlem pevně fixovaným těsněním už z výroby, s kruhovou tuhostí min. SN 10 podle ČSN EN ISO 9969. Alternativně potrubí z polypropylénu, žebrované (plné žebro v řezu stěny) dle ČSN EN 13476, kruhová tuhost min. SN 10 dle ČSN EN ISO 9969

Tvarovky budou vyrobené jako vstřikované do formy.

Trubní materiál stok a trubní materiál odboček pro domovní přípojky bude materiálově a rozměrově shodný a z jednoho výrobního programu jednoho výrobce.

Vzorová plastová revizní šachta průměru 315 mm

Plastová šachta bude vyrobena podle DIN 1986 a EN 476.

Šachta bude založená na pískovém podsypu tl. 100 mm, v případě umístění v komunikaci na 100 mm podkladní betonové desce.

Šachty budou provedeny z PP DN 300. Šachta bude vodotěsná. Na podsyp bude osazeno dno šachty s integrovaným plastovým žlábkem a podestami se vsunutým prodloužením z PP De 315 mm. Na prodloužení bude napojen přes těsnící kroužek teleskopický nástavec z PE De 315 mm. Nástavec bude ukončený liťinovým poklopem tř. D400 v poježděných plochách a poklopy tř. B125 v plochách ostatních. Poklopy budou uzamykatelné pomocí šroubů.

Napojení potrubí na dno šachty bude provedeno do integrovaných šachtových spojek ve dně šachty. Šachtové spojky budou odpovídat použitému potrubí. Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné.

12.5.2014.

Příloha zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.