

Zodpovídá: Ing. Jaroslav Halamiček
email: halamicek@dea.cz
vyřizuje: Ing. Anna Kroulíková
email: kroulikova@dea.cz
tel.: 545 110 145

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Jižní nám. 7/7

619 00 Brno

Věc: Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení zakázky:

„BD Vedlejší 694/2, Brno – stavební úpravy“

Zakázka je zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (platnost od 1. 10. 2014) (dále jen „Metodická pokyn“)

Identifikační údaje zadavatele:

Název: DRUŽBA, stavební bytové družstvo
Sídlo: Kapucínská nám. 100/6, 656 57 Brno
IČO: 000 47 708
Zastoupený: Ing. Libor Benátský, předseda představenstva
Marie Maleňáková, člen představenstva

Identifikační údaje zástupce zadavatele:

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, 617 00 Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Anna Kroulíková, email: zakazky@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 16198



Identifikační údaje zakázky:

Druh (předmět) zakázky: Zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení zakázky: Podle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001731
Číslo a název programu: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

Vážený uchazeči,

obdobně jako dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Vám tímto oznamujeme, že jste byl **Rozhodnutím zadavatele obdobně jako dle § 76 odst. 6 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení** zakázky na stavební práce „**BD Vedlejší 694/2, Brno – stavební úpravy**“.

Odůvodnění:

Na základě 1. jednání hodnotící komise byl uchazeč Moravská stavební unie – MSU s.r.o. vyzván k písemnému vysvětlení nejasností nabídky podle bodu 8.3.3 metodického pokynu ve lhůtě 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Uchazeč Moravská stavební unie – MSU s.r.o. doložil vysvětlení k nejasnostem nabídky, které není v souladu se zadávacími podmínkami. Písemné vysvětlení nejasností nabídky uchazeče Moravská stavební unie – MSU s.r.o. má charakter doplnění a opravy nabídky po lhůtě pro podání nabídek, které je ve smyslu § 76 odst. 3 ZVZ nepřipustné. Nabídka uchazeče Moravská stavební unie – MSU s.r.o. není ani po podání vysvětlení v souladu se zadávacími podmínkami. Hodnotící komise vyřadila nabídku uchazeče Moravská stavební unie – MSU s.r.o. z dalšího posouzení a hodnocení nabídek v souladu s bodem 8.3.4 metodického pokynu a zadavatel vyloučil uchazeče Moravská stavební unie – MSU s.r.o. z účasti v zadávacím řízení obdobně jako dle § 76 odst. 6 ZVZ.

Nedostatky nabídky:

- 1) Uchazeč ve svém vysvětlení nabídky doplnil chybějící část nabídky podle požadavku odst. 9.4 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Uchazeč doplnil tabulku s názvy typového označení výrobku a výrobce u žlutě vyznačených položek v oceněném soupisu prací dle odst. 9.4 ZD. Vysvětlení uchazeče má povahu doplnění a změny nabídky po lhůtě pro podání nabídek, které je obdobně jako dle § 76 odst. 3 ZVZ nepřipustné.
- 2) V nabídce je doloženo Osvědčení o stálosti vlastností výrobku MAMUT-THERM Mv. Součástí vysvětlení jsou doklady prokazující použití ETICS weber therm elastik E s povrchovou úpravou weber.pas aquaBalance, což není v souladu se zadávacími podmínkami. V zadávací dokumentaci je požadavek na tenkovrstvou probarvenou pastovitou silikonovou omítku, zrn 2,0 mm, faktoru difuzního odporu faktor $\mu = 20-30$, propustnost pro vodní páry V1, permeabilita vody v kategorii W2, reakce na oheň A2. Nabízená povrchová úprava weber.pas aquaBalance nesplňuje požadavek na faktor difuzního odporu $\mu = 20-30$, faktor difuzního odporu omítky weber.pas aquaBalance je $\mu = 60-80$. Vysvětlení uchazeče má povahu změny nabídky po lhůtě pro podání nabídek, které je ve smyslu § 76 odst. 3 ZVZ nepřipustné. Nabídka není ani po podání vysvětlení v souladu se zadávacími podmínkami.

Za zadavatele DRUŽBA, stavební bytové družstvo

V Brně dne 20. 9. 2016

.....
Ing. Anna Kroulíková, v plné moci
DEA Energetická agentura, s.r.o.

Přílohy Oznámení:

Příloha č. 1 – „Rozhodnutí zadavatele obdobně jako dle § 76 odst. 6 ZVZ“