

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Vážení dodavatelé,

dne 14.11.2023 zahájil zadavatel Městská část Praha 19, Semilská 43/1, 19700 Praha 9, IČ: 00231304 (dále jen „zadavatel“), zadávací řízení na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) s názvem "Rekonstrukce účelové komunikace mezi komunikacemi Hornopočernická, Panelová a Novopacká, Praha 19" (dále jen „veřejná zakázka“).

Na základě dotazu dodavatele zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 3 (dále jen „vysvětlení“) k veřejné zakázce podle ustanovení § 98 ve spojení s ustanovením § 99 ZZVZ.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č. 3 ze dne 1.12.2023

V soupisu prací u položky č. 35 je uvažováno s nákupem osiva s gramáží 5 g/m². Toto množství je dle názoru uchazeče veřejné zakázky nedostatečné. Standardně se pro osetí uvažuje množství 30g/m².

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3

Zadavatel se ztotožnil s návrhem uchazeče a v položce č. 35 v Položkovém rozpočtu zvýšil gramáž osiva z 5g/m² na 30g/m².

Dotaz č. 4 ze dne 1.12.2023

V soupisu prací u položky č. 38 je uvažováno provedením zálivky osetého trávníku v množství 50 l/m². Trávníky se na podobných stavbách standardně nezalévají. I množství uvažované na zálivku je neadekvátně až násobně větší tj. 50l/m²

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4

Zadavatel se ztotožnil s návrhem uchazeče a položku č. 38 v Položkovém rozpočtu ruší.

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.3

Na základě Dotazu č. 3 a 4 zadavatel provedl tyto změny v Položkovém rozpočtu:

Gramáž osiva uvedená položce č. 35 v Položkového rozpočtu se zvyšuje z 5g/m² na 30g/m².

Položka č. 38 v Položkovém rozpočtu se ruší.

Na základě Dotazu č. 3 a 4 zadavatel provedl výše uvedené změny Položkového rozpočtu, který je součástí Přílohy B: Technické podmínky a podklady v rozsahu dle ust. § 89 a násl. ZZVZ (příslušná projektová dokumentace, technické podmínky a soupis stavebních prací s výkazem výměr) (dále jen

„Příloha „B““ zadávací dokumentace. **Zadavatel v důsledku této změny nahrazuje Přílohu „B“ zadávací dokumentace Přílohou „B verze 3“.**

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ se zadavatel rozhodl, že na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tak nově uplyne, v duchu shora řečeného 13.12.2023 v 11:00 hodin.

Přílohou tohoto vysvětlení je příloha Zadávací dokumentace Příloha „B verze 3“.

Zadavatel na tomto místě upozorňuje všechny dodavatele, že pro podání nabídky je nezbytné použít Přílohou „B verze 3“ zadávací dokumentace.

.....

Petr Paducha