

KABELOVÁ TRASA ROZVODŮ PRO NÁPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE
+ REZERVNÍ KORUNGOVANÁ CHRÁNIČKA 75/90mm + PROTÁHOVACÍ DRÁT (LANKO)
(UMÍSTĚNÍ EL A UZEMNĚNÍ VE VÝKOPU KOORDINOVAT S DODAVATELEM TECHNOLOGIE)
(cca 2/3 VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU)

HRANICE VÝKOPOVÝCH PRACÍ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU

MÍSTO PŘIPOJOVANÉHO TECHNOLOGICKÉHO EL. ZAŘÍZENÍ

"A" PRŮMYSLOVÉ CELOPLASTOVÉ SVÍTIDLO, LED 24W, IP66

VYPÍNAČ IP54, NÁSTĚNNÝ

ZÁSUVKA 230V/IP54, NÁSTĚNNÁ, VÍČKO, POPIS

ZČ ZÁPLAVOVÉ ČIDLO, NAPÁJENÍ – 230V, VÝSTUP – PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 230V/6A

MS.. NÁSTĚNNÝ DEBLOKAČNÍ PŘEPÍNAČ, 3 POLOHY, 2 KONTAKTY, PLASTOVÝ, IP54

SB02–3 BEZPEČNOSTNÍ OVLADAČ, "HŘIB", PLASTOVÝ, NÁSTĚNNÝ, 230V/6A, IP54 (VYPNI V NEBEZPEČÍ)

PHP NÁSTĚNNÁ PŘIPOJNICE POSPOJOVÁNÍ (NEREZ/Cu)

POZNÁMKA 1:

PROJEKT ŘEŠÍ MOŽNOST OVLADÁNÍ NOVÝCH ATRAKCÍ I Z DALŠÍHO MÍSTA (OBSLUHA, PLAVČÍK, ...)

– O INSTALACI ROZHODNE INVESTOR A UŽIVATEL

– JE UVAŽOVÁNO S UMÍSTĚNÍM OVLADÁNÍ (OS) DO 100m OD STÁVAJÍCÍ STROJOVNY (KABEL 100m, VÝKOP 35/50 – 50m)

– NÁPLŇ A ZAPOJENÍ OS BUDE PŘÍPADNĚ ŘEŠENO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

ULOŽENÍ KABELU 1KV

OCHOZ

UZEMNĚNÍ

VOLNÝ TERÉN

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI
SÍTÍ OD KABLŮ DO 1kV (V cm)

VOZROVNÉ : SYSTÉM :

SÍŤ KABELŮ : 30/10 : 30/10

PLAT : 40/60 : 10

VODNÍK : 40 : 40/70

TERÉNNÍ SÍŤ : 30 : 30

KRYTÍ KABLU : 1kV : A- CHODNÍK : 0,35m

B- VOLNÝ TERÉN : 0,35/0,70m

C- VLEZLOVÝ : 0,70m

D- VOZOVKA : 1,00m

CÍZÍ VODIVÉ ČÁSTI PRO POSPOJOVÁNÍ

V PROSTORU OCHOZŮ BUDE VEDEN PÁSEK FeZn 30/4 A NA NĚJ BUDE PROVEDENO POSPOJENÍ VŠECH KOVOVÝCH (VODIVÝCH) ČÁSTÍ

ČSN 33 2000–5–54 ed. 3

VODIČE DOPLŇUJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ DLE čl. 544

ČSN 33 2000–4–41 ed. 2

Pospojování musí být provedeno zejména dle čl. 415.2

ČSN 33 2000–7–702 ed. 2

Doplňujícími pospojováními se vodivě spojí všechny cizí vodivé části v zónách 0,1 a 2 s ochrannými vodiči všech neživých částí umístěných v těchto zónách.

Toto spojení s ochrannými vodiči má být provedeno v bezprostřední blízkosti okolí, například na příslušenství nebo na rozvodnici nebo jiném zařízení

Pospojování složdů vankovního osvětlení, kabelových rozvodů, provozních objektů a technologické elektroinstalace musí být řešeno v rámci příslušných stavebních objektů.

POZNÁMKA :

PRO UZEMNĚNÍ KONSTRUKCÍ NEREZOVÝCH BAZÉNŮ MŮŽE BÝT ČÁSTEČNĚ VYUŽITO UZEMŇOVACÍHO DRÁTU ŘEŠENÉHO V RÁMCI STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH ROZVODŮ (NEJPRVE PROMĚŘIT A NÁSLEDNĚ MOŽNO ČÁSTIČNĚ VYUŽÍT)

PŘED ZAPOČÍTÁNÍ ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VYTŘENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ A STAVBA MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA DLE PODMÍNEK JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ PODZEMNÍCH SÍTÍ

VŠEKERÉ ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ

VŠECHNY SPOJE V ZEMI OPATŘIT ANTIKOROZNÍ OCHRANOU

NAPŘ. ZALITÍM ASF. HMOTOU K1

VŠECHNY PŘECHODY MEZI MATERIÁLY (BETON/HLINA/VZDUCH) OPATŘIT ANTIKOROZNÍ OCHRANOU ZALITÍM ASF. HMOTOU K1

MIN. DÉLKA OCHRANY JE 30cm NA KAŽDOU STRANU

PŘI MONTÁŽI DODRŽET DOPORUČENÉ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝROBCE

NA OBVODOVÝ ZEMNÍK BUDOU NÁPOJENA VŠECHNA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ (VENKOVNÍ KOVOVÉ HMOTY, ATRAKCE, APOD.,

SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN EN 62305

POSPOJENÍ V RÁMCI NEREZOVÉHO BAZÉNU :

VŠECHNY VODIVÉ KONSTRUKCE OSÁZENÉ V RÁMCI OCHOZŮ U BAZÉNŮ MUSÍ BÝT VODIVĚ PROPOJENY S NEREZOVOU KONSTRUKCÍ BAZÉNU – V PŘÍPADĚ DEMONTOVATELNÝCH KONSTRUKCÍ NUTNŮ VYŘEŠIT NORMOVÝ VODIVÝ SPOJ.

DODAVATEL NEREZOVÉHO BAZÉNU ZAJISTÍ (PROVEDE) V DEFINOVANÝCH MÍSTECH VÝVODY Z KONSTRUKCE (PŘIPOJOVACÍ BODY) BAZÉNU A TO NEREZOVÝM ŠROUBEM M12 (PŘÍPADNĚ NEREZOVÝM PÁSKEM, NEBO PŘIPOJOVACÍ SVORKOU).

Z TĚCHTO PŘÍPRAVENÝCH PŘIPOJOVACÍCH BODŮ PROVEDE MONTÁŽNÍ FIRMA ELEKTRO VLASTNÍ UZEMNĚNÍ KONSTRUKCE BAZÉNU. MONTÁŽNÍ FIRMA EL. NESMÍ SAMA PROVÁDĚT ZHOTOVENÍ PŘIPOJOVACÍCH BODŮ.

NEREZOVÉ KONSTRUKCE (BAZÁN)

VŠECHNY SPOJE V ZEMI ZDVOJIT A OCHRÁNIT PROTI KOROZI

PÁSEK FeZn 30/4 (70 mikronů=500g/m2) ULOŽEN VERTIKÁLNĚ VE VÝKOPU 35/70 (cca 2/3 VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO UZEMNĚNÍ JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU) OKRUŽNÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA (TRASU OPTIMALIZOVAT DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK)

POSPOJENÍ (DRÁT FeZn 10mm)

00	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE	05. 2024	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant: CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960	Zpracovatel částí: E-dir s.r.o. Kasalice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 69 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz				
PROJEKTANT Ing. V. Meduna	VYPRACOVAL Pavel Novák	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY 416/05/24	POČET FORMÁTŮ 10 A 4
INVESTOR	Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	DATUM 06. 2024	MĚŘITKO 1 : 100	Jméno souboru ..	Stupeň dokumentace JP
4.700 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				Č. KOPIE	Č. PŘÍLOHY
PŮDORYS				D1	4.702