



Stávající rozvodna

Rozvaděč PR je umístěn v rozvodně na obvodové zdi budovy DC trasa ze střechy (podél střechy pak po fasádě trubkou v blízkosti žebříku proslupem do budovy, podhledem chodby a dalším proslupem do technické místnosti)




Rozvodna
Podružný
rozvadeč
(PR)

Trasa DC



Poznámka:
- RP a RHFVE zakresleny orientačně,
umístěny uvnitř v hale

Legenda:



FVE panel

Rozměr: 1690 x 1046 x 40 (V x Š v H)

Barva panelu:

Stringování

S1 - S5 (1-Měnič Fronius SYMO 20.0)

S6 - S10 (2-Měnič Fronius SYMO 20.0)

S11 - S15 (3-Měnič Fronius SYMO 20.0)

S16 - S21 (4-Měnič Fronius SYMO 20.0)

Stringování: S1 - S4, S6 - S8, S12 - 12 x panel

S5, S9-11, S13 - S15 - 11 x panel

S16 - S21 - 10 x panel

Každý string zapojit do samostatného vstupu

Sklon panelů:

138 ks - 10-12°

95 ks - 30°

138 ks - 65° JHV

95 ks - 0° JIH

Orientace:



Prostup střechou v připravených chráničkách, kabelová trasa DC,
vedeno v instalačních žlábech - dle PBŘ

S1 - 12

pořadí panelu ve stringu

číslo stringu

ZODP. PROJEKTANT	AUTORIZOVANÝ ING.	VYPRACOVAL	KRESLIL		
Petr Jíroudek		Martin Ryba	Martin Ryba		
MÍSTO STAVBY: Stožická 826, Vodňany		KRAJ: Jihočeský			
STAVEBNÍK: ZDRUOP s.r.o., Stožická 1014, 389 01 Vodňany					
FVE ZDRUOP - 83,88 kWp				Datum:	08/2021
				Formát:	1xA3
Stringování				Měřtko:	Výkres číslo:
				-	06