

LEGENDA POTRUBÍ

- OTOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ 70°C–STATICKÉ VYTÁPĚNÍ
- OTOPNÁ VODA VRATNÁ 50°C–STATICKÉ VYTÁPĚNÍ
- IZ POTRUBÍ IZOLOVÁNO, VIZ TABULKA

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

- DESKOVÉ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM SE ZABUDOVANÝM VENTILEM A ODVZDUŠNĚNÍM (TYP/ VÝŠKA/ DĚLKA TĚLESA)
- PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOREM PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ, NAPOJENÍ S VENTILEM S ELEKTROTERMICKOU HLAVICÍ A REGULAČNÍM ŠROUBENÍM (TYP / DĚLKA, n= NASTAVENÍ OTÁČEK)


LEGENDA ARMATUR

- KK KULOVÝ KOHOUT
- RŠVK RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA VK–ROHOVÉ
- PV PŘÍMÝ VENTIL
- PŠ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ S PŘEDNASTAVENÍM A VYPOUŠTĚNÍM, PŘÍMÉ
- TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE S VESTAVĚNÝM ČIDLEM PRO VEŘEJNÉ PROSTORY
- THE ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE S ODDĚLENÝM TERMOSTATEM NA STĚNĚ
- OV,VK ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT S HADICOVOU VÝVODKOU
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- PT PROSTOROVÝ TERMOSTAT

POZNÁMKA:
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ VEDENÉM VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH BUDE PŘÍZPŮSOBENA TL. STAVEBNÍ KONSTRUKCE, (PŘEDPOKLAD TL. 13mm)
LEGENDA POZIC ZAŘÍZENÍ VIZ VÝKRES SCHÉMA ZDROJE TEPLA.

IZOLACE POTRUBÍ:

DN POTRUBÍ	ROZMĚR	TEPELNÁ IZOLACE OTOPNÁ VODA
DN15	ø1/2"	40 mm
DN20	ø3/4"	40 mm
DN25	ø1"	50 mm
DN32	ø5/4"	60 mm
DN40	ø6/4"	40 mm
DN50	ø2	40 mm
DN65	ø76,1x3,2	60 mm
DN80	ø88,9x3,6	50 mm



STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Antonín Talach	VYPRACOVAL: Ing. Antonín Talach	BAUMAS projekt, spol. s r.o. Adresa Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž Telefon 573 340 315 E-mail info@bm-baumas.cz IČO: 07657072 DIČ: CZ07657072
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov		
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov		

NÁZEV STAVBY:	FORMÁT	3x A4
Grygov, změna stavby před dokončením - zubní ordinace v 1.NP	DATUM	05/2025
NÁZEV VÝKRESU: D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 1.NP	Č. ZAKÁZKY	17-05/2025-T
	MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.4.2-03