RIS
RE NOVÝ

-0,230
-0,020
-0,460

P.T. = 206,22
U.T. = 206,27
P.T. = 206,21
U.T. = 206,50
P.T. = 206,20
U.T. = 206,71

100 ZÁDVEŘÍ 9,24 m² ±0,000
133 VÝTAH 4,61 m²
101 VSTUPNÍ HALA 18,06m²
102 SCHODIŠTĚ 18,48 m² ±0,000
105 IZOLAČNÍ MÍSTNOST 4,33 m²
106 ČEKÁRNA 12,95 m²
PŘEBALOVACÍ PULT
TS
111 SESTERNA 16,88 m²
112 ORDINACE - DĚTSKÝ LÉKAŘ 18,62 m²
107 PŘEDSÍŇ 2,06 m²
108 WC DĚTI 1,55 m²
109 ÚKLID 2,72 m²
104 WC ZTP A MUŽI 3,76 m²
103 WC ZTP A ŽENY 3,60 m²
110 SKLAD 7,14 m²
121 CHODBA 24,10 m²
+1,670
+3,350
117 CHODBA 3,86 m²
139 TECH. MÍST. 2,25 m²
137 RENTGEN 2,77 m²
118 WC A SPRCHA PRO ZAMĚSTNANCE 7,28 m²
134 ORDINACE 1 17,15 m²
119 DENNÍ MÍSTNOST 9,04 m²
120 ŠATNA 5,30 m²
135 DENTÁLNÍ HYGIENA 13,54 m²
136 ČEKÁRNA+CHODBA 20,91 m²
138 STERILIZACE 10,23 m²

S.V. 2 850
S.V. 3 000
±0,000
+1,670
+3,350
11x300/152
TUV
PC
TV
Rtg
ovl. rtg
DARLING

Kabel pro ovl. sání, od stom. soupravy k sacímu agr. CYKY 2x1,5 mm², volný konec min. 2 m

Přímé LAN propojení PC a rentgenu husí krk ø50 mm

ø40 mm HT

Média nevést pod soupravou!

Oper. světlo

UTP kabel pro ovl. rentgenu (husí krk ø32 mm)

PPR

2x 45°

Ekom DUO2/M se sušičem vzduchu 230 V, 1,1 kW, 55 dB, 138 kg

KaVo Quattrocare 230V, příkon 24W, 10 kg, přívod vzduchu

Rentgen KaVo Proxam 2D samost. přívod 230V, 3x2,5 mm² CYKY, 119 kg jistič 16A s proud. chráničem 30mA ochrana posopojení 6mm uložení ideálně do zdi z plné cihly (NE Ytong), min. tl. 150 mm pokud bude stěna z SDK, je zapotřebí zhotovit výztuhu

Autoklávy typ Mocom 22 samost. přívod 230V, 3x2,5 mm² CYKY jistič 16A s proud. chráničem 30mA příkon 2,3kW, 55 kg vodovodní přípojka sifon s prac. odbočkou pro napojení na odpad

Intraorální rentgen KaVo Proxam IX samost. přívod 230 V, 3x2,5 mm CYKY jistič 16A s proud. chráničem 30mA ochrana posopojení 6mm uložení ideálně do zdi z plné cihly, min. tl. 150 mm pokud bude stěna z SDK, je zapotřebí zhotovit výztuhu

Stom. souprava KaVo Unique Samostatné jištěný přívod 230V, 16A pro soupravu plus posopojení CYKY 3x2,5mm² příkon 1kW, chrakteristika jističe - B

3x 140/350

P.T. = 206,20
U.T. = 206,27
P.T. = 206,69
U.T. = 206,71
P.T. = 206,19
U.T. = 206,24
P.T. = 206,57
U.T. = 206,68
P.T. = 206,58
U.T. = 206,68
P.T. = 206,73
U.T. = 206,71

LEGENDA ČAR A ZNAČEK

- INSTALAČNÍ MÍSTO MÉDIÍ PRO STOMATOLOGICKOU SOUPRAVU
- SACÍ VEDENÍ, SYSTÉM HT
  MATERIÁL: POLYPROPYLEN (MOŽNÝ SYSTÉM HT) NEBO POLYETHYLEN PODLE NORMY DIN 19560
  VÝSTUP PRO SOUPRAVU - ZAKONČENÍ ø40 mm, VÝŠKA - MAX. 20 mm NAD PODLAHOU
  VÝSTUP U AGREGÁTU - ZAKONČENÍ ø40 mm, REZERVA MIN. 100 mm
  VEDENÍ SÁNÍ UDĚLAT POD UHLEM 45°
- KABEL PRO OVLÁDÁNÍ SÁNÍ OD STOMATOLOGICKÉ SOUPRAVY K SACÍMU AGREGÁTU
  OVLÁDÁNÍ SÁNÍ 24V KABEL 2x1,5 CYKY. VEDE OD SACÍHO AGREGÁTU KE KAŽDÉ SOUPRAVĚ. U SACÍHO AGREGÁTU REZERVA MIN. 2 m
- VEDENÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU
  TLAKOVÝ VZDUCH VEDENÝ KE KOMPRESORU UKONČENÝ 1/2" VNITŘNÍ ZÁVIT CCA 500 mm NAD PODLAHOU, PRŮMĚR TRUBKY 1", NETLAKOVAT VODOU!!
  MATERIÁL MĚĎ ø 10-12 mm NEBO PLAST ČI POLYPROPYLEN
  VÝSTUP U SOUPRAVY - HRDLO S VNITŘNÍM ZÁVITEM 1/2 " G UKONČENÝ 40 mm NAD PODLAHOU
  VSTUPNÍ TLAK MIN. 5,2 bar - MAX. 7,5 bar (NAD 7,5 JE POTŘEBA VLOŽIT REDUKČNÍ VENTIL)
  JIŠTĚNÍ PRO KOMPRESOR 16A/230V NEBO 400V
  PRO LEPŠÍ KVALITU VZDUCHU SE DOPORUČUJE KOMPRESOR SE SUŠIČEM VZDUCHU
- VODA V PLASTU, MATERIÁL POLYPROPYLEN
  VÝSTUP U SOUPRAVY - HRDLO S VNITŘNÍM ZÁVITEM 1/2" G UKONČENÍ MAX. 40 mm NAD PODLAHOU
  VSTUPNÍ TLAK 2,5 - 6 bar, VŘADIT VSTUPNÍ VODNÍ FILTR S UZÁVĚREM VODY - ODDĚLENÉ OD OSTATNÍHO VODOVODNÍHO ŘADU, TVRDOST VODY MEZI 8 pH + 1,432 mmol/l. VEDENÍ PŘED MONTÁŽÍ DŮKLADNĚ PROPLÁCHNOUT
- ODPADNÍ VEDENÍ Ø DN 40 mm - NOVODUR. NAPOJENÍ NA CENTRÁLNÍ ODPAD
  MINIMÁLNÍ SPÁD 1 cm NA 1 m
- PŘIPOJENÍ VZDUCHU
- REZERVA, PROPOJENÍ STOMATOLOGICKÉ SOUPRAVY A PC (HUSÍ KRK) O PRŮMĚRU 50 mm
- OVLÁDACÍ KABEL PRO INTRAORÁLNÍ RENTGEN
- VODA STUDENÁ
- VODA TEPLÁ
- ODPAD

POZNÁMKY

- POZN. 1 - REZERVA, PROPOJENÍ STOMATOLOGICKÉ SOUPRAVY A PC, HUSÍ KRK ø50 mm, VEDENO V PODLAZE

P.T. = 206,37
U.T. = 206,53
P.T. = 206,65
U.T. = 206,65

123 CHODBA, ŠATNA 16,06 m²
124 PŘEDSÍŇ MUŽI 3,80 m²
125 WC MUŽI 5,00 m²
126 WC 1,33 m²
127 WC 1,33 m²
128 PŘEDSÍŇ ŽENY 2,85 m²
129 WC 1,50 m²
130 WC 1,50 m²
131 KUCHYŇKA 7,52 m²
132 KONFERENČNÍ SÁL 81,48 m²
122 ÚKLID, TECHN. MÍSTNOST 5,08 m²

P.T. = 206,54
U.T. = 206,66
P.T. = 206,54
U.T. = 206,54

S

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Olšovský	VYPRACOVAL: Ing. Jan Trměný	**BAUMAS projekt, spol. s r.o.** Adresa Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž; Telefon 573 340 315; E-mail info@bm-baumas.cz; IČO: 07657072; DIČ: CZ07657072

INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov

NÁZEV STAVBY: Grygov, změna stavby před dokončením - zubní ordinace v 1.NP	FORMÁT	1050x594
	DATUM	05/2025
	Č. ZAKÁZKY	17-05/2025-T
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - POPIS TECHNOLOGIE	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.2.1-02