

1:50



LEGENDA:

- ZEMNÍK PŘÍVOD VEDENÝ Z OBVODOVÉHO ZEMNÍČE A PŘIPOJENÝ K
 NÁHODNÉMU SVOD HROMOSVODU (OCELOVÝ VERTIKÁLNÍ NOSNÍK
 KONSTRUKCE HALY)
 DÉLKA: 2m NAD TERÉNEM
 ZKUŠEBNÍ SVORKA SVODU INSTALOVANÁ V KRABICI, PROVEDE PROF.
 ELEKTRO

VÝŠKOVÝ SYSTÉM IIp _v		SOÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPB	DATUM	SCHVÁLE

Sweco Hydroprojekt a.s. divízie Morava Hudcova 487/76a, 612 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz			 SWECO sustainable engineering and design		
VÝPRAVČKA	JAROSLAV DOSTÁL	HP	R. MENŠÍN	1. KONTROLA	OK, T. MAČAČ
PROJEKTANT	JAROSLAV DOSTÁL	NEUTRÁLNÍ OZNAČENÍ	IN. M. ŠTOJAŠPAJL	DATUM	15.9.2023
OBJEDNATEL, PD	Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s., Jlové 6, Šumperk				OBJEDN. ŠUMPERK
AKCE:					ČÍSLO ZÁKAZKY 22-154-100
21.03 ČOV ŠUMPERK SUŠÁRNA ČISTÍRENSKÝCH KALŮ- PROJEKT VÝSTAVBY A DOKUMENTACE HALY			STUPEN ČÍSLO FORMÁT 15 x 44 MĚŘITKO 1:60 ARCHIVNÍ ČÍSLO 001154422033		
ČÁST STAVBY	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY - JAKOSTNÍ SILNOPRŮMYSL ELEKTROTECHNIKY			BOPS	SO 01
PŘÍLOHA:	SO 01 - OCHRANA PŘED BLESKEM			ČÍSLO PŘÍLOHY	D 1.4.5.6 0. 0.

Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavření smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).