




LEGENDA ROZVÁDĚČ: **NEREZOVÁ ROZVODNICE 600x800x200mm**
NÁSTĚNNÁ, VENKOVNÍ, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ, DVEŘÍ

KRYTÍ: - PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: **IP66**
- PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: **IP20**

ROZMĚRY: **DLE NÁČRTU**

PŘÍVOD: **VRCHEM**

VÝVODY: **VRCHEM**

ROZVODNÁ SOUSTAVA: **3NPE-50 Hz, 400V/TN - S**

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:


ZÁKLADNÍ - IZOLACÍ, KRYTY, PŘEPÁŽKY
PŘI PORUŠE - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

ZVÝŠENÁ - NAPĚTÍM SELV
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- DOPLŇJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

Ovládací napětí:


- 230VAC
- 24VDC

HIP:	ING. R. ROH	STAVEBNÍK:	VhZ ŠUMPERK a.s.		
ZODP. PROJ:	ING. ŠINDLER	MÍSTO:	ŠUMPERK		
KRESLIL:	ING. ŠINDLER	KRAJ:	OLOMOUCKÝ		
AKCE:				ZAK. ČÍSLO	13 1398
22.20_ČOV ŠUMPERK - HALA VYSUŠENÉHO KALU - PROJEKT				STUPEŇ	DSPS
				DATUM	06/2023
PŘÍLOHA: D.1.1.3 SO 03 ELEKTROINSTALACE ROZVODNICE RS22				MĚŘÍTKO:	VÝKRES ČÍSLO:
				-	D.1.1.3.4



	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ	OSVĚTLENÍ	
	XS6	XS7	SV. OKR. 8	SPÍNAČ 8

3 NPE ~ 50Hz, 400V / TN-S In=63A, Ik"=1,3kA



 YODING HRANICE, spol. s r.o. 	Zakázka číslo:	131398	Datum:	06/2023	ROZVODNICE RS22 3. část	
	Název akce:	22.20 ČOV ŠUMPERK - HALA VYSUŠENÉHO KALU - PROJEKT	Navrhl:	ING. ZD. ŠINDLER		
	Objekt:	D.1.1.3 SO 03 ELEKTROINSTALACE	Kreslil:		Číslo výkresu:	D.1.1.3.4/3

