

24.02_FVE ČOV Šumperk

Informace k doporučení na základě statického posouzení

Hrubé předčištění – objekt č. 1

- Proveden revizní otvor pro periodické kontroly konstrukce střechy





Odvodnění kalu – objekt č. 3

Do konce června 2025 bude provedeno:

- Úpravy krovu – zesílení vaznice a šikmých pásků dle doporučení statika
- Výměna stávající azbestocementové krytiny za krytinu z ocelových trapézových střešních plechů, povrchově upravených pozinkováním a poplastováním min tloušťky 0,6 mm.
- Demontáž stávajícího hromosvodového vedení a montáž nového dle projektové dokumentace (dodá zhotovitel), pozičně v souladu s navrhovanými fotovoltaickými panely
- Revizní otvor pro periodické kontroly konstrukce střechy

Dmýchárna – objekt č. 4

- Provedeny úpravy krovu – doplnění kleštín dle doporučení statika
- Proveden revizní otvor pro periodické kontroly konstrukce střechy





