

PROTOKOL

O určení vnějších vlivů

Podle ČSN 33 2000-3 čl. 320.N3 pro objekty či prostory, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální není nutno vypracovávat protokol.

Podle téhož článku 320.N3 není nutno určovat vnější vlivy v prostorech, pro které jsou vnější vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem.

Například : ČSN 33 2000-7-701 - Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory.

ČSN 33 2000-7-702 - Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán.

ČSN 33 2000-7-704 - Staveništní rozvod a pod.

Přehled prostředí s vlivy, pro něž není nutno zpracovávat protokol :

ČSN 33 2000-3

ČSN 33 2000-5-51

AA4 - Teplota okolí -5 až +40 st. C

AA5 - Dtto +5 až +40 st. C

AB5 - Atmosférická vlhkost

AC1 - Nadmořská výška do 2000 m

AD1 - Zanedbatelný výskyt vody

AE1 - Zanedbatelný výskyt cizích volných tuhých těles

AF1 - Zanedbatelný vliv korozivních nebo znečist. látek

AG1 - Mírné namáhání mech. rázy

AH1 - Mírné vibrace

AK1 - Není vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní

AL1 - Není vážné nebezpečí výskytu živočichů

AM1 - Bez škodlivých účinků el. magnetických, el. statických nebo ionizujících působení

AN1 - Nízká intenzita slunečního záření / do 50 W/m² /

AP1 - Zanedbatelné seizmické účinky

AQ1 - Zanedbatelná bouřková činnost / do 25 dní v roce /

AR1 - Pohyb vzduchu

BA1 - Přítomnost laiků

BB1 - Elektrický odpor lidského těla

BC1 - Žádný kontakt osob s potenciálem země

BC2 - Výjimečný kontakt osob s potenciálem země

BD1 - Malá hustota obsazení a snadné podmínky v příp. úniku

BE1 - Bez významného nebezpečí požáru, výbuchu nebo kontaminace potravin, léků nebo podobných produktů

CA1 - Budovy z nehořlavých stavebních materiálů