

O B S A H :

	strana
1.0. Základní údaje	3
2.0. Popis a funkce vzduchotechnických zařízení	3
3.0. Požadavky na energie a média	6
4.0. Přehled navržených výkonů a bilance spotřeby energií	6
5.0. Návrh ochrany zdraví	6
6.0. Ochrana proti hluku a vibracím	6
7.0. Řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení	7
8.0. Způsob ochrany životního prostředí	7
9.0. Zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu zařízení	8
10.0. Technické podmínky pro projektovou dokumentaci	9
11.0. Náhradní díly	9
12.0. Nátěry	9
13.0. Lešení	9
14.0. Pokyny pro konstrukční zpracování	10
15.0. Pokyny pro montážní práce	10
16.0. Ovládání technologického zařízení	10
17.0. Stavební úpravy	10
18.0. Odpady	11
19.0. Všeobecně	11

1.0. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Projekt řeší vzduchotechniku v objektu přístavby ZŠ Vikýřovice.

1.1. Parametry venkovního a vnitřního prostředí:

Požadované teplotní hodnoty - učebny:	zimní období:	min. +20 °C
	letní období	< 28 °C
Relativní vlhkost – učebny:		30 až 65 %
Rychlost proudění v_a :		0,1 až 0,2 m/s
Vlhkost vzduchu :		neregulovaná
Základní údaje pro výpočet tepelných ztrát:		
Venkovní teplota -	zima :	- 15 °C
	léto :	+32 °C
Základní údaje pro hluk vzduchotechnického zařízení větrání:		
Hluk pro vnitřní prostory:		30 až 40 dB(A)
Hluk pro vnější prostory :		<40/50 dB(A)
Max. koncentrace CO ₂ - učebny:		1500 ppm

1.2. Charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení:

Projekt řeší vzduchotechniku v objektu přístavby ZŠ Vikýřovice.

Vzduchotechnika zajišťuje větrání a klimatizaci daných prostor.

Větrání bude zajištěno pomocí přírodních a odvodních vzduchotechnických tras.

V rámci tohoto projektu řešíme pouze větrání prostoru 2 učeben a úpravy stávajících potrubních rozvodů dotčených novou přístavbou. Větrání ostatních prostor stávající.

Větrání učeben bude zajištěno pomocí vzduchotechnických tras se ZZT (zpětné získávání tepla) – zde rekuperací.

Vytápění objektu zajišťuje projekt vytápění.

Vzduchotechnika řeší nucené větrání místností, které nelze větrat přirozeným způsobem.

Systém větrání vytváří pracovní a pobytové podmínky odpovídající hygienickým normám.

1.3. Výchozí podklady a legislativa pro zpracování projektu

- zadání investora
- zaměření stávajícího stavu
- technické podmínky dodavatelů
- normy ČSN (viz. bod 9.0 a 19.0)
- katalogy výrobců
- archiv společnosti

2.0. POPIS A FUNKCE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Vzduchotechnika je nově řešena prostřednictvím níže uvedených vzduchotechnických tras.

Větrání:

Trasa V1 – větrání m. č. 101 a 102.

Jedná se o větrání prostoru 2 učeben v 1.NP. Místnost č. 101 - učebna informatiky a jazyková učebna. Místnost č. 102 - učebna výtvarné a hudební výchovy. Větrání bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky s vysokou účinností zpětného získávání tepla (ZZT), velmi nízkou hlukostí, nízkým instalovaným elektrickým příkonem a minimální náročností instalace.

V každé učebně bude umístěna vždy 1 jednotka.

Jednotka obsahuje pružně uložené EC ventilátory, protiproudý výměník tepla, výsuvný filtr přiváděného vzduchu (F7), by-pass přiváděného vzduchu, samotahové uzavírací klapky a skříň regulace. Bezodtoková vana kondenzátu je vyhřívaná elektrickým článkem 200W

s automatickým spínáním. V horní části jsou umístěny kulisové akustické tlumiče, stropní nastavitelné žaluzie tryskového přívodu vzduchu, filtr odsávaného vzduchu (M5) a vnější čidlo CO₂.

Plášť skříně z lakovaného plechu volitelného odstínu (RAL 9006 a RAL 9001), s výplní těžkou minerální izolací, s čelními otevíravými dveřmi. Jednotky lze případně i obložit deskami lamino tl. 18 mm – zhotoveno na stavbě.

Dno jednotky opatřeno distančním rámečkem z protiotřesové pryže. Vstupní a výstupní hrdla kruhová pr. 280 mm. Na tyto hrdla napojeny tepelně a protihlukově izolované ohebné hadice, které jednotku propojí s potrubními prostupy pr. 280 fasádní kombinované vyústky přívodního a odpadního vzduchu z titanizinku. Tato venkovní vyústka se opatří nátěrem v požadovaném odstínu RAL. Propoj. potrubí a hadice mezi jednotkou a obvodovou stěnou se opatří zákrytem z akustických sendvičových panelů tl. 30 mm a případně i obkladem z lamino desek.

Variantně lze instalovat i rozvod vzduchu pomocí textilního vzduchovodu pr. 280 mm – zde zatím neuvažováno.

Umístění jednotek bude vždy v zadním rohu učebny – u obvodové zdi.

Potrubí pr. 280 mm projde pod okenním parapetem obvodovou zdí – přes 2 nově vyvrtané otvory pr. 300 mm. Potrubí následně utěsněno.

Ovládání je součástí jednotky – vestavěná mikroprocesorová regulace. Je možné napojení na vnitřní internetovou síť budovy, které zajistí vysoce komfortní provoz při libovolném nastavení provozních režimů, a při automatickém režimu jednotky dle vestavěného čidla CO₂ (ppm) na stropě jednotky.

Průtok vzduchu: $Q_v = 640 \text{ (850) m}^3/\text{h}$

Instalované větrání je rovnotlaké.

Trasa V2 – větrání m. č. 105.

Jedná se o větrání prostoru WC a zádveří v 1.NP. Vzduch bude odsáván nástěnným radiálním ventilátorem, umístěným na obvodové stěně. Nárazné potrubí pr. 100 prochází obvodovou stěnou a zateplením (vodorovně i svisle), na fasádě osazeno samočinnou žaluziovou klapku.

Ovládání ventilátoru – na světlo, s doběhem.

Průtok vzduchu: $Q_v = 80 \text{ m}^3/\text{h}$

Přívod vzduchu zajištěn nasávacím otvorem - přes dveře bez prahu.

Trasa V3 – úprava větrání výdeje stravy.

Jedná se o úpravu stávajícího rozvodu odtahu z prostoru výdeje stravy 1.NP. Potrubí pr. 125 vede nyní nad podhledem a prochází obvodovou stěnou do původního venkovního prostoru, kde bude nově umístěna přístavba učeben. Výfuková žaluzie bude demontována a na stávající rozvod bude napojeno nové potrubí pr. 125, které prochází obvodovou stěnou a zateplením (vodorovně i svisle), na fasádě osazeno samočinnou žaluziovou klapku.

Ovládání ventilátoru – stávající.

Trasa V4 – úprava větrání umývárny nádobí.

Jedná se o úpravu stávajícího rozvodu odtahu z prostoru umývárny nádobí 1.NP. Potrubí pr. 125 vede nyní nad podhledem a prochází obvodovou stěnou do původního venkovního prostoru, kde bude nově umístěna přístavba učeben. Výfuková žaluzie bude demontována a na stávající rozvod bude napojeno nové potrubí pr. 125, které prochází obvodovou stěnou a zateplením (vodorovně i svisle), na fasádě osazeno samočinnou žaluziovou klapku.

Ovládání ventilátoru – stávající.

Klimatizace:Trasa K1 – klimatizace m. č. 101.

Jedná se o klimatizaci prostoru učebny informatiky a jazykové učebny. Jedna vnitřní kazetová klimatizační jednotka bude napojena na jednu venkovní jednotku – Split - inverter. Venkovní klimatizační jednotka budou umístěny u obvodové stěny - na ocelové konstrukci, která bude součástí dodávky. Vnitřní jednotka bude umístěna v podhledu. Jednotky jsou propojeny Cu potrubím a el. kabeláží. Vnitřní jednotka napojena na odvod kondenzátu. Dopojení na rozvod odvodu kondenzátu (plast. potrubí vyvedené nad podhled zajisti stavba) pomocí plast potrubí je dodávkou vzduchotechniky.

Klimatizační jednotka bude ovládána dálkovým kabelovým ovladačem – umístění dle požadavku uživatele. Jednotky pro celoroční provoz.

Jednotky lze v případě potřeby využít i pro vytápění – zatím neuvažováno.

Chladicí výkon: 12,0 (3,0-13,2) kW

Topný výkon: 12,8 (3,0-16,0) kW

Všeobecně:

Vzduchotechnické potrubí u všech vzd. tras bude dle potřeby opatřeno protipožární, tepelnou a protihlukovou izolací.

Nutno zajistit napojení pro připojení odvodu kondenzátu od nejnižších míst potrubních rozvodů a zařízení, kde dochází ke vzniku kondenzátu. Zde řešíme odvod kondenzátu jen od vnitřní jednotky klimatizace trasy K1 a od potrubí tras V2, V3 a V4. U vzd. jednotek trasy V1 zde odvod kondenzátu není potřeba.

Větrání prostor bez nuceného větrání bude zajištěno přirozeným větráním – okny, popř. mřížkami.

Dosahované výměny vzduchu dle „Metodického pokynu pro návrh větrání škol“ Ministerstva životního prostředí:

Metodický pokyn je určen žadatelům o podporu z Operačního programu životní prostředí v rámci prioritní osy 5, zpracovatelům projektové dokumentace a zpracovatelům energetického posudku.

Učebny, družiny – min. množství venkovního vzduchu	12 m ³ /h na 1 žáka – 6 až 10 let
	18 m ³ /h na 1 žáka – 10 až 15 let

Učitele	min. 25 m ³ /h
---------	---------------------------

V učebnách max. 30 žáků (nejvyšší počet žáků ve třídě je 30 podle vyhlášky č.48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

$$Q_v = (30 \times 18) + 100 = 640 \text{ m}^3/\text{h}$$

Pozn.: Výše uvedené hodnoty platí pro nucené větrání. Kombinací s přirozeným větráním lze dosáhnout i vyšších výměn vzduchu.

Dosahované výměny vzduchu dle vyhlášky č. 410/2005 Sb:

Požadavky dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých:

Učebna	20 až 30 m ³ /h na 1 žáka (střední hodnota 25 m ³ /h na 1 žáka)
	50 m ³ /h na 1 učitele

$$Q_v = (30 \times 20) + 100 = 700 \text{ m}^3/\text{h} \dots \text{běžný provoz při započítání 1 asistenta}$$

$$Q_v = (30 \times 25) + 50 = 800 \text{ m}^3/\text{h} \dots \text{maximalistické zatížení běžného provozu}$$

Vzduchový výkon uvažované jednotky (průtok vzduchu: $Q_v = 850 \text{ m}^3/\text{h}$) vyhovuje pro každou učebnu.

WC 50 m^3/h

Výtok teplé vody 30 m^3/h

Výše uvedené hodnoty platí pro nucené větrání. Kombinací s přirozeným větráním lze dosáhnout i vyšších výměn vzduchu.

3.0. POŽADAVKY NA ENERGIE A MÉDIA

Vzduchotechnická zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka následujících druhů energií a médií.

Elektrická energie:

Trasa V1 - větrací jednotky: - max. příkon vč. ohřivačů 2 x 1,900 kW / 230 V

Trasa V2 - malý radiální ventilátor pr. 100 0,028 kW / 230 V

Trasa K1 - klimatizační jednotky 3,570 kW / 230 V

Ovládání: - viz. popis u jednotlivých vzd. tras.

Zdravotechnika:

Nutno zajistit napojení pro připojení odvodu kondenzátu od nejnižších míst potrubních rozvodů a zařízení, kde dochází ke vzniku kondenzátu. Zde řešíme odvod kondenzátu jen od vnitřní jednotky klimatizace trasy K1 a od potrubí tras V2, V3 a V4. U vzd. jednotek trasy V1 zde odvod kondenzátu není potřeba.

Zdravotechnika vyvede rozvod pro odvod kondenzátu nad podhled, následné dopojení bude zhotoveno na montáži.

Odvedy kondenzátu budou napojeny na kanalizaci vždy přes zápachový uzávěr (např. sifon u umyvadla).

4.0. PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝKONŮ A BILANCE SPOTŘEBY ENERGIÍ

Navržené výkony jsou uvedeny u jednotlivých vzduchotechnických tras – bod 2.0.

Spotřeby energií uvedeny v bodě 3.0.

5.0. NÁVRH OCHRANY ZDRAVÍ

Zde není uvažováno.

6.0. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

Zdrojem hluku jsou ventilátory u vzduchotechnického zařízení.

Jedná se o odvodní ventilátory. Ventilátory utlumeny tak, aby výsledné nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku v posuzovaných bodech byly na úrovni cca. 37 dB(A) ve dne a 37 dB(A) v noci.

Hlukové údaje - na koncových elementech a žaluziích – při max. výkonu:

Trasa V1
- větrací jednotka se ZZT - okolí: - akustický tlak (v 1 m) do 35 dB (A)

	- sání:	- akustický výkon	do 40 dB (A)
	- výtlač:	- akustický výkon	do 37 dB (A)
Trasa V2			
- radiální ventilátor pr. 100:	okolí:	- akustický tlak (v 1,5 m)	do 46 dB (A)

Trasa K2 – klimatizační jednotky:

- vnitřní jednotka:	- akustický tlak (v 1 m)	do 44 dB (A)
- venkovní jednotka:	- akustický tlak (v 1 m)	do 55 dB (A)
- venkovní jednotka:	- akustický tlak (v 10 m)	do 40 dB (A)

Pozn.: U ventilátorů jsou uvedeny hlukové údaje při max. otáčkách (výkonu). Při nižších otáčkách jsou hlukové údaje nižší.

Nejvyšší přípustná hodnota hluku ve venkovním a vnitřním prostoru je stanovena ve sbírce zákonů – Nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

Nejvyšší přípustná hladina hluku $L_{Aeg T}$ ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku $L_{Aeg T} = 50$ dB(A) a korekcí přihlížejícím k místním podmínkám a denní době:

- korekce pro den (od 6⁰⁰ do 22⁰⁰ hod) 0 dB(A)
- korekce pro noc (od 22⁰⁰ do 6⁰⁰ hod) - 10 dB(A)

Výsledné nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku jsou:

$L_{Aeg T}$ (den) = 50 dB(A)

$L_{Aeg T}$ (noc) = 40 dB(A)

Výsledné nejvyšší přípustné hladiny vnitřního hluku jsou pro daný provoz (učebny):

$L_{Aeg T}$ (den) = 30 až 40 dB(A)

Nejvyšší přípustné hladiny vnitřního hluku od vzduchotechnického zařízení, pokud není stanoveno druhem provozu jinak, je 70 dB(A).

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že instalací nového vzduchotechnického zařízení nedojde k negativnímu ovlivnění stávající akustické situace u nejbližších chráněných objektů.

Zdrojem vibrací jsou pouze ventilátory vzduchotechniky, jejichž vibrace jsou zanedbatelné.

Potrubí procházející zděnými příčkami bude izolováno vložkou, zabráňující přenosu vibrací.

Napojení vzduchovodů k zařízení je provedeno přes pružné vložky za účelem zamezení přenosu chvění.

7.0. ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena v souladu českých technických norem, požárně bezpečnostním řešením stavby, a respektují požadavky vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění změny č. 268/2011 Sb, ČSN 73 0872 a ČSN EN 13501-2:2004.

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena v souladu s ČSN 73 0872.

Při realizaci nutno ověřit požární řešení dle aktuální PBR.

8.0. ZPŮSOB OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

U výše uvedeného vzduchotechnického zařízení tras nedochází ke zniku škodlivin, které mají nepříznivý vliv na životní prostředí, aby bylo nutno navrhovat způsoby (řešení) ochrany. V daném případě se jedná pouze o odvod nadměrného tepla, vlhkosti a zápachů (oděrů).

9.0. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI REALIZACI A NÁSLEDNÉM PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Za dodržování bezpečnosti práce na stavbě zodpovídá vedoucí montér vzduchotechniky ve spolupráci se stavbyvedoucím a zástupcem investora.

Nutno dodržovat bezpečnostní opatření vyplývající z provádění montážních činností se zaměřením na vrtání, broušení a svařování.

Při realizaci je třeba dodržovat ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení a snižování rizika a dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Montáž potrubí může provádět jen firma k této práci oprávněná.

Hlavní zhotovitel a jeho subdodavatelé se budou před zahájením prací a dále 1x týdně vzájemně informovat o pracovních rizicích při provádění vlastních prací.

Pokud se na stavbě v rámci činnosti hlavního zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vyskytne jiná fyzická osoba, provádějící jakoukoli práci, je nutno postupovat podle §17 zákona č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek BOZP.

Povinností investora stavby je podle zákona č. 225/2012 Sb. zajistit pro fázi realizace stavby zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jmenovat Koordinátora BOZP.

Stavba bude prováděna odbornými specializovanými firmami s řádně proškolenými pracovníky. Dodavatel stavby zajistí ochranné pracovní pomůcky, staveniště je oploceno a zajištěn ostrahou proti přístupu nepovolaných osob. Pracovníci investora budou seznámeni s průběhem výstavby a budou na základě vnitřního předpisu poučeni o pohybu v okolí vymezeného staveniště.

Při realizaci stavby budou dodavatelskou firmou dodrženy veškeré zásady dle Zákona č. 309/2006 Sb. - Zákon ze dne 23. května 2006 v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – zejména dle.

§ 3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi

§ 4 - Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

§ 5 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

§ 6 - Bezpečnostní značky, značení a signály

Při provozu je nutno dodržovat:

- vyhl. č.48/82 Sb. ve znění pozdějších předpisů - vyhlášky č.192/2005 Sb. o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- vyhl.č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Při dodávce strojů a zařízení je třeba dodržet:

- nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Nově instalované zařízení bude opatřeno veškerým bezpečnostním značením dle ČSN ISO 3864 (018010).

Zařízení budou umístěna tak, aby k nim byl umožněn bezpečný přístup a aby byly zachovány potřebné prostory pro obsluhu a opravy technologického zařízení.

Veškeré pohyblivé části jsou opatřeny ochrannými kryty.

Pro rozvod el. energie platí normy ČSN a ESČ.

Zařízení musí být uzemněno a vodivě propojeno.

Při prohlídce zařízení zajistit odpojení od el. sítě a zabezpečit, aby zařízení nemohlo být spuštěno druhou osobou.

Při údržbě nutno zajistit při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm dohled pracovníka požární ochrany.

Součástí dodávek má být vždy i barevné označení a štítky dle ČSN.

Pokyny pro provoz zařízení:

Uživatel zařízení je povinen seznámit všechny pracovníky provádějící obsluhu a údržbou zařízení s provozními předpisy a s další dokumentací, která bude předána při dodávce zařízení.

Před spouštěním zařízení do provozu je nutno provést prohlídku celého zařízení - zejména nutno kontrolovat :

- zda nejsou v zařízení žádné zapomenuté předměty
- promazání všech rotujících a pohybujících se částí
- zkontrolovat stav a seřízení škrtkících elementů v potrubí
- v potrubí je nutno kontrolovat a udržovat těsnost spojů, případně opravit nebo vyměnit poškozené části potrubí
- kontrolovat lehkost a správný směr otáčení ventilátorů a zda je chod klidný

10.0. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

10.1. Případné měření a účast při uvádění zařízení do provozu nutno objednat.

10.2 Elektroinstalace a ovládání bude provedeno dle projektu elektro.

10.3. Při provozu budou dodrženy provozní podmínky a potrubí bude udržováno v čistotě dle skutečných provozních podmínek.

10.4. Dodavatel ručí za konstrukční a dílenské zpracování dodaného zařízení, jakož i vhodnost použitého materiálu.

11.0. NÁHRADNÍ DÍLY

Se zařízením budou dodány základní díly jednotlivých elementů pro záruční dobu. Náhradní díly musí být objednány zvlášť.

12.0. NÁTĚRY

Ochranné nátěry:

- zařízení nečlenitého
- ocelových konstrukcí

Technologické zařízení - dodáváno s konečnou povrchovou úpravou nebo opatřeno základním nátěrem - bude provedena pouze oprava nátěrů poškozených dopravou nebo montáží.

Barevné odstíny:

- opravy nátěrů technolog. zařízení - dle barvy zařízení
- dle zvyklostí doladit barevně s ostatním zařízením
- pro zvýšení bezpečnosti práce se natřou nebezpečná místa žlutočerným pruhováním

Nátěrový systém: - dle uživatele

13.0. LEŠENÍ

Lešení bude použito pro následující případy:

- a) montáž zařízení
- b) provedení ochranných nátěrů a izolací
- c) rozvody elektroinstalace

Předpokládaná doba použití lešení - 1 měsíc

14.0. POKYNY PRO KONSTRUKČNÍ ZPRACOVÁNÍ

14.1. Některé potrubní díly jsou navrženy s přídávky pro vyrovnání nepřesností. V projektu byly použity typové elementy a převážně i typové díly potrubí dle norem.

Případné další zvláštní požadavky jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

14.2. Vzduchotechnické potrubí je provedeno převážně z pozink. plechu sk. I a II.

14.3. Některé přípojovací rozměry jsou atypické a jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

15.0. POKYNY PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE

15.1. Stavební úpravy pro uchycení a kotvení zařízení jsou součástí stavebního projektu.

15.2. Přívod el. energie a veškeré elektroinstalace řeší projekt elektro.

15.3. Potrubní díly s přídávkem a volnou přírubou nutno upravit při montáži dle potřeby a volnou přírubu přichytit.

15.4. Přírubová spojení vzduchotechniky jsou šroubována a těsněna gumovým těsněním. Spojení jednotlivých dílů musí být provedeno vzduchotěsně.

Minimálně 2 šrouby každého spoje je nutno jistit oboustranně pod hlavou a maticí vějířovou podložkou dle ČSN 021745 z důvodu vodivého propojení dle ČSN 341390.

15.5. Kotvení potrubí provést při montáži dle situace na stavbě pomocí objímek, závěsů a třmenů.

15.6. Při uvádění do provozu je nutno všechny regulační orgány seřadit s ohledem na parametry zařízení.

Dodávku a montáž vzduchotechnického (klimatizačního) zařízení by měla provádět specializovaná firma s kvalifikovanými pracovníky, kteří mají s obdobnými realizacemi zkušenosti a mají potřebné vybavení. Při montáži je nezbytné dodržovat pokyny pro montáž jednotlivých vzduchotechnických (klimatizačních) zařízení.

Závěsy a podpěry vzduchotechnických (klimatizačních) jednotek a potrubí budou zhotoveny na montáži, upevnění závěsů bude provedeno do stropní konstrukce a potrubí bude na závěsech, podpěrách či konzolách podloženo pryží.

Otvory v potrubí z pozinkovaného plechu potřebné pro vyústky, nástavce atd. budou dle potřeby zhotoveny při montáži, kdy se také upřesní jejich poloha podle rastrů podhledů.

Při montáži protipožárních klapek je třeba dbát na to, aby stěny klapek nebyly prohnuté a aby nebyla narušena jejich funkce.

Veškeré odbočky VZT potrubí musí být vybaveny dostatečnými a vhodnými prvky pro možnost zaregulování vzduchotechnické sítě (náběhové plechy, regulační klapky apod.). Tyto prvky pro zaregulování musí být přístupné i po zaizolování potrubí a i po konečných stavebních úpravách

16.0. OVLÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Ovládání vzduchotechnických tras je popsáno u jednotlivých vzduchotechnických tras a bude uzpůsobeno požadavkům investora.

17.0. STAVEBNÍ ÚPRAVY

Stavba zajistí:

- otvory a drážky ve stěnách a zateplení, vč. jejich začistění a utěsnění po montáži vzd. potrubí - po konzultaci s dodavatelem vzduchotechniky
- případné dveřní mřížky, popř. dveře bez prahu

18.0. ODPADY

Za provozu vzduchotechnických tras nevznikají žádné odpady.

19.0. VŠEOBECNĚ

Veškerá vzduchotechnická zařízení budou správně pracovat za předpokladu, že budou dodána a namontována dle projektové dokumentace, budou řádně vyzkoušena, vyregulována a ověřena ve zkušebním provozu.

Projekt respektuje veškeré požadavky platných hygienických předpisů.

- Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vč. specifické minimální dávky čerstvého vzduchu na osobu, ve znění n.v. č. 68/2010 Sb. a nařízení vlády č. 93/2012 Sb.
- dosahované hladiny hluku přenášené VZT zařízením byly eliminovány v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. – Nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Provedení vzduchotechnického zařízení bude v souladu s:

- ČSN 12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.
- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.
- ČSN EN 12 236 – Větrání budov – Závěsy a uložení potrubí – Požadavky na pevnost.
- Směrnice ErP - Ecodesign 2009/125/EC - Nařízení 1253/2014
- Metodický pokyn pro návrh větrání škol
- Vyhláška č. 410/2005 Sb, ve znění pozdějších předpisů - vyhlášky č. 343/2009 Sb a vyhlášky č. 465/2016 Sb.
- Vyhláška č. 6/2003 Sb. o hygienických limitech chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
- technické podklady a podmínky vzduchotechnických výrobků

Vzduchový výkon uvažované jednotky (průtok vzduchu: $Q_v = 680$ (850) m^3/h) vyhovuje pro každou učebnu – i s max. počtem žáků 2. stupně, učitelem a až 3 pomocnými asistenty.
 $Q_v = (30 \times 18) + 100 = 640 \text{ m}^3/h$ - dle „Metodického pokynu pro návrh větrání škol“ Ministerstva životního prostředí.

Tento vzduchový výkon garantuje i dosažení požadované hodnoty CO_2 (ppm) v učebnách. Při chodu jednotky na maximální výkon dosahujeme výměn vzduchu dle požadavku vyhlášky č. 410/2005 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Navíc je zde možno uvažovat i z infiltrací.

Závěr:

Je navrženo vzduchotechnické zařízení, které bude splňovat zákonem stanovenou vyhlášku č. 410/2005 Sb., Vyhlášku o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Zhotovitel je povinen dodat a nainstalovat vzduchotechnické zařízení v parametrech a režimu, aby byly splněny požadavky této vyhlášky.