



OT desková se spodním připojením – šroubení "H" DN15 rohové
na OT osazena termostatická hlavice
napojení na Cu rozvody pomocí svěrné spojky pro potrubí Cu 15x1 mm

rozvody otopné soustavy budou zhotoveny z měděného potrubí

- 101/1
21-6110-VK
RŠ 15(x)
815 W
- číslo otopného tělesa
- 21 – počet desek
- 6 – výška v dm
- 110 – délka v cm
- VK – ventil kompaktní (spodní připojení rozteč 50 mm)
- dimenze šroubení a provedení (R-rohový, P-přímý) + stupeň přednastavení
- výkon OT ve W a kWh

otopná tělesa označená 1-8 jsou stávající desková otopná tělesa
otopné těleso č.1 bude provedena změna polohy OT a přednastavení TRV
otopná tělesa č.2-8 – beze změn, pouze nové přednastavení TRV

bude prověřeno oběhové čerpadlo
požadované parametry – H=1,0 m, Q=1,4 m³/hod

v případě potřeby bude oběhové čerpadlo vyměněno
bude zvoleno čerpadlo se shodnou roztečí hrdel

- nové otopné těleso
- stávající otopné těleso

LEGENDA ČAR:

- přívodní potrubí – nové rozvody
- vratné potrubí – nové rozvody
- přívodní potrubí – stávající rozvody
- vratné potrubí – stávající rozvody

teplotní oblast – 15°C
teplotní spád 60/50°C

Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jan Růžička Nový Malín 665 788 03 Nový Malín tel.: +420 775 934 700 e-mail: ruzicka@tzb-nem.cz	
Ing. Petr Heřmanský	Ing. Jan Růžička	Ing. Jan Růžička		
Investor: Obec Víkřovice Petrovská 168, 788 13 Víkřovice				
Akce:			Datum	06/2019
PŘÍSTAVBA ZŠ VÍKŘOVICE			Stupeň	DPS
			Formát	4xA4
			Č.zakázky	2019-024
			Obsah:	
D.1.4 – Technika prostředí staveb D.1.4.2 – Zařízení pro vytápění Schema zapojení			Měřítko:	Č.výkresu:
			1:50	U103