

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

Rekonstrukce místních komunikací v obci Želénky

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Pro část komunikace vymezené vytyčovací osou SO 03.3 uvádí technická zpráva, že bude odfrézován stávající povrch a obnoven do původní nivelety. V situaci je tato část vyznačena „obnova vozovky frézováním – asfaltový povrch tl. 50 mm. Ve vzorovém příčném řezu je vyznačeno odfrézování v tloušťce 50 mm a obrusná vrstva ACO 11 tl. 50-100 mm. Výkaz výměr SO 03 však pro pokládku obrusné vrstvy obsahuje pouze položku 25 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm Výměra 1.260 m² obsahuje jak plochu s povrchem ACO 11 v tl. 40 mm tak i 50 mm.

Může Zadavatel vysvětlit rozpor mezi jednotlivými dokumenty ZD?

Doplní zadavatel výkaz výměr o položku pro ocenění vrstvy ACO 11 v tl. 50 mm (případně do 100 mm podle vzorového řezu) a opraví výměru položky 25?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Část výkazu výměr SO 03.3 byl zadavatelem upraven u položek č. 25 a č. 26. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2 jako „Příloha č. 2 Výkaz výměr opraveno 05082025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dotaz k SO 02 :

Technická zpráva uvádí konstrukci vozovky

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11 40 mm; ČSN EN 13108
- Spojovací postřík asfaltový PS-A 0,35 kg/m²; ČSN 73 6129
- Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACp 16 70 mm; ČSN EN 13 108
- Spojovací postřík asf. PS-A 0,25 kg/m²; ČSN 73 6129
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACp 16+ 50 mm; ČSN EN 13108
- Štěrkodrt' ŠDa 0-32 Ge 150 mm; ČSN 73 6126
- Štěrkodrt' (nebo bet.recyklát) ŠDa 0-63 Ge 150 mm; ČSN 73 6126

Celkem 410 mm

Ve vzorovém řezu je uvedena pouze jedna vrstva ACP (tl. 70 mm) a jiné hodnoty postříků (0,35 kg/m² spojovací a 1,00 kg/m² infiltrační)

Ve výkazu výměr je uvedena jedna vrstva ACP (tl.70 mm) a opět rozdílné postříky (0,3 a 0,4 kg/m²)?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že účastníci mají při zpracování svých nabídek vycházet z hodnot stanovených ve vzorovém řezu, tedy pouze jedna vrstva ACP tl. 70 mm, postřík spojovací 0,35 kg/m² a postřík infiltrační 1,00 kg/m² infiltrační.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 8. 2025 do 10:00 hodin.**

V Brně 5. 8. 2025

RPA LEGAL, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele