

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel: Pohřební ústav hl. m. Prahy
Sídlo: Praha 1, Staroměstské nám. 10
IČO: 45245819
DIČ: CZ45245819
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele: Julius Mlčoch, ředitel organizace

Název veřejné zakázky: „Výměna osobonákladního výtahu v krematoriu Strašnice, Vinohradská 214, Praha 10“

V Praze dne 27. 4. 2017

Z pověření zadavatele veřejné zakázky si Vám dovolujeme oznámit vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedeného veřejné zakázce malého rozsahu:

Dotaz č. 1:

Na základě telefonického hovoru, žádám o vysvětlení rozporů v zadávací dokumentaci na provedení nového výtahu pro Krematorium Strašnice.

Příloha tp č.1- Uvedený (žlutě označený) rozměr platí pro kabinu.
Výzva

Klet-provedení	Ocelová	ocelová		
Rozměry kabiny: - šířka x hloubka (mm) - skutečná ložná plocha (m²)		větší		
Kletové dveře - druh - materiálové provedení - rozměr	Bez	Automatické Min 1,7x2,8m		
Vodítka klece	I	I-nová		
Vyvažovací závaží	Beton	Dle zvažení dodavatele		
Vodítka protiváhy	I	I-nová		
Sáchetní dveře - druh - materiálové provedení - šířka vstupu (mm) - požární odolnost	Ruční	Automatické		

- Je požadováno využití stávající strojovny výtahu ve Strašnicích, nebude-li nalezeno nové umístění strojovny;
 - Šachetní dveře – šířka min 1,2 m
 - Klec ocelová, min 1,7x2,8m min
 - Dodání výtahů s vnitřním řízením s možností přepnutí na venkovní ovládání
 - GSM brána podle ČSN EN 81-28;
 - Součástí nabídky bude výměna hlavního přívodu, pokud nebude revize stávajícího hlavního přívodu konstatovat jeho dobrý stav s ohledem na příkon výtahového pohonu – požadujeme ocenit zvlášť; do stávající rozvodny je připraven nový kabel CYKY 5x10. Maximální příkon motoru výtahu do 12kW.
 - Stavební úpravy budou v souladu s projektovou dokumentací a budou zajištěny expertním stanoviskem statika (pokud bude zasahováno do nosných konstrukcí);
 - Dodavatel na svoje náklady zajistí nezbytné expertízy a dokumentaci od třetích osob mající vztah k předmětu dodávky; - Součástí nabídky bude návrh smlouvy na pozáruční servis s garantovanou cenou na dobu čtyř let;
 - Součástí nabídky bude prohlášení dodavatele o schopnosti zajistit náhradní díly do 3 pracovních dní.
- Technické parametry nového výtahu budou uvedeny v příloze č. 4, kterou dodavatel vyplní spolu se zjištěnými současnými parametry.

Odpověď č. 1:

Tazatel má pravdu. V TP je uveden omylem jako rozměr dveří 1,7x2,8. Nemá to však být rozměr dveří, ale plocha kabiny. Rozměr u dveří je správně 1,2m minimální šířka, jak je uvedeno ve výzvě.

Výška dveří je dána šachtou a původními otvory. Prosím o oznámení správných minimálních rozměrů všem vyzvaným.

Mgr. Lucie Moravčíková
OTIDEA a.s.