ŘAD V-1-4
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm - DL. 49,00 m



ŘAD V-1-5
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm - DL. 270,00 m



ŘAD V-1-5-1
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm - DL. 108,00 m



ŘAD V-1-5-2-1
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm - DL. 63,00 m



ŘAD V-1-5-2
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm - DL. 137,00 m

LEGENDA ZNAČEK



PODTLAK ŘAD V-1-5

Potrubí	
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm	270,0 m
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm-lachty	4,0 m
SEK d90 d, 400 mm	4 ks
Tvarovky	
ElektroT-kus 90° d90	3 ks
T-kus 45° d90	8 ks
Elektrokolena 45° d90	2 ks
Kolena 15° d90	2 ks
Oblouk 11° d90	1 ks
Oblouk 22° d90	3 ks
Oblouk 30° d90	2 ks
Oblouk 45° d90	4 ks
Oblouk 90° d90	1 ks
Redukce d90/75	2 ks
Elektropojka d90	55 ks
Elektropojka d75	2 ks
Ostatní	
Gumová zátka d90	2 ks
Víčko s otvorem pro zátku d90	2 ks
Šoupátkový poklop RAMBO typ 104	3 ks
Soupatko DN 80 se zemní teleskopickou soupravou 1,2-1,8 m	1 ks
PE temový nákluček DN 80	2 ks
PE točivá příruba DN 80	2 ks

PODTLAK ŘAD V-1-4

Potrubí	
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm	49,0 m
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm-lachty	2,0 m
SEK d90 d, 400 mm	2 ks
Tvarovky	
ElektroT-kus 90° d90	1 ks
T-kus 45° d90	2 ks
Elektrokolena 45° d90	6 ks
Oblouk 22° d90	1 ks
Oblouk 30° d90	2 ks
Oblouk 90° d90	1 ks
Redukce d90/75	1 ks
Elektropojka d90	17 ks
Elektropojka d75	2 ks
Ostatní	
Gumová zátka d90	2 ks
Víčko s otvorem pro zátku d90	2 ks
Šoupátkový poklop RAMBO typ 104	3 ks
Soupatko DN 80 se zemní teleskopickou soupravou 1,2-1,8 m	1 ks
PE temový nákluček DN 80	2 ks
PE točivá příruba DN 80	2 ks

PODTLAK ŘAD V-1-5-1

Potrubí	
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm	108,0 m
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm-lachty	2,0 m
SEK d90 d, 400 mm	1 ks
Tvarovky	
ElektroT-kus 90° d90	1 ks
T-kus 45° d90	1 ks
Elektrokolena 45° d90	3 ks
Oblouk 11° d90	2 ks
Oblouk 30° d90	1 ks
Oblouk 90° d90	1 ks
Elektropojka d90	14 ks
Ostatní	
Gumová zátka d90	2 ks
Víčko s otvorem pro zátku d90	2 ks
Šoupátkový poklop RAMBO typ 104	3 ks
Soupatko DN 80 se zemní teleskopickou soupravou 1,2-1,8 m	1 ks
PE temový nákluček DN 80	2 ks
PE točivá příruba DN 80	2 ks

PODTLAK ŘAD V-1-5-2

Potrubí	
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm	137,0 m
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm-lachty	3,0 m
SEK d90 d, 400 mm	1 ks
Tvarovky	
ElektroT-kus 90° d90	2 ks
T-kus 45° d90	3 ks
Elektrokolena 45° d90	4 ks
Oblouk 11° d90	1 ks
Oblouk 90° d90	1 ks
Elektropojka d90	17 ks
Ostatní	
Gumová zátka d90	3 ks
Víčko s otvorem pro zátku d90	3 ks
Šoupátkový poklop RAMBO typ 104	4 ks
Soupatko DN 80 se zemní teleskopickou soupravou 1,2-1,8 m	1 ks
PE temový nákluček DN 80	2 ks
PE točivá příruba DN 80	2 ks

PODTLAK ŘAD V-1-5-2-1

Potrubí	
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm	63,0 m
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm-lachty	2,0 m
SEK d90 d, 400 mm	1 ks
Tvarovky	
ElektroT-kus 90° d90	1 ks
T-kus 45° d90	2 ks
Elektrokolena 45° d90	2 ks
Oblouk 30° d90	1 ks
Oblouk 90° d90	1 ks
Elektropojka d90	13 ks
Ostatní	
Gumová zátka d90	2 ks
Víčko s otvorem pro zátku d90	2 ks
Šoupátkový poklop RAMBO typ 104	3 ks
Soupatko DN 80 se zemní teleskopickou soupravou 1,2-1,8 m	1 ks
PE temový nákluček DN 80	2 ks
PE točivá příruba DN 80	2 ks

Změna	Popis změny	Datum změny

AQUA PROCON

AQUA PROCON s.r.o.
Projekční a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 408 811
E-mail: info@aqua-procon.cz
www.aqua-procon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Polášek
Vypracoval	Anna Elichlerová
Kontroloval	Ing. Josef Sebek, MBA

Investor	Obec Bělotín
Objednatel	Obec Bělotín

Formát	Měřítko	Stupeň	Datum	Zakázkové číslo
7A4	-	DPS	01/2017	1440/16-21

Akce: BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV

3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
3.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
3.D.1.1 - SO 01 PODTLAKOVÁ KANALIZACE

Příloha: KLADEČSKÉ SCHÉMA - ŘAD V-1-4, V-1-5, V-1-5-1, V-1-5-2 a V-1-5-2-1

Číslo přílohy: 3.D.1.1.39

Revize: 0