ŘAD V-1-1-1
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm - DL. 294,00 m



PODTLAK ŘAD V-1-1-1

Popis	
PE 100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm	294,0 m
PE 100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm-šachty	4,0 m
SEK d90 d, 400 mm	1 ks
Tvarovky	
ElektroF-kus 90° d90	3 ks
T-kus 45° d90	8 ks
Elektrokoleno 45° d90	4 ks
Oblouk 11° d90	3 ks
Oblouk 22° d90	1 ks
Oblouk 60° d90	1 ks
Oblouk 90° d90	1 ks
Redukce d90/75	5 ks
Elektrospojka d90	41 ks
Elektrospojka d75	5 ks
Ovládání	
Gumová záklopka d90	4 ks
Vůlko s otvorem pro zátku d90	4 ks
Soupětkový podstup RAHBO typ 104	5 ks
Soupětka DN 80 se zemní teleskopickou soupravou 1,2-1,8 m	1 ks
PE temovy nákružek DN 80	2 ks
PE těsná příruba DN 80	2 ks

ŘAD V-1-1-2-0
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 110x6,6 mm - DL. 518,00 m



PODTLAK ŘAD V-1-1-2-0

Popis	
PE 100 RC SDR 17 PN 10, d 110x6,6 mm	518,0 m
PE 100 RC SDR 17 PN 10, d 110x6,6 mm-šachty	6,0 m
SEK d110 d, 400 mm	7 ks
Tvarovky	
Elektrof-kus 90° d110	5 ks
T-kus 45° d110	9 ks
Elektrokoleno 45° d110	17 ks
Koleno 15° d110	2 ks
Oblouk 11° d110	5 ks
Oblouk 22° d110	2 ks
Oblouk 30° d110	2 ks
Oblouk 60° d110	2 ks
Oblouk 90° d110	1 ks
Redukce d110/75	2 ks
Elektrospojka d110	51 ks
Elektrospojka d75	2 ks
Ovládání	
Gumová záklopka d110	6 ks
Vůlko s otvorem pro zátku d110	6 ks
Soupětkový podstup RAHBO typ 104	7 ks
Soupětka DN 100 se zemní teleskopickou soupravou 1,2-1,8 m	1 ks
PE temovy nákružek DN 110	2 ks
PE těsná příruba DN 110	2 ks

ŘAD V-1-1-2-1
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm - DL. 193,00 m



PODTLAK ŘAD V-1-1-2-1

Popis	
PE 100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm	193,0 m
PE 100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm-šachty	4,0 m
SEK d90 d, 400 mm	4 ks
Tvarovky	
Elektrof-kus 90° d90	4 ks
T-kus 45° d90	4 ks
Elektrokoleno 45° d90	8 ks
Oblouk 11° d90	9 ks
Oblouk 22° d90	2 ks
Oblouk 90° d90	1 ks
Redukce d90/75	3 ks
Elektrospojka d90	41 ks
Elektrospojka d75	3 ks
Ovládání	
Gumová záklopka d90	4 ks
Vůlko s otvorem pro zátku d90	4 ks
Soupětkový podstup RAHBO typ 104	5 ks
Soupětka DN 80 se zemní teleskopickou soupravou 1,2-1,8 m	1 ks
PE temovy nákružek DN 80	2 ks
PE těsná příruba DN 80	2 ks

LEGENDA ZNAČEK



Revize	Popis revize	Datum revize

AQUA PROCON s.r.o.
Ostravská 1, 702 00 Ostrava
Petrovice u Karviné 1, CZ 733 01 Karviná
tel.: +420 541 428 511
E-mail: info@aqua-procon.cz
www.aqua-procon.cz

Vedoucí projektu: Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu:
Zodpovědný projektant: Ing. Jan Polášek
Vypracoval: Anna Eichlerová
Kontroloval: Ing. Josef Sebek, MBA

Investor: Obec Bělotín
Objednatel: Obec Bělotín

Format	BA4	Měřítko	Stupeň	DPS	Datum	01/2017	Zakázkové číslo	1440/016-21

Akce: **BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV**

3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
3.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
3.D.1.1 - SO 01 PODTLAKOVÁ KANALIZACE

Plána: KLADEČSKÉ SCHÉMA - ŘAD V-1-1-1, V-1-1-2-0 a V-1-1-2-1

Číslo plány: 3.D.1.1.44

Stupeň: DPS

Revize: 0