

Dotazy na zadavatele týkající se veřejné zakázky „Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ 366945 dne 12.3.2014.

Dotaz č. 11a) :

Prosíme o bližší vysvětlení položky č. 67 „mazanina z keramzitbetonu“ – 835,56 m3 v objektu SO 21.2 „Sadové úpravy – zpevněné plochy. Vzhledem k faktu, že těchto lehčených betonů typu „keramzitbeton“ existuje mnoho o různých technických parametrech, prosíme o specifikaci těchto parametrů.

Odpověď zadavatele k dotazu č.11a) :

Položkou č.67 je myšleno provedení výplňové vrstvy z lehčeného betonu (např. jeden z technických názvů je keramzitbeton). Na konstrukci výplňové vrstvy z lehčeného betonu jsou kladeny tyto dva základní mechanicko - fyzikální parametry :

1. Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu musí být max. 1000 kg/m³
2. Pevnost v tlaku musí být min. 1,5 MPa

Dotaz č. 11b) :

V rekapitulaci VRN chybí pro SO 21.2 položka pro zařízení staveniště. Kam máme tyto náklady zahrnout?

Odpověď zadavatele k dotazu č.11b) :

Zadavatel tímto předává přílohou doplněné tabulky EXCEL.

Dotaz č. 11c) :

V nově zaslané zavzorcované tabulce „Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů“ není zařazena položka z dodateč. inf. č. 5b - náklady dle přílohy č.1 SOD, kam máme tyto náklady zahrnout?

Odpověď zadavatele k dotazu č.11c) :

Zadavatel tímto předává přílohou doplněné tabulky EXCEL.

V Brně dne 30. 4. 2014

Příloha: dle textu

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kodimcova 67
602 00 BRNO
001-

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB