


PŘÍVOD


DISTRIBUČNÍ PRVKY
ventily přiváděného
vzduchu




ROZVODNÉ POTRUBÍ (VODOROVNÉ)
FLAT, 51 x 138 mm
vertikální rádius: 3x v
horizontální rádius: 3x š



ROZDĚLOVAČ 6X



PŘECHOD




ROZVODNÉ POTRUBÍ



KONCOVÁ DESKA



AKUSTICKÝ TLUMIČ +
ROZDĚLOVAČ



KONCOVÁ
DESKA



2X ČIDLO CO2 -
PODOMÍTKOVÁ KRABÍČKA

PŘEDEHŘÍVACÍ REGISTR

PŘÍSTUP LAN

max 345 W (230V, 50Hz)
+
Klima(2,6kW)/ohřev(2,4kW)
230V 50Hz
max příkon 1,1 KW (4,87A)

max průtok 600 m3/h
chlادivo R32

VZT REKUP JEDNOTKA

odvod kondenzátu
- SUCHÝ SIFON DN32


MONTÁŽNÍ PODSTAVEC

ODTAH

DISTRIBUČNÍ PRVKY
ventily odváděného
vzduchu



ROZVODNÉ POTRUBÍ (VODOROVNÉ)
FLAT, 51 x 138 mm
vertikální rádius: 3x v
horizontální rádius: 3x š




ROZVODNÉ POTRUBÍ (SVISLÉ)
D90, poloměr ohybu r = 90 mm



TEPELNĚ IZOLAČNÍ POTRUBÍ
PRO VENKOVNÍ A
ODVĚTRÁVANÝ VZDUCH, D200

STŘEŠNÍ HLAVICE PRO
ŠIKMOU STŘECHU
(přívod / odvod)



0 , 0 0 0 (podlaha 1NP) = 4 4 1 , 9 0 0 m.n.m

ZADAVATEL MĚSTYS LUKA NAD JIHLAVOU 1. MÁJE 76, LNJ 588 22 +420 606 760 500 STAROSTA@LUKANADJIHLAVOU.CZ		ZOD. PROJEKTANT /VYPRACOVAL ING.PETR DVOŘÁK AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍCH STAVEB		ČKAIT 0012655 IČ 03724859 EMAIL p.dvorak@dplan.cz TEL +420 739 421 355 WEB www.dplan.cz	
AKCE LnJ č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití		KATASTR: Luka nad Jihlavou [688 703]		FORMAT 2x A4	
OBSAH VZT - SCHÉMA ZAPOJENÍ (3NP)		STUPEŇ DPS		EV.ČÍSLO 2023-05-004	
DÍL D.1.4b - VZT		MĚŘÍTKO 1:20		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4b-05	