

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

Název veřejné zakázky:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
Druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý

V Jičíně dne 27. 8. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 11. 8. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

1. SO 101 Komunikace a chodníky. V Technické zprávě je uvedeno: „Asfaltová směs získaná z odfrézovaných nebo jiným způsobem vybouraných asfaltových vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch může být považována za znovuzískanou asfaltovou směs. Znovuzískaná asfaltová směs může být považována za vedlejší produkt a nikoliv odpad, pokud budou splněna kritéria a požadavky dle vyhlášky č. 130/2016 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Aby bylo možné považovat znovuzískanou za vedlejší produkt, musí být vzorkování a zkoušení provedeno před zahájením stavebních prací...“ Žádáme zadavatele o stanovení kvalitativní třídy asfaltové směsi určené k frézování, popř. bourání na této stavbě již ve fázi výběrového řízení tak, aby všichni účastníci měli stejné podmínky k ocenění prací na tomto objektu a mohli se již v této fázi rozhodnout, jak naložit s odfrézovaným materiálem. Zatřídění vyfrézovaného materiálu výrazně ovlivňuje cenu prací, protože určuje způsob využití asfaltové směsi například k recyklaci. Dále má zatřídění vliv na určení výše skládkovného za nepotřebnou asfaltovou směs s vysokým obsahem dehtu.
2. SO 510 Teplovod. Jedná se o nesoulad v dokumentaci ohledně materiálu potrubí. Ve výkresu je požadováno potrubí plastové a ve specifikaci ocelové. Žádáme o upřesnění údajů požadovaného materiálu potrubí horkovodu.

Odpověď:

1. Předpokládá se kvalitativní tř. větší než 300 mg/kg suš. (tzn. třída znovuzískané asfaltové směsi 4). Materiál je možné ukládat do konstrukce vozovky (za studena) jako podkladní vrstvu, nicméně mezi vlastním uložením do konstrukce nesmí být materiál nijak skládkován. Tedy podmínkou je příprava zemní pláně navržené komunikace (mimo stávající zpevněné plochy), na kterou bude rovnou materiál ukládán jako podkladní vrstva konstrukce budoucí vozovky.

2. V rámci objektu SO 510 Teplovod, byla dána do souladu projektová dokumentace s výkazem výměr. Na základě toho byl upraven výkaz výměr.

Příloha:

- soupis_upraveno 27.8.2021

V souladu s § 98 odst. 4 a § 99 zákona a s odkazem na vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 a č. 18 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z termínu 5. 10. 2021 do 9:00 hod. na nový termín pro podání nabídek 21. 10. 2021 do 9:00 hod.

.....
JUDr. Jan Malý, starosta města *

