

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

ZADAVATEL: Tělovýchovná jednota Řenče
Sídlem: Řenče 8, 334 01 p. Přestice
Zastupuje: Josef Forejt, předseda
IČ: 46811087

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„TĚLOCVIČNA ŘENČE“

V Plzni dne 4. února 2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

Výše uvedený zadavatel Vám na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na **stavební práce** zadané ve **zjednodušeném podlimitním řízení** dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZZVZ“).

Dotazy č.1:

Dle ZD není zřejmé, zda Zadavatel požaduje k prokázání profesní způsobilosti dle bodu c) jak autorizaci pro obor „pozemní stavby“, tak i autorizaci pro obor „dopravní stavby“. U stavbyvedoucího je uveden požadavek pouze na autorizaci v oboru „pozemní stavby“. Domníváme se, že předmětem plnění je veřejné zakázky je standardní pozemní stavba a požadavek na autorizaci v oboru „dopravní stavby“ není nikterak opodstatněný.

Odpověď č.1:

Z Výzvy k podání nabídek a ze ZD je zřejmé, že zadavatel požaduje k prokázání profesní způsobilosti dle bodu c) jak autorizaci pro obor „pozemní stavby“, tak i autorizaci pro obor „dopravní stavby“. Součástí stavby je i komunikace a zpevněné plochy. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje i autorizaci pro „dopravní stavby“.

Dotaz č.2:

Prosíme o přesnější technickou specifikaci systémové sportovní podlahy v tělocvičně.

Odpověď č.2:

Podlaha bude realizována jako systémová sportovní dřevěná podlaha s dvojitém roštem a palubovkou s tloušťkou specifikovanou ve výkresu č. D.2.1.5. "Příčný řez".

Zadavatel neprovedl úpravu zadávacích podmínek, proto nemění lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

.....
Ing. Michal Cvikl
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. +420 723968521