



PENGAN a.s.
Uničovská 2944/1B
787 01 Šumperk

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1107713852

Libor Smékal/ 800850860

Zábřeh/ 12.02.2020

Rekonstrukce mostu ul. U Hájenky, Vikýřovice, na p.č. 1406/2, 1344/1 kat. území Vikýřovice

Sdělujeme Vám, že ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru **se nachází nadzemní energetické zařízení nn** v majetku provozovatele distribuční soustavy.

S vydáním povolení a realizací stavby souhlasíme s podmínkami:

- Nutno respektovat všechny normy, které mají vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb. v platném znění, PNE 33 3302 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC
- Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- Výkopové práce budou prováděny v minimální vzdálenosti 1,5m od stávajících podpěrných bodů.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM-sítě Morava