



ODTAH SPALIN VYVEDEN
SVISLE NAD STŘECHU



PROSTOR S PLYN. KONDENZ. KOTLEM
S PŘÍPRAVOU TUV V NEPŘÍMOUHRIVAVÉM
ZASOBNÍKU TUV

2xSPK




VE STÁV. PŘÍSTAVKU UMÍSTĚN PLYNOMĚR P2 PRO BYT G4
A POD NÍM PLYNOMĚR P1 ROMBACH G10 PRO ŠKOLU

STÁV. ROZVOD PLYNU

NAPOJIT NA STÁV. ROZVOD PLYNU

2xKK-25



VE STÁV. VÝKLENKU UMÍSTĚN HUP
- KK-25 A REGULÁTOR TLAKU PLYNU B 25

STÁV. STL PŘÍPOJKA

ZODP. PROJEKTANT FREIBERG MILOŠ		FREIBERG MILOŠ	
KRESLIL FREIBERG MILOŠ		Projekty staveb Dstašov 28 IČO 64335844 tel. 603 966 809	
INVESTOR OBEC KONĚŠÍN, KONĚŠÍN 145, 675 02			
MÍSTO STAVBY	KONĚŠÍN 72	MĚŘÍTKO	1:50
AKCE MODERNIZACE ŠKOLY V KONĚŠÍNĚ D.1.4.1.A – PLYNOINSTALACE	FORMÁT		2 A4
	DATUM		02/2020
OBSAH	AXONOMETRIE ROZVODU PLYNU	VÝKRES Č.	D.1.4.1.A-3