

TABULKA MÍSTNOSTÍ / ROOM TABLE												
AKCE / SITE: P20P004 - Koněšín, základní škola Tabulka místností obsahuje pouze řešené místnosti, ostatní místnosti nejsou předmětem projektu												
číslo místn. room No.	Název místnosti Room name	Plocha místn. Area	Výška místn. Height	Objem místn. Volume	Výměna Exchange	Přívod Supply	Odvod Exhaust	Podtl. Under	Přetl. Over	č.zař. přívod supply Equip. No.	č.zař. odvod exhaust Equip. No.	Poznámka Note
		m2	m	m3	x / h	m3 / h	m3 / h	%	%			
1.NP												
1.02A	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	10,00	3,75	38	0,0	Přirozené	Přirozené			-	-	Přirozené větrání oknem (jde o sklad oděvů)
1.02	ŠATNA ŽACI	16,40	3,75	62	4,0	0	250	-100		-	1	Podtlakové větrání (jde o sklad oděvů), náhrada vzduchu z 1.02A řeší investor
1.03A	CHODBA	9,10	3,75	34	0,0	Přirozené	Přirozené			-	-	Přirozené větrání oknem
1.03	SKLAD	16,26	2,10	34	0,5	20	20			-	2P	Přirozené větrání do exteriéru 2x
1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,47	3,75	24	0,5	20	20			-	2P	Přirozené větrání do exteriéru 2x
1.05	SKLAD PRO KUCHYN	6,57	2,30	15	0,7	20	20			-	2P	Přirozené větrání do exteriéru 2x
1.06	DENNÍ MÍSTNOST	6,71	2,30	15	0,0	Přirozené	Přirozené			-	-	Přirozené větrání oknem
1.07	CHODBA A SCHODIŠTĚ	49,81	3,75	187	0,0	Přirozené	Přirozené			-	-	Přirozené větrání oknem
1.11	ŠATNA MŠ	8,73	2,30	20	2,0	0	50	-100		-	3	Podtlakové větrání (jde o sklad oděvů), náhrada vzduchu z 1.12 netěsností dveří
1.12	CHODBA	6,78	3,75	25	1,0	30	30			-	3P	Větráno mřížkou 300x500 mm u podlahy a pod stropem do 1.07 - mřížky dodávkou stavby
1.13	VÝTAH	1,74	3,75	7	0,0	Přirozené	Přirozené			-	10P	Přirozené větrání 1% plochy šachty do exteriéru
1.14	SCHODIŠTĚ	10,10	3,75	38	0,0	Přirozené	Přirozené			-	-	Přirozené větrání oknem
1.16	UKLIDOVÁ KOMORA	2,66	2,30	6	D	0	50	-100		-	3	VYLEVKA, náhrada vzduchu z 1.09 mřížkou dodá VZT, provozně řeší investor
2.NP												
2.09	SCHODIŠTĚ	28,90	3,75	108	0,0	Přirozené	Přirozené			-	-	Přirozené větrání oknem
2.10	ARCHIV	8,06	3,20	26	0,5	0	20	-100		-	4	Podtlakové větrání (jde o sklad listin) dodržet l=500 mm pro DN 100, pak izol. A1 v 3.NP + ZTI
2.19	WC UČITELE	4,32	3,20	14	D	0	80	-100		-	5	WC+UM, náhrada vzduchu z 2.17 mřížkou dodá VZT, provozně řeší investor
	VÝTAH	1,74	3,75	7	0,0	Přirozené	Přirozené			-	10P	Přirozené větrání 1% plochy šachty do exteriéru
3.NP												
3.01	CHODBA	6,70	3,00	20	0,0	0	0			-	-	Přirozené větrání oknem
	SCHODIŠTĚ	17,10	3,75	64	0,0	0	0			-	-	Přirozené větrání oknem
3.02	BEZBARIÉROVÉ WC	4,50	2,70	12	0,5	0	80	-100		-	6	WC, UM, Podtlakové větrání, náhrada vzduchu z 3.06 zajišťuje investor
3.03	WC - UČITELÉ + UKLID	4,40	2,70	12	0,5	0	130	-100		-	6	WC, UM, VYL Podtlakové větrání, náhrada vzduchu z 3.06 zajišťuje investor
3.04	WC - MUŽI	7,50	2,70	20	0,5	0	170	-100		-	7	WC, 2xUM, 2xPIS Podtlakové větrání, náhrada vzduchu z 3.06 nebo okny řeší investor
3.05	WC - ŽENY + HYG.KABINA	7,50	2,70	20	0,5	0	240	-100		-	7	3xWC, 3xUM, Podtlakové větrání, náhrada vzduchu z 3.06 nebo okny řeší investor
3.06	CHODBA	44,50	3,00	134	0,5	Přirozené	Přirozené			-	-	Přirozené větrání světlíkem
3.07	PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA	67,50	3,00	203	0,5	Přirozené	Přirozené			-	-	Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení
3.08	KABINET PŘÍRODOVĚDY	13,20	3,00	40	0,5	Přirozené	Přirozené			-	-	Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení
3.09	JAZYKOVÁ UČEBNA	44,70	3,00	134	0,5	Přirozené	Přirozené			-	-	Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení
3.10	KABINET JAZYKŮ	11,80	3,00	35	0,5	Přirozené	Přirozené			-	-	Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení
3.11	KUCHYNSKÁ REMESLA	33,20	3,00	100	0,5	Přirozené	Přirozené			-	8	Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení + 3 ks digestoře náhrada vzduchu okny
3.12	UČEBNA REMESLA	40,20	3,00	121	0,5	Přirozené	Přirozené			-	-	Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení
3.13	UČEBNA PC	58,00	3,00	174	0,5	Přirozené	Přirozené			-	-	Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení
3.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,60	3,12	8	0,5	5	5			-	8P	Přirozené větrání do střešy 2xDN 100
3.15	SERVEROVNA + KABINET PC	7,70	3,00	23	0,5	Přirozené	Přirozené			-	-	Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení
3.16	OSOBNÍ VÝTAH	2,60	3,67	10	0,0	Přirozené	Přirozené			-	10P	Přirozené větrání 1% plochy šachty do exteriéru
HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ												
	CHÚC A 10x/h bez garance přetlaku (měřeno při uzavřených dveřích)											
1.07	CHODBA A SCHODIŠTĚ	49,81	3,75	187	10,0	1 870	1 870			9	STAVBA	
1.12	CHODBA	6,78	3,75	25	10,0	260	260			9	STAVBA	Větráno mřížkou 300x500 mm u podlahy a pod stropem do 1.07 - mřížky dodávkou stavby
1.13	VÝTAH	1,74	3,75	7	10,0	70	70			9	STAVBA	
2.09	SCHODIŠTĚ	28,90	3,75	108	10,0	1 090	1 090			9	STAVBA	
	VÝTAH	1,74	3,75	7	10,0	70	70			9	STAVBA	
3.01	CHODBA	6,70	3,75	25	10,0	260	260			9	STAVBA	
	SCHODIŠTĚ	17,10	3,75	64	10,0	650	650			9	STAVBA	
	rezerva					230	230			9		
						4 500	4 500					