

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 7 k Zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky:

„Sportovní hala Bordovice“

Zadavatel: Obec Bordovice

se sídlem: Bordovice 130, 744 01 Bordovice

IČ: 00600687

Zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatkové informace č. 7 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče:

V zadávacím výkazu výměr 02 – zpevněné plochy, položky č. 16,18 a 20:

16	M	59385001a	Opěrná zeď 130/atyp/12	kus	1,000
18	M	59385002a	Opěrná zeď 180/atyp/15	kus	1,000
20	M	59385003a	Opěrná zeď 230/atyp/15	kus	2,000

Výrobce není schopen určit o jaký atyp se jedná, podle výkazu výměr není schopen atyp zhotovit. Prosím o doplnění informací.

Odpověď zadavatele:

Atypem je myšlena nestandardní šířka prefabrikátu.

pro výšku zdi 1300mm je to šířka 775mm (1ks)

pro výšku zdi 1800mm je to šířka 480mm (1ks)

pro výšku zdi 2300mm je to šířka 500mm a 965mm (celkem 2ks)

Přílohou odpovědi je výkres C3, kde bylo zakresleno umístění atypických prvků a skladebnost prefabrikátů.

Přílohou odpovědi je i opravená specifikace prvků, kde bylo chybně uvedeno, že šířka prefabrikátu je 500mm, což bylo v rozporu s výkazem výměr. Platí šířka dle výkazu výměr 99cm (resp. skladebná šířka 100cm).

Ostrava, dne 19.5.2021

Ing. Tomáš Maceček

Pověřen výkonem zadavatelských činností

Přílohy: dle textu