

Vysvětlení č. 3

(podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Zadavatel	Obec Tuklaty
Sídlo	Na Valech 19 (sídlo obecního úřadu), PSČ: 250 82 Tuklaty
IČO:	00235822
ID datové schránky:	nszbnkj8
Název zakázky:	Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben
Statutární zástupce Zadavatele	Monika Petrisková, starostka
Druh veřejné zakázky:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel ve shora uvedené veřejné zakázce obdržel dne 31.3.2026 níže uvedené žádosti o vysvětlení. Zadavatel poskytuje dodavatelům následující vysvětlení zadávacích podmínek

Dotaz dodavatele č. 1:

Žádáme o upřesnění PVC podlahy. Ve výkazu výměr je PVC vinyl v rolích, tl. 3,35 mm, nášlapná vrstva 0,65 mm a v tabulce skladeb je PVC vinyl lepená lamela, tl. 3 mm, nášlapná vrstva 0,5 mm.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Platí typ podlahoviny uvedený ve výkazu výměr.

Dotaz dodavatele č. 2:

Ve výkazu výměr vč. PD chybí vyrovnávací samonivelační stěrka pro vyrovnání podkladu povlakových podlah.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Na lité potěry lze pokládat na zbroušený povrch. Nicméně, pokud bude nezbytně nutné samonivelační stěrky doplnit, budou práce řešeny jako standardní vícepráce. V tomto případě by se postupovalo dle dikce SOD.

Dotaz dodavatele č. 3:

Chtěli bychom upozornit, že v doplněné akustické studii je navržen podhled Ecophon Master A, který ale není vhodný do sportovních prostor, jelikož je bez nárazové odolnosti. Nárazová odolnost 1A je požadována v nově zaslaném výkazu výměr (Ecophon Super G Plus), ale tento podhled nesplňuje parametry akustické studie. Prosíme o upřesnění.

Tělocvična 003		UPRAVENÝ VÝPOČTOVÝ STAV III										strana	6	
Akce:	Přístavba tělocvičny a učeben ZŠ Tuklaty		d1 (m)	d2 (m)	d3 (m)	d4 (m)	o (m)	p (m2)	v (m)	V (m3)				
Stavebník:	Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty		24,00	12,50	24,00	12,50	73,0	300,00	6,50	1950,0				
	Povrchová	Plocha	Frekvence (Hz)											
Typ konstrukce	úprava	(m2)	125		250		500		1000		2000		4000	
			α	A	α	A	α	A	α	A	α	A	α	A
STĚNY	omítka	232,00	0,01	2,32	0,01	2,32	0,01	2,32	0,02	4,64	0,02	4,64	0,03	6,96
	dřev. obklad	169,90	0,03	5,10	0,04	6,80	0,06	10,19	0,12	20,39	0,1	16,99	0,17	28,88
	průvlaky	75,00	0,01	0,75	0,01	0,75	0,01	0,75	0,02	1,50	0,02	1,50	0,03	2,25
	okna	60,00	0,12	7,20	0,08	0,05	0,05	3,00	0,04	2,40	0,03	1,80	0,02	1,20
	dveře	12,60	0,14	1,76	0,10	1,26	0,08	1,01	0,08	1,01	0,08	1,01	0,08	1,01
PODLAHA - povrch	sportovní	300,00	0,04	12,00	0,04	12,00	0,05	15,00	0,06	18,00	0,06	18,00	0,06	18,00
STŘOP	trapez. plech	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
	průvlaky	22,50	0,01	0,23	0,01	0,23	0,01	0,23	0,02	0,45	0,02	0,45	0,03	0,68
	svítidla	16,01	0,14	2,24	0,08	1,28	0,02	0,32	0,02	0,32	0,01	0,16	0,06	0,96
	VZT výustky	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Ecophon Master A	akust. podhled	261,49	0,60	156,89	0,95	248,41	1,00	261,49	1,00	261,49	1,00	261,49	1,00	261,49
DALŠÍ	osoby	25	0,18	4,50	0,16	4,00	0,12	3,00	0,10	2,50	0,10	2,50	0,15	3,75
	nábytek	0	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

Zadavatel si je tohoto faktu vědom, uvedená studie sloužila pro účely stavebního řízení. Z tohoto důvodu přiložil zadavatel do předchozího zdůvodnění DI - II položky k akustickému podhledu včetně jeho návrhu a měření. Zadavatel z podstaty ZZVZ nemůže určovat dodavateli konkrétní stavební materiály a výrobky.

V Tuklatech dne 1.4.2026

Obec Tuklaty