

Dotazy (2) na zadavatele týkající se veřejné zakázky „ZŠ Vranovská 17 - rekonstrukce hřiště“
prodloužení lhůty pro podání nabídek

Dotaz č.2) :

Jedná se o objekt SO 001 Rekonstrukce víceúčelového hřiště

1,	pol. 133	14470136R	trubka bezešvá P235GH, ST.35.8. vn. prům. 168,3mm t. 4,5mm	m	77,6
2,	pol. 134	14470138Ra	trubka ocelová bezešvá	219,1x4,5	m 16,48
3,	pol. 135	14470138RB	trubka ocelová bezešvá	180x4,5	m 3,88

Prosíme o upřesnění pro které práce jsou určeny , ve výkazu výměr není u těchto položek odkaz na PD

4,	pol. 137	zapravení prostupů a drážek pro slaboproud	soubor	1,00
----	----------	--	--------	------

Prosíme o upřesnění o kolik mb drážek se jedná.

Odpověď zadavatele k dotazu č.2) :

- položky č. 133, 134, 135 se nachází ve stavební části, jedná se o pouzdra pro sloupky oplocení.

- položka č. 137 zapravení prostupů a drážek pro slaboproud: - 24 prostupů (zapravení vrtaných prostupů do průměru 30 mm)
- 20 bm drážek 30x30 mm (včetně přesunu hmot, odvozu suti, lešení)

Dotaz č.3) :

- ve VV „Soupis vedlejších a ostatních nákladů „ položky č.7 + 8 – co v těchto položkách má být naceněno ?

Odpověď zadavatele k dotazu č.3) :

pol.č.7 Pasport objektu ZŠ

- dodavatel provede před započítím stavebních prací pasport objektu ZŠ, zejména míst dotčených stavebními pracemi související s montáží slaboproudých rozvodů pro kamerový systém. Jedná se o monitorování stávajícího stavu objektu.
Výstupem bude textová část formou popisu včetně fotodokumentace dotčených prostor. Pasport bude předán zástupci investora před započítím realizace díla.

pol.č. 8 Pasport komunikací a chodníků (ulice Vranovská, Trávníčkova)

- dodavatel provede před započítím stavebních prací pasport komunikace a chodníků kolem objektu ZŠ, včetně obecních komunikací a chodníků v ulici Vranovská a Trávníčkova. Jedná se o monitorování stávajícího stavu komunikací a chodníků.
Výstupem bude textová část formou popisu včetně fotodokumentace výše uvedených zpevněných ploch. Pasport bude předán zástupci investora před započítím realizace díla.

V souladu s ustanovením §40 odst. (3) provádí tímto zadavatel prodloužení lhůty pro podání nabídek ze dne 11.2.2015

na 13.2.2015 do 9:30 hod.

Otevírání obálek se uskuteční dne **13.2.2015** ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek **v zasedací místnosti Odboru investičního, Kounicova 67, 601 67 Brno, dv. č. 331.**

V Brně dne 9.2.2015

Ing. arch. Radomír Kolomazník
pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce
vedoucí / ho Odboru investičního Magistrátu města Brna