

**Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 16
dle ust. § 98 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

Zadavatel:

Městská část Praha-Duběč

se sídlem: Starodubečská 401/36, Duběč, 10700 Praha 10

IČO: 00240184

DIČ: CZ00240184

zastoupený: Jaroslavem Tošilem, starostou

profil zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4b81fbd2-d3ca-4095-8639-dde5a5aa2353>

ID datové schránky: bm4bju9

Smluvní zastoupení zadavatele ve smyslu ust. § 43 ZZVZ:

Zadavatel se nechává dle § 43 ZZVZ při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením zastoupit (osoba pověřená výkonem zadavatelských činností):

Název: JUDr. Josef Pavelka, advokátní kancelář

Se sídlem: Na Srážku 2071/6, 143 00 Praha

IČO: 63116375, ev. číslo ČAK: 10560

kontaktní osoba: JUDr. Josef Pavelka

email: josef.pavelka@jpak.cz

tel: +420603570697

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení s názvem „**Mateřská škola Praha Duběč**“ zahájená dne 2. 3. 2025 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ.

Předmět vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce obdržel dne 15. 5. 2025 a 16. 5. 2025 prostřednictvím profilu zadavatele následující dotazy, na základě kterých v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace a provádí její změnu, vždy k jednotlivým dotazům:

Dotaz č. 1

Dovolujeme si tímto zadavatele požádat o vyjasnění zadávací dokumentace k části ÚT+CHL: Ve výkazu výměr je u pol. č. 71 - Trubka Cu Supersan, D28x1,5mm uvedeno nulové množství. Dovolujeme si zadavatele požádat o prověření a opravu výkazu výměr. Děkuji, zdravím a přeji příjemný den

Odpověď:

Položka zrušena.

Dotaz č. 2

Dovolujeme si tímto zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace, a to k části ÚT+CHL: Ve výkazu výměr je pod pol. č. 137 uvedeno: Tepelná izolace z min. vláken, s AL 30x35 - 1600 m. Předpokládáme, že se jedná o překlep, protože výměra Cu potrubí D 35 je 160 m (viz. pol. č. 128). Dovolujeme si zadavatele požádat o prověření a opravu výkazu výměr. Děkuji, zdravím a přeji příjemný den

Odpověď:

Ano správně je 160 m. Opraveno.

V Praze dne (datum v el. podpisu)

**Mgr. Pavel Pytlík, advokát,
v.z. JUDr. Josef Pavelka, advokát
zástupce zadavatele**