



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Vysvětlení č. 1 zadávacích podmínek

podlimitní veřejné zakázky na dodávky

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“ nebo „Zákon“)

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Rohatci – II. etapa“

Forma zadávacího řízení	podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení
Realizováno v rámci projektu	Rekonstrukce veřejného osvětlení v Rohatci - II. Etapa
Registrační číslo	2182000869

Identifikace zadavatele:

Obec Rohatec

Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
zastoupen Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce
IČ: 00488526
tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz
(dále jen „zadavatel“)

Zástupce zadavatele

Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení (dále jen „zástupce zadavatele“) ve smyslu ustanovení § 43 zákona o ZVZ je

PORADÍME VÁM s.r.o.

sídlo: Lipová 874, 696 17 Dolní Bojanovice
adresa provozovny Masarykovo náměstí 393/8, 695 01 Hodonín
zastoupen: Mgr. Pavlem Jurečkou, jednatelem
IČ: 06805680
tel:+420 774 247 240, email: jurecka@akjurecka.cz

Všem dodavatelům!

Vážení,

zadavatel obdržel dne 23.8.2024 tyto dotazy k zadávacím podmínkám:

- 1) *Dobrý den, Rádi bychom zadavatele upozornili z hlediska MMR, že požadavek na řídicí modul a komunikační modul by měl být pro všechny účastníky řízení transparentní a nediskriminační, a to z toho důvodu, že prodej modulu zabezpečuje pouze jeden dodavatel společnost Visiocom s.r.o. Dle zadávací dokumentace by tato položka měla být naceněná dodavatelem. Očekáváme, že zadavatel upraví podmínky pro podání*

nabídek, a to úpravou přílohy "Položkový_slepý rozpočet_stavby" s udanou cenou, která bude pro všechny účastníky řízení stejná a tedy transparentní a nediskriminační. S pozdravem

- 2) *Dobrý den, prosíme zadavatele o upřesnění zadávacích podmínek z hlediska přílohy č. 4 - Technické podmínky: Bod 7. a 8. je požadavek pouze na vrchní a spodní prolis pro dodatečnou instalaci ZHAGA konektoru a zároveň v bodě 31. a 32. je požadavek na implementaci řídicích modulů do svítidel. Tyto požadavky se vzájemně vylučují. Buď bude ve svítidle jen prolis a nebo v něm bude implementován ZHAGA konektor. Zároveň ZHAGA konektor, implemetace řídicích modulů a komunikační modul nejsou uvedeny v příloze "Položkový_slepý rozpočet_stavby". Žádáme zadavatele o vyjasnění podmínek. Aktuálně zadávací podmínky neumožňují nacenit nabídku a splnit tak podmínky pro podání nabídky. S pozdravem*

Vyjádření zadavatele:

Ad dotaz č. 1)

Zadavatel sděluje, že považuje zadávací podmínky za nediskriminační a transparentní, neboť požadavky na komunikační a řídicí moduly umožňují všem účastníkům dodat tyto moduly od výrobce, či výrobců těchto modulů. Zadavatel nemůže výrobcí, či výrobcům takových modulů stanovovat, za jakých podmínek, zejména cenových mají tyto výrobky dodat účastníkům a zadavateli ani není známo, kdy tyto moduly je schopen účastníkům dodat a za jakou cenu. Zadavatel tedy tomuto požadavku na úpravu přílohy "Položkový_slepý rozpočet_stavby" nevyhoví.

Ad dotaz č. 2)

Zadavatel je přesvědčen, že požadavky uvedené v příloze č. 4 - Technické podmínky: Bod 7. a 8. a v bodě 31. a 32. se navzájem nevylučují. Bod 7 a 8. stanoví, že svítidlo má mít prolis pro dodatečnou instalaci modulů. Bod 31 a 32 pak stanoví, že součástí plnění je rovněž instalace komunikačních modulů. Zadavatel tedy stanovil požadavky na technické řešení tak, že dodavatel dodá svítidlo včetně komunikačních modulů, přičemž tvar svítidla musí díky prolisům umožnit tuto instalaci, která je součástí zakázky a dodavatel v rámci plnění zakázky provede rovněž instalaci modulů.

Pokud se týká chybějících položek **implemetace řídicích modulů a komunikační modul v příloze "Položkový_slepý rozpočet_stavby"**, zjistil zadavatel, že skutečně tyto položky v soupisu chybějí, a proto je doplnil do upraveného soupisu, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení a který zadavatel uveřejňuje spolu s tímto vysvětlením.

S ohledem na doplnění soupisu prací a dodávek o dvě položky, kdy nedochází k žádným změnám zadávacích podmínek rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, že tato lhůta končí dne **2.9.2024 v 00:00 hod.**

Zadavatel se omlouvá za případné nepříjemnosti spojené s výše uvedeným.

V Rohatci dne 26.8.2024

.....
Obec Rohatec