

Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace

k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle příslušných ustanovení
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“):

„H – blok, výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu Hanušovice“

Zadavatel:

název: **Město Hanušovice**
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
sídlo: Hlavní 92, Hanušovice, PSČ 788 33
IDS: 9wwbeey

(dále jen „Zadavatel“).

Zástupce zadavatele (tzv. administrátor zakázky):

název: Čtyři oči s.r.o.
IČ: 07080646
sídlo: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Jakubík, jednatel
tel.: +420 606 705 775
e-mail: tomas.jakubik@hajduk.cz

(dále jen „Administrátor“).

Zadavatel tímto souladu s ustanovením § 98 ZZVZ všem dodavatelům vysvětluje níže uvedená ustanovení zadávací dokumentace (dále jen „Zadávací dokumentace“) k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „H – blok, výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu Hanušovice“ (dále jen „Zakázka“). Zadávací řízení k této Zakázce bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení na předepsaném formuláři F02, který byl dne 27.10.2023 odeslán k oznámení do TED pod č. 2023/S 210-662798 a dne 30.10.2023 byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem formuláře F2023-049029 a evidenčním číslem zakázky Z2023-049029.

Toto vysvětlení Zadávací dokumentace bude zveřejněno na profilu Zadavatele <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/5c3f21a7-be86-4642-b721-eda770e580e6> (dále jen „Profil zadavatele“).

Toto vysvětlení č. 4 Zadávací dokumentace Zadavatel poskytuje na základě žádosti dodavatele, která byla Zadavateli doručena dne 16.11.2023 v elektronické podobě prostřednictvím Profilu zadavatele.

Dotazy dodavatele:

„Žádáme o upřesnění.

- 1) v rozpočtech je pravděpodobně špatně vždy položka "bezpečnostní hák" - na každém objektu je strašně velké nesmyslné množství, které dělá velkou sumu, nebylo spíš myšleno, že to má být sněhák?
- 2) v rozpočtech je pravděpodobně špatně vždy položka u fasádního dřevěného obkladu "dodávka řeziva pro podkladní rošt z KVH sibiř modřín" - přijde nám moc velké množství vůči PD, žádám o ověření.“

Odpovědi Zadavatele – vysvětlení Zadávací dokumentace:

K dotazu č. 1 – U položky „bezpečnostní hák“ je její počet v položkových rozpočtech dle projektové dokumentace (PD):

Např SO 01, výkres č. D09

 - 56KS BEZPEČNOSTNÍ HÁKY - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM - TYPOVÝ PRVEK DODAVATELE KRYTINY - KOTVENÍ NA FALCE STŘECHY

Např SO 03, výkres č. D10

 - 112KS BEZPEČNOSTNÍ HÁKY - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM - TYPOVÝ PRVEK DODAVATELE KRYTINY - KOTVENÍ NA FALCE STŘECHY

K dotazu č. 2 – U položky fasádního dřevěného obkladu "dodávka řeziva pro podkladní rošt z KVH sibiř modřín" řezivo není jen pro rošt, ale je to samotná fasáda. Těchto položek je v rozpočtu více. Také tato položka je tedy v množství dle PD:

SVISLÝ OBKLAD 40x60 - MEZERA 40MM - SIBIŘSKÝ MODŘÍN "KVH" PROFILY, ROŠTA VODOROVNÝ 40x60MM PO 600MM

7661: Obklad fasády

☐

3	H	6122326x7	hranol konstrukční KVH sibiřský modřín průřezu 40x60-280mm pohledový	m
---	---	-----------	--	---

Plný popis: ---

Výkaz výměr: Výkres č. D12

Hospod objekt - vně obklad po +3,250;

Cca počet latí 60/40 po á 40mm (12,50 m/1m2); 133,108*12,50*0,04*0,06

Hospod objekt - vně obklad - rošt; (11,20+10,20)*2*6*0,04*0,06

Ztratné: 5,0 %

V Třinci dne 21.11.2023

Jménem Zadavatele Administrátor:

Mgr. Tomáš Jakubík
za Čtyři oči s.r.o.