

Detesk s.r.o.
Příkrá 401, 468 22 Železný Brod

V Železném Brodě, dne 26. 8. 2016

Dodatečné informace č. 3 a 4

k zakázce na stavební práce:

„REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TECHNICKY NEVYHOVUJÍCÍHO OBJEKTU SPOLEČNOSTI DETESK“

Vážení dodavatelé,

v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, č. j. 23495/16/61100, Vám poskytujeme dodatečné informace č. 3 a 4 k zadávacím podmínkám v rámci výše uvedeného výběrového řízení.

Zadavatel obdržel žádost o poskytnutí dodatečných informací od jednoho z dodavatelů v následujícím znění:

- *U objektu S02 přístavba je v rozpočtu pouze 84m pilot. Není udán počet a tím není udána ani délka pilot. U obou objektů chybí specifikace výztužné trubky což je dost podstatné k stanovení ceny. Průměr 90 v rozpočtu nesouvisí s výztužnou trubicí. V projektových podkladech jsme mimo zakreslení pilot žádné informace o mikropilotách nenašli. Prosíme o upřesnění, abychom mohli správně ocenit.*

Odpověď zadavatele:

SO 02-mikropiloty 84 m, ve výkazu výměr uvedeno 1.PP-20x3m=60m a 1.NP 8x3m=24m, to je celkem 84 m.

Ve skutečnosti má být správně 8x2x3m + 4x3=60 m

V popisu položky je uvedeno: Zřízení mikropiloty trubkové vč. všech doplňků. Předpokládáme, že firma provádějící mikropiloty je ocení jako celek.

Specifikace mikropilot: Základový pas a patky budou podepřeny zavrtávanými mikropilotami, které nevyžadují pro daný stísněný prostor náročné strojní vybavení. Navržená délka bude upravena dle zkušební mikropiloty na stavbě.

- *V objektu SO 02 není ve výkazu výměr uvedena položka záchytného systému. Kam máme tuto cenu zahrnout?*

Odpověď zadavatele:

Záchytný systém je v položce č. 304

- *Ve výkazu výměr SO 01 jsou pol.č.185 a 406 s nulovou výměrou. Nemáme tedy cenit (cena bude nulová)?*

Odpověď zadavatele:

SO 01-položka č. 185 je s 0, nejsou žádné dřevěné rámy oken, č. 406 – celková hmotnost plechů je uvedena v položce č. 407

Zadavatel dále obdržel žádost o poskytnutí dodatečných informací od jednoho z dodavatelů v následujícím znění:

- *Ve výkazu výměr v objektu SO 01 jsou v kapitole 711 položky č. 215 – 220 pouze montáže. Kde je uveden materiál?*

Odpověď zadavatele:

SO 01 – Oddíl 711 – pol. č. 215-220. Výkaz výměr tohoto objektu byl vytvořen v programu RTS, kde materiál je součástí položky. Lze to rozeznat podle přípony položky – RT, RY, RO. Týká se i položky oddíl 712 č. 226. Nutno tedy nacenit materiál i práci.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek, které byly původně stanoveny na 26. 9. 2016 v 10:00 hodin.

Nová lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek jsou stanoveny na 3. 10. 2016 v 10:00 hodin.

.....
Ivan Kalousek, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr