



HZSJX008IYGY

**Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina****územní odbor Žďár nad Sázavou****Jamská 4, Žďár nad Sázavou 591 01**

Č. j.: HSJI- 2062-2/ZR-2023
Počet stran: 4
Počet příloh: 0

Adresát:
AGRO - Měřín, a.s.
Zarybník 516
594 42 Měřín

Vyřizuje za PO: nprap. Marta Rybová
Tel.: 950 291 108
E-mail: marta.rybova1@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: kpt. Ing. Miloslav Černý
Tel.: 950 291 115
E-mail: miloslav.cerny@hzscr.cz

Datum: 3. 7. 2023

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Blížkov- úprava farmy pro chov dojnic

Místo stavby:

Blížkov

k. ú.: Blížkov, parc. č. 401/1,80/1, 87/1, 402/33

Stavebník:

AGRO - Měřín, a.s., IČO 49434179

Zarybník 516, 594 42 Měřín

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: Ing. Jaroslav Havran, ČKAIT 0101418

datum: 05/2023

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) obdržel dne 26. 6. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS VYS k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.: 950291111
E-mail: spisovna.zr@hasici-vysocina.cz

Datová schránka:

IČO: 70885184
Číslo účtu: 19-15032881/0710

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požární bezpečnostní řešení:**

název: Blížkov - SO 01 Stáj pro chov dojníc
vypracoval: Blanka Pětníková, ČKAIT 0700813
datum: 05/2023

Vzhledem k tomu, že se jedná o soubor staveb, je výkon státního požárního dozoru veden pouze ke stavbě objektu SO 01 Stáj pro dojnice, který je začleněn do kategorie II a to dle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“).

Popis stavby: Je navržena nová stáj SO 01 pro chov dojníc v počtu 356 ustájovacích míst. Konstrukční systém tvoří ocelová konstrukce, podélné stěny budou opatřeny svinovacími plachtami. Štítové stěny budou do výšky 2,50 m železobetonové, nad touto úrovní bude komůrkový polykarbonát. V každé štítové stěně budou zhotoveny dvojce únikové dveře s křídlovými vraty. Celá stáj tvoří jeden požární úsek. V konstrukci podhledu, stropu nebo střešní konstrukci prostoru stáje musí být navrženy výrobky třídy reakce na oheň nejméně D-s2-d0, které při požáru neodkapávají nebo neodpadávají. V prostoru stáje budou osazeny 4 kusy PHP. Vnější požární voda je zajištěna z požární nádrže ve vzdálenosti cca 290 m od navržené stáje o dostatečné kapacitě.

HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

K objektům - SO 02 Nádrž na kejdu, SO 03 Zpevněné plochy, SO 04 Přípojka vody, SO 05 Přípojka NN, SO 06 Dešťová kanalizace, SO 07 Tlaková kanalizace, tímto sdělujeme, že se jedná o stavby kategorie 0 a I, dle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb. U těchto staveb se dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně nevykonává státní požární dozor a závazné stanovisko se tedy v tomto případě nevyžaduje.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace, technická zpráva.
- § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
- Zákona o IZS.
- Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o soubor staveb, je výkon státního požárního dozoru veden pouze ke stavbě objektu SO 01 Stáj pro dojnice, který je začleněn do kategorie II a to dle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb

z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“).


K objektům - SO 02 Nádrž na kejdu, SO 03 Zpevněné plochy, SO 04 Přípojka vody, SO 05 Přípojka NN, SO 06 Dešťová kanalizace, SO 07 Tlaková kanalizace, tímto sdělujeme, že se jedná o stavby kategorie 0 a I, dle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb. U těchto staveb se dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně nevykonává státní požární dozor a závazné stanovisko se tedy v tomto případě nevyžaduje.

Závěr

HZS VYS na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Otisk úředního razítka




plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel ÚO
úřední osoba