

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/45370/2023-krivs /9880/2023

Dne: 08.08.2023

Vyřizuje: Ing. Eva Křivská

Telefon: 566 781 085

E-mail: krivska@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

AGRO-Měřín a.s.

Zarybník 516

594 42 Měřín

IČO 494 34 179

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a dále jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) správního řádu, vydává žadateli, kterým je

AGRO-Měřín a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČO 494 34 179

s o u h l a s

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona a ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, ke stavbě: „ Blízkov, Úprava farmy pro chov dojníc “, v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, obci Blízkov, k.ú. Blízkov, na pozemcích p.č. st.80/1, st.87/1, 401/1, 402/33, č.h.p. 4-16-02-0330-0-00.

Předložená projektová dokumentace pro společné povolení řeší úpravu na místě stávající stáje, zpracovatel FARMTEC a.s., Litomyšl, z 05/2023.

Popis objektů:

SO – 01 – STÁJ PRO DOJNICE

Jedná se o novostavbu stáje pro dojnice. Stavba se nachází ve stávajícím areálu farmy investora. Jedná se o objekt obdélníkového tvaru s ocelovou nosnou konstrukcí do betonových patek a pasů se sedlovou střechou. Navržená kapacita stáje je 356 ks dojníc, rozdělených do 5 skupin. Stáj bude vybavena technologií hrazení, branek a napájení.

Kapacita stáje (skupiny):

A) Dojnice	104 ks
B) Dojnice	77 ks
C) Dojnice	77 ks
D) Dojnice	64 ks
E) Suchostojné krávy	34 ks

Celkem ustájovacích míst

356 ks

Půdorysné rozměry:	36,44 x 101,20 m
Výška stavby v hřebeni:	9,720 m
Zastavěná plocha:	3.688 m ²
Užitná plocha:	3.618 m ²
Obestavěný prostor:	31 280 m ³

SO – 02 – NÁDRŽ NA KEJDU

Objekt SO-02 Nádrž na kejdu je řešen jako jednokomorová kruhová otevřená železobetonová monolitická nádrž. Parametry provedení, především omezení pracovních spár, splňuje např. firma WOLF SYSTEM spol. s r.o. Součástí objektu bude nová zabezpečená výdejní plocha, která bude odkanalizována do čerpací jímky. Do skladovací nádrže bude z nové čerpací jímky čerpána kejda z nového objektu SO-01 Stáj pro dojnice. Kejda bude z čerpací jímky dopravována do nové nádrže na kejdu tlakovou kanalizací SO-07. Užitná kapacita nádrže je 6 601 m³. Jímky budou vybaveny ultrazvukovým hlídáním hladiny, světelnou a zvukovou signalizací při překročení maximální hladiny.

kapacita nádrže (užitná):	6 601 m ³
vnitřní průměr nádrže:	31,0 m
vnitřní výška nádrže:	9,0 m
zastavěná plocha:	784 m ²
obestavěný prostor:	7450 m ³

Výdejní plocha	
zastavěná plocha:	36,5 m ²

SO – 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

zastavěná plocha:	1.350 m ²
-------------------	----------------------

SO – 04 PŘÍPOJKA VODY

Potrubí z materiálu 63*5,8 (typ PE 100+, SDR 11)

celková délka nového areálového vodovodu	8,5 m
min. sklon potrubí	0,30%
počet armaturních šachet	1 ks

SO – 05 PŘÍPOJKA NN

dokumentace řeší připojení ve stávajícím elektro pilíři, který je součástí stávajících areálových kabelových rozvodů NN v zemědělském areálu investora. Pro připojení nové stáje pro dojnice (SO-01) a nádrže na kejdu (SO-02), včetně všech částí technologie bude zhotovena nová přípojka NN ze stávajícího pilíře v blízkosti stavby.

SO – 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kanalizace bude provedena z plastových trub hrdlových QUANTUM SN 8.

Jedná se zároveň o přeložku stávající dešťové kanalizace, která prochází v místě stavby. Přeložka bude znovu napojena ve spodní části areálu do stávající dešťové kanalizace, která je v provozu od roku 1984 a byla vybudována a řádně zkolaudována při realizaci stávající farmy. Likvidace dešťových vod bude probíhat regulovaným odtokem z nové retenční nádrže (55,2m³) do stávající kanalizace.

celková délka kanalizace DN 200 – 600	322,0 m
min. sklon potrubí dešťové kanalizace	0,50%
počet kanalizačních šachet	9 ks

SO – 07 TLAKOVÁ KANALIZACE

Tlaková kanalizace bude sloužit pro proplach kejdrových kanálů a k přečerpávání kejdy z čerpací jímky do skladovací nádrže na kejdu.

celková délka kanalizace

140,0 m

Orientační určení polohy:

X= 1 132 530.074 Y=645 828.57

Souhlas je vydáván za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení aktualizovaný Plán opatření pro případ havárie dle ustanovení § 39 odst. 2 vodního zákona. K žádosti bude doloženo i kladné stanovisko správce toku, tj. Povodí Moravy, s. p., Brno.
- V průběhu provádění stavby bude dodavatel vybaven prostředky pro likvidaci případné havárie (sorpční materiál).
- K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do recipientů, na komunikace nebo okolního prostředí požadujeme vybudovat ochranné zemní jímky nebo hrázky. Tyto objekty musí být provedeny a v průběhu stavby udržovány tak, aby tomuto nežádoucímu vlivu zamezily, nebo ho omezily na minimum.
- **Doba platnosti tohoto souhlasu je dva roky.**

O d ů v o d n ě n í

Dne 4.8.2023 obdržel vodoprávní úřad Městského úřadu Velké Meziříčí žádost o udělení souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona k akci: „Blížkov, Úprava farmy pro chov dojníc“, v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, obci Blížkov, k.ú. Blížkov, na pozemcích p.č. st.80/1, st.87/1, 401/1, 402/33, č.h.p. 4-16-02-0330-0-00.

K žádosti bylo doloženo:

-dokumentace pro společné řízení, zpracovatel FARMTEC a.s., Litomyšl, z 05/2023

-stanovisko správce povodí a toku, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, pod zn. PM-30029/2023/5203/Ji ze dne 20.7.2023

Dle posouzení správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Brno, je uvedený záměr možný, vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Vodoprávní úřad žádost posoudil a ztotožnil se s písemným stanoviskem správce povodí a správce toku a s jeho podmínkami pro provádění prací na předmětné stavbě. Podmínky a požadavky správce povodí a správce toku byly zahrnuty do podmínek tohoto souhlasu. **Podmínky, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů a podmínky spadající do působnosti jiného správního úřadu nebyly do podmínek souhlasu přejímány.**

P o u ě n í

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu podat odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Přezkum závazného stanoviska je upraven postupem dle ustanovení § 149 odst. 4 a 5 správního řádu.

Tento souhlas nenahrazuje povolení stavby.

Provedení stavby v rozporu s tímto souhlasem je správním deliktem ve smyslu ustanovení § 125a odst. 1 písm. e) vodního zákona.

Otisk úředního razítka

Ing. Eva Křivská v.r.
úředník odboru životního prostředí

Příloha: situace

Rozdělovník:

Žadatel (doporučeně do vlastních rukou):
AGRO-Měřín a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín

Dále obdrží (doporučeně):

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Digitálně podepsal Ing. Eva Křivská
Datum: 09.08.2023 09:11:27 +02:00