



Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 10.4.2025

*Jedná se o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“)*

Identifikace zadavatele:

název: Město Neratovice

(dále jen „zadavatel“)

sídlo: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

IČ: 00237108

Zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města

Kategorie: veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: „**Parkovací dům Neratovice**“ (dále jen „veřejná zakázka“)

druh veřejné zakázky: nadlimitní na stavební práce

druh zadávacího řízení: užší řízení v nadlimitním režimu

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění dotazu č. 1:

Chtěli bychom se zeptat, zda zadavatel trvá na ocelovém skeletu nebo je možné uvažovat o monolitické konstrukci s tím, že tato změna by přinesla výraznou cenovou úsporu, ovšem za předpokladu doplnění více sloupů (nyní jsou v projektu rozpony až 16 m).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel trvá na ocelovém, příp. ŽB skeletu, tak jak je to od počátku uvedeno v zadávací dokumentaci.

V Praze dne 10.4.2025.

Zpracoval: Administrátor