

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Č.j.: KHSV/23277/2020/HB/HOK/Vel

V Havlíčkově Brodě dne 2.listopadu.2020

Sp. značka: S-KHSV/23277/2020

Vyřizuje: Ing.Šimon Veleba, 569 474 212, simon.veleba@khsjih.cz

Č.j. odesílatele:

Počet listů/příloh: 2/0

Adresát:

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

V zastoupení:

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim

„Světlá nad Sázavou, Čapkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ – projektová dokumentace pro územní a stavební řízení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení §82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle §11 odst.1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci „Světlá nad Sázavou, Čapkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Světlá nad Sázavou, Čapkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ pro územní a stavební řízení s odkazem na § 82 odst.2 písmeno t) a § 3-5 zákona o ochraně veřejného zdraví, §30, §77 zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších, vyhlášky č.252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.409/2005 sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na výrobky a materiály přicházející do styku s pitnou vodou se

s o u h l a s í.

S odkazem na § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a §4 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění na splnění této podmínky :

1./ Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen krácený laboratorní rozbor z nové části vodovodního rozvodu a dále doklady na materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.

Odůvodnění:

Dne 19.10.2020 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena zplnomocněným projektantem stavby podle zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, žádost o vydání závazného stanoviska pro stavební řízení „Světlá nad Sázavou, Čapkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, kterou vypracovala firma Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Chrudim, v říjnu 2020. Investorem stavby jsou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající kanalizace a stávajícího vodovodu na ulici Čapkova ve Světlé nad Sázavou.. Vodovod a kanalizace budou vedeny ve vzájemném souběhu v ose jízdního pruhu komunikace. V rámci stavby budou rovněž přepojeny veškeré vodovodní a kanalizační přípojky včetně přípojek uličních vpustí. Projekt bude koordinován s návrhem nového prostorového uspořádání komunikace v Čapkově ulici. Kanalizace: Stoka K1 celková délka 418,2 m z toho 42,2 m KAM DN300, 50,0 m KAM DN400, 326,0 m KAM DN500; Stoka K2 celková délka 5,0 m KAM DN500; Stoka K3 celková délka 5,5 m KAM DN500; Stoka K4 celková délka 5,5 m KAM DN500. Vodovod: Řad V1 celková délka 495,8 m PE100 RC, Řad V2 celková délka 8,0 m PE100 RC, Řad V3 celková délka 9,4 m PE100 RC, Řad V4 celková délka 8,9 m PE100 RC, Řad V5 celková délka 10,6 m PE100 RC, Řad V6 celková délka 8,2 m PE100 RC, Řad V7 celková délka 7,2 m PE100 RC, Řad V8 celková délka 9,3 m PE100 RC, Řad V9 celková délka 5,0 m PE100 RC. V projektové dokumentaci jsou navržena technicko-organizační opatření ke snížení hluku ze stavební činnosti, která spočívají v používání strojů a mechanismů s nižšími emisemi hluku a v provádění stavebních činností pouze v denní době. Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nař.vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Podmínka č.1 byla stanovena ve smyslu §5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a Vyhlášky MZ č.252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na teplou a pitnou vodu rozsah a četnost její kontroly a z Vyhlášky č. 409/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na výrobky a materiály přicházející do styku s pitnou vodou.

Po posouzení uvažovaného záměru KHS kraje Vysočina konstatuje, že navrhované řešení není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, za současného splnění výše uvedené podmínky.

Ing. Šimon Veleba
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Havlíčkův Brod a Pelhřimov

Rozdělovník:

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim